

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日	3月13日		3月13日	3月13日	3月13日
採取時刻	9:36	9:41	9:46	9:06	9:26	9:33		9:52	9:17	9:39
全	14	14	16	ND(12)	13	ND(12)		ND(15)	ND(15)	ND(15)
H-3(約12年)	ND(110)	310	140	ND(110)	ND(110)	190		3,000	380	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。