

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水									
	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	3月27日	3月27日	3月27日	3月27日	3月27日	3月27日	/	3月27日	3月27日	3月27日
採取時刻	9:19	9:24	9:29	9:05	9:19	9:24	/	9:34	8:58	9:29
全	ND(13)	ND(13)	ND(13)	ND(13)	13	ND(13)	/	ND(15)	ND(15)	16
H-3(約12年)	ND(120)	180	ND(120)	ND(120)	ND(120)	160	/	1,300	200	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。