

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H6エリア周辺)

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日	2月8日	2月8日	2月8日
採取時刻	9:00	9:06	9:12
全	ND(16)	ND(16)	ND(13)
H-3(約12年)	1,300	1,300	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。