

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	1月31日	1月31日	1月31日	1月31日
採取時刻	8:10	7:50	8:03	7:53
Cs-134(約2年)	270	100	100	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,300	930	1,000	36
全	4,000	2,500	2,700	150
H-3(約12年)	410	490	480	260

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。