

2018年2月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月12日	2月12日	2月12日	2月12日
採取時刻	12:00	11:37	11:51	11:41
Cs-134(約2年)	250	98	110	ND(13)
Cs-137(約30年)	2,200	890	880	41
全	3,800	2,800	2,500	170
H-3(約12年)	380	440	440	310

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。