

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月26日	2月26日	2月26日	2月26日
採取時刻	10:04	9:37	9:54	9:42
Cs-134(約2年)	240	98	100	ND(11)
Cs-137(約30年)	2,100	900	940	58
全	3,800	2,700	2,700	160
H-3(約12年)	430	460	470	240

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。