

2018年5月25日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月23日	5月23日	5月23日	5月23日
採取時刻	8:07	7:46	7:58	7:49
Cs-134(約2年)	29	95	130	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	260	880	1,400	59
全	370	2,600	1,700	170
H-3(約12年)	130	340	150	300

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。