

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月11日	6月11日	6月11日	6月11日
採取時刻	10:03	9:40	9:51	9:43
Cs-134(約2年)	60	82	320	ND(11)
Cs-137(約30年)	500	850	3,100	62
全	670	2,600	3,800	150
H-3(約12年)	ND(120)	390	ND(120)	310

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。