

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月13日	6月13日	6月13日	6月13日
採取時刻	8:03	7:43	7:54	7:46
Cs-134(約2年)	38	86	260	10
Cs-137(約30年)	330	880	2,400	85
全	440	2,600	2,600	170
H-3(約12年)	ND(110)	380	120	310

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。