

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月13日	8月13日	8月13日	8月13日
採取時刻	10:34	10:07	10:24	10:12
Cs-134(約2年)	77	76	160	ND(7.6)
Cs-137(約30年)	750	770	1,900	86
全	960	2,400	2,300	260
H-3(約12年)	140	310	ND(120)	350

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。