福島第一 サブドレン・地下水ドレン浄化水排水に関するサンプリング結果

単位:Bq/L

	<u> </u>
	福島第一 5,6号機 放水口北側
採取日	2018年7月10日
状況	排水中
採取時刻	11:00
セシウム134	ND(0.75)
セシウム137	ND(0.66)
全ベータ	14
トリチウム	ND(1.6)

^{*}NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。