

# 福島第一原子力発電所

## 1～4号機使用済燃料プール水サンプリング結果

### 使用済燃料プール水質測定結果(2011年11月5日採取分)

号機	採取日時	pH	Cl (塩化物イオン)	I-131	Cs-134	Cs-137
		-	ppm	Bq/L	Bq/L	Bq/L
1号機	11/5 14:25	8.1	3	ND	1.3E+07	1.8E+07
2号機	11/5 11:50	9.2	1,600	ND	9.5E+07	1.1E+08
3号機	11/5 14:05	9.8	1,800	ND	6.0E+07	7.4E+07
4号機	11/5 10:10	10.1	150	ND	3.5E+03	5.1E+03

### <参考> 使用済燃料プール水質測定結果(2011年8月19,20日採取分)

号機	採取日時	pH	Cl (塩化物イオン)	I-131	Cs-134	Cs-137
		-	ppm	Bq/L	Bq/L	Bq/L
1号機	8/19 11:35	8.2	3.9	ND	1.8E+07	2.3E+07
2号機	8/19 11:10	7.5	1,508	ND	1.1E+08	1.1E+08
3号機	8/19 14:00	9.2	1,769	ND	7.4E+07	8.7E+07
4号機	8/20 11:40	7.7	1,944	ND	4.4E+04	6.1E+04