

2011 年 3 月 14 日

2 F - 1

・アラーム

・メッセージ

・オンデマンド

・NSS

承認	作成		
当直長	当直副長	当直主任	操作員

中操警報テスト

実施せず

フロント停止中

アラーム印字

* 2011/03/14 00:02	BD095	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B	閉	ON		
* 2011/03/14 00:03	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁 B	開	OFF		
2011/03/14 00:05	ZB070	BOP (定時)	ログデータ伝送要求中		ON		
2011/03/14 00:05	ZB070	BOP (定時)	ログデータ伝送要求中		OFF		
* 2011/03/14 00:05	BD091	RHRポンプ	プール側入口弁 B	閉	ON		
* 2011/03/14 00:06	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	0.00 <	0.75 MPa	
* 2011/03/14 00:06	BD131	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	閉	ON		
* 2011/03/14 00:06	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	OFF		
* 2011/03/14 00:06	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 00:06	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁 B	開	OFF		
* 2011/03/14 00:07	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	0.12 <	0.75 MPa	
* 2011/03/14 00:12	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 00:15	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	0.24 <	0.75 MPa	
* 2011/03/14 00:16	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	RL 下限逸脱		
2011/03/14 00:18	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1012 mm		正常復帰
2011/03/14 00:18	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1013 mm		正常復帰
* 2011/03/14 00:25	RHR	C	不待機				
* 2011/03/14 00:25	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C	開	ON		
* 2011/03/14 00:28	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1035 >	1029 mm	
* 2011/03/14 00:28	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1032 >	1029 mm	
* 2011/03/14 00:32	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON		
* 2011/03/14 00:33	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能		
* 2011/03/14 00:33	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	判定不能		
* 2011/03/14 00:33	ZC050	原子炉水位	変化率	表示パターン	判定不能		
2011/03/14 00:35	BD098	RHR	注入弁 C MO-F006C	開	OFF	正常復帰	
2011/03/14 00:35	RHR	C	待機				
* 2011/03/14 00:45	BC019	原子炉	給水流量	(偏差)	-1025 <	-640 t/h	
* 2011/03/14 00:45	BC020	原子炉	主蒸気流量	(偏差)	-1059 <	-642 t/h	
* 2011/03/14 00:45	BC021	発電機	出力	(偏差)	-137 <	-111 MW	
* 2011/03/14 00:45	BC022	TB	主蒸気流量	(偏差)	-932 <	-640 t/h	
* 2011/03/14 00:45	BC023	復水脱塩装置	出口流量	(偏差)	-1748 <	-640 t/h	
* 2011/03/14 00:45	BC024	原子炉	給水温度	(偏差)	-51.0 <	-21.6 °C	
* 2011/03/14 00:45	BC025	高圧タービン	加減弁蒸気室圧力	(偏差)	-6.358 <	-0.320 MPa	
* 2011/03/14 00:45	BC026	RFP	吸込ヘッド 圧力	(偏差)	-5.94 <	-0.49 MPa	
* 2011/03/14 00:45	BC027	高圧復水ポンプ	吸込ヘッド 圧力	(偏差)	-1.46 <	-0.49 MPa	
* 2011/03/14 00:45	BC028	RFP	吐出ヘッド 圧力	(偏差)	-6.58 <	-0.37 MPa	
* 2011/03/14 00:45	BC030	原子炉	圧力	(偏差)	-5.94 <	-0.34 MPa	
2011/03/14 00:46	ZD946	計算機	早期異常診断警報		ON		
* 2011/03/14 00:46	BC029	主タービン	加減弁開度	(偏差)	-10.3 <	-10.0 %	
2011/03/14 00:47	BC019	原子炉	給水流量	(偏差)	-1411 t/h		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC020	原子炉	主蒸気流量	(偏差)	-1464 t/h		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC021	発電機	出力	(偏差)	-212 MW		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC022	TB	主蒸気流量	(偏差)	-1333 t/h		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC023	復水脱塩装置	出口流量	(偏差)	-2047 t/h		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC024	原子炉	給水温度	(偏差)	-58.8 °C		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC025	高圧タービン	加減弁蒸気室圧力	(偏差)	-6.366 MPa		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC026	RFP	吸込ヘッド 圧力	(偏差)	-5.84 MPa		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC027	高圧復水ポンプ	吸込ヘッド 圧力	(偏差)	-1.44 MPa		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC028	RFP	吐出ヘッド 圧力	(偏差)	-6.62 MPa		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC029	主タービン	加減弁開度	(偏差)	-10.0 %		正常復帰
2011/03/14 00:47	BC030	原子炉	圧力	(偏差)	-5.96 MPa		正常復帰
2011/03/14 00:48	ZD946	計算機	早期異常診断警報		OFF		
2011/03/14 00:50	BD090	RHRポンプ	プール側入口弁 B	開	ON	正常復帰	
2011/03/14 00:51	BD091	RHRポンプ	プール側入口弁 B	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/14 00:52	BD130	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	開	ON	正常復帰	
2011/03/14 00:52	BD131	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 B	閉	OFF	正常復帰	
2011/03/14 00:56	CC044	原子炉	水位 (全域)		1498 mm		正常復帰
2011/03/14 00:56	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	-16 mm/min		正常復帰
2011/03/14 00:56	ZC050	原子炉水位	変化率	表示パターン	6.0		正常復帰
2011/03/14 01:04	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰	

アラーム印字

2011/03/14 01:17	BD094	RHR	熱交換器胴側バイパス弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/14 01:18	BD095	RHR	熱交換器胴側バイパス弁	B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 01:19	BD104	RHR	熱交換器胴側入口弁	B	開	ON	正常復帰
2011/03/14 01:19	BD105	RHR	熱交換器胴側入口弁	B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 01:24	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)		1013 mm	正常復帰
2011/03/14 01:24	CA070	原子炉	水位	(N/R)		1012 mm	正常復帰
2011/03/14 01:24	BD174	RHR	ポンプ遮断器	B	動作	ON	
2011/03/14 01:24	PD718	RHR	ポンプ	B	起動	起動	
*2011/03/14 01:24	BD096	RHR	注入弁	B	MO-F006B	開	OFF
*2011/03/14 01:24	BD097	RHR	注入弁	B	MO-F006B	閉	ON
2011/03/14 01:24	BD096	RHR	注入弁	B	MO-F006B	開	OFF 正常復帰
2011/03/14 01:24	BD097	RHR	注入弁	B	MO-F006B	閉	ON 正常復帰
*2011/03/14 01:24	BD170	RHR	B	ループ圧力	高	ON	
*2011/03/14 01:24	BD126	LPCI	モード	テストバイパス弁	B	開	ON
2011/03/14 01:24	BD131	RHR	ポンプ	最小流量バイパス弁	B	閉	ON
*2011/03/14 01:24	BD172	RHR	B	ループ流量	高	ON	
2011/03/14 01:24	BD130	RHR	ポンプ	最小流量バイパス弁	B	開	OFF
*2011/03/14 01:27	BD095	RHR	熱交換器胴側バイパス弁	B	閉	ON	
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	閉
2011/03/14 01:29	PD763	MSIV	内側弁	B	閉	位置信号	開
2011/03/14 0							

アラーム印字

*2011/03/14 01:36	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	800 <	800 mm	
*2011/03/14 01:36	CA070	原子炉	水位	(N/R)	796 <	800 mm	
*2011/03/14 01:37	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	102.1 >	32.0 °C	
*2011/03/14 01:37	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 01:39	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	102.2 >	32.0 °C	
2011/03/14 01:39	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1631 mm		正常復帰
2011/03/14 01:39	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	-3.5 mm/min		正常復帰
2011/03/14 01:39	CA072	原子炉	水位 (W/R)	A	1624 mm		正常復帰
*2011/03/14 01:40	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 01:41	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	102.1 >	32.0 °C	
*2011/03/14 01:41	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 01:42	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	102.4 >	32.0 °C	
2011/03/14 01:42	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1628 mm		正常復帰
*2011/03/14 01:43	RHR C		不待機				
*2011/03/14 01:43	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	ON		
*2011/03/14 01:43	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 01:43	CA072	原子炉	水位 (W/R)	A	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 01:43	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
*2011/03/14 01:43	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/14 01:44	CA070	原子炉	水位	(N/R)	820 mm		正常復帰
2011/03/14 01:44	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	817 mm		正常復帰
*2011/03/14 01:46	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1034 >	1029 mm	
*2011/03/14 01:46	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)	1037 >	1029 mm	
*2011/03/14 01:47	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 01:48	DA035	S/C	水温度	6 (343°)	102.1 >	32.0 °C	
*2011/03/14 01:49	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON		
*2011/03/14 01:50	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能		
*2011/03/14 01:50	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	判定不能		
*2011/03/14 01:50	ZC050	原子炉水位	変化率	表示パターン	判定不能		
2011/03/14 01:51	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	OFF	正常復帰	
2011/03/14 01:51	RHR C		待機				
2011/03/14 01:54	AA003	APRM	(D)	レベル	5.9 %PWR		正常復帰
*2011/03/14 01:56	RPI S	制御棒位置異常	制御棒座標	10-51 位置=55			
*2011/03/14 01:56	RPI S	故障					
2011/03/14 01:56	CD195	RPI S		動作不良	ON		
2011/03/14 01:56	CD230	全制御棒		全挿入	OFF		
*2011/03/14 02:08	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.1 >	32.0 °C	
*2011/03/14 02:09	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱		
2011/03/14 02:11	CC044	原子炉	水位 (全域)		1499 mm		正常復帰
2011/03/14 02:11	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	-35 mm/min		正常復帰
2011/03/14 02:11	ZC050	原子炉水位	変化率	表示パターン	6.0		正常復帰
*2011/03/14 02:11	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	101.9 >	32.0 °C	
*2011/03/14 02:13	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 02:13	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:14	DA038	S/C	水温度	9 (163°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/14 02:14	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	0.00 <	0.45 MPa	
*2011/03/14 02:15	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:17	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	0.00 <	0.45 MPa	
*2011/03/14 02:17	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:18	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	0.00 <	0.45 MPa	
2011/03/14 02:19	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰	
*2011/03/14 02:19	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:19	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	0.00 <	0.45 MPa	
*2011/03/14 02:21	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:21	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	0.00 <	0.45 MPa	
*2011/03/14 02:23	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:24	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	0.00 <	0.45 MPa	
*2011/03/14 02:24	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:25	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	0.00 <	0.45 MPa	
*2011/03/14 02:28	LA047	T CWポンプ吐出ヘッダ		圧力	RL 下限逸脱		

アラーム印字

*2011/03/14 02:29	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:32	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:33	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:34	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:34	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:36	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:36	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
2011/03/14 02:37	CD022	内側主蒸気隔離弁	B	開	ON	
*2011/03/14 02:37	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
2011/03/14 02:38	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	1012 mm	正常復帰
2011/03/14 02:38	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1014 mm	正常復帰
*2011/03/14 02:39	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:39	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	102.3 >	32.0 °C
*2011/03/14 02:39	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:40	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	RL 上限逸脱	
*2011/03/14 02:40	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:41	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:42	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:43	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:43	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:44	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	102.3 >	32.0 °C
*2011/03/14 02:45	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	RL 上限逸脱	
*2011/03/14 02:46	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:46	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:47	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:47	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.09 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:48	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	102.1 >	32.0 °C
*2011/03/14 02:48	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:49	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	RL 上限逸脱	
*2011/03/14 02:49	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 02:49	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	102.2 >	32.0 °C
*2011/03/14 02:50	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	799 <	800 mm
*2011/03/14 02:50	CA070	原子炉	水位	(N/R)	800 <	800 mm
*2011/03/14 02:50	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	RL 上限逸脱	
*2011/03/14 02:50	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	102.4 >	32.0 °C
*2011/03/14 02:53	R H R	C	不待機			
*2011/03/14 02:53	BD098	R H R 注入弁	C	MO-F006C	開	ON
2011/03/14 02:53	CA072	原子炉	水位 (W/R)	A	1631 mm	正常復帰
2011/03/14 02:53	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(P B V)	1629 mm	正常復帰
2011/03/14 02:53	CC060	原子炉	水位 (W/R) (S P D S) 変化率		-7.1 mm/min	正常復帰
*2011/03/14 02:53	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(P B V)	判定不能	
*2011/03/14 02:53	CA072	原子炉	水位 (W/R)	A	RL 上限逸脱	
*2011/03/14 02:53	CC060	原子炉	水位 (W/R) (S P D S) 変化率	判定不能		
2011/03/14 02:54	CA070	原子炉	水位	(N/R)	822 mm	正常復帰
2011/03/14 02:54	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	816 mm	正常復帰
*2011/03/14 02:56	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	RL 上限逸脱	
*2011/03/14 02:56	DA036	S / C 水温度	7	(43°)	102.4 >	32.0 °C
*2011/03/14 02:56	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1040 >	1029 mm
*2011/03/14 02:56	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(P B V)	1033 >	1029 mm
*2011/03/14 02:57	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 02:57	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 03:00	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON	
2011/03/14 03:01	R H R	C	待機			
2011/03/14 03:01	BD098	R H R 注入弁	C	MO-F006C	開	OFF 正常復帰
*2011/03/14 03:01	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率	判定不能	
*2011/03/14 03:01	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能	
*2011/03/14 03:01	ZC050	原子炉水位	変化率	表示パターン	判定不能	
*2011/03/14 03:01	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 03:02	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a	
*2011/03/14 03:11	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		

アラーム印字

* 2011/03/14 03:11	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
2011/03/14 03:14	CC044	原子炉 水位 (全域)		1497 mm		正常復帰
2011/03/14 03:14	CC048	原子炉 水位 (全域)	変化率	-22 mm/min		正常復帰
2011/03/14 03:14	ZC050	原子炉水位	表示パターン	6.0		正常復帰
* 2011/03/14 03:16	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:16	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.11 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:19	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:20	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:20	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:21	AA003	APRM (D)	レベル	4.0 <	4.0 %PWR	
* 2011/03/14 03:22	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
2011/03/14 03:22	CD292	原子炉 水位	高 (L-8)	OFF		正常復帰
* 2011/03/14 03:23	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:24	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:24	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:25	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:27	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:28	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:29	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:30	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:30	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:31	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:35	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:36	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:38	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:39	BD112	RHR S/Cスプレイ弁 B	開	ON		
* 2011/03/14 03:39	BD113	RHR S/Cスプレイ弁 B	閉	OFF		
* 2011/03/14 03:39	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.06 <	0.45 MPa	
2011/03/14 03:39	AA003	APRM (D)	レベル	5.3 %PWR		正常復帰
* 2011/03/14 03:41	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:41	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:42	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
2011/03/14 03:42	CC043	原子炉 水位 (N/R)	(PBV)	1013 mm		正常復帰
2011/03/14 03:42	CA070	原子炉 水位	(N/R)	1012 mm		正常復帰
* 2011/03/14 03:43	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.14 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:44	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:45	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:46	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:46	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:47	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:47	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.13 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:48	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
2011/03/14 03:49	AD102	RB M	動作不良	OFF		
2011/03/14 03:49	AD103	RB M (A)	バイパス	ON		
* 2011/03/14 03:49	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:50	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:51	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:51	BD098	RHR 注入弁 C	MO-F006C 開	ON		
* 2011/03/14 03:51	RHR	C 不待機				
* 2011/03/14 03:51	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:52	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:54	CA070	原子炉 水位	(N/R)	1035 >	1029 mm	
* 2011/03/14 03:54	CC043	原子炉 水位 (N/R)	(PBV)	1035 >	1029 mm	
* 2011/03/14 03:55	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:56	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:57	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 03:57	CD292	原子炉 水位	高 (L-8)	ON		
* 2011/03/14 03:58	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.11 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 03:59	CC044	原子炉 水位 (全域)	判定不能			
* 2011/03/14 03:59	CC048	原子炉 水位 (全域)	変化率 判定不能			

アラーム印字

*2011/03/14 03:59	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 03:59	ZC050	原子炉水位	変化率	表示パターン	判定不能
2011/03/14 03:59	R H R	C	待機		
2011/03/14 03:59	BD098	R H R 注入弁 C	MO-F006C	開	OFF 正常復帰
*2011/03/14 03:59	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:00	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:01	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:02	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:03	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:03	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:04	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:05	ZD890	アラームプリンタ故障	ON		
2011/03/14 04:07	CD038	主蒸気ライン 内側ドレン弁	閉	ON	
*2011/03/14 04:07	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
2011/03/14 04:07	CD037	主蒸気ライン 内側ドレン弁	開	OFF	
2011/03/14 04:07	CD040	主蒸気ライン 外側ドレン弁	閉	ON	
*2011/03/14 04:08	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.01 <	0.45 MP a
2011/03/14 04:08	CD039	主蒸気ライン 外側ドレン弁	開	OFF	
*2011/03/14 04:09	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:10	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:13	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:14	AD073	A P R M (D) レベル	高高	ON	
*2011/03/14 04:14	AD123	中性子モニタ系 B 2	トリップ	ON	
2011/03/14 04:14	AD076	A P R M レベル	高	ON	
*2011/03/14 04:14	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.11 <	0.45 MP a
2011/03/14 04:14	CC044	原子炉 水位 (全域)	1498 mm		正常復帰
2011/03/14 04:14	CC048	原子炉 水位 (全域)	変化率	-18 mm/min	正常復帰
2011/03/14 04:14	ZC050	原子炉水位	変化率	表示パターン	6.0 正常復帰
*2011/03/14 04:17	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:19	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:20	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
2011/03/14 04:22	CD292	原子炉 水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰
*2011/03/14 04:23	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:24	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:24	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:26	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:26	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:27	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:27	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.10 <	0.45 MP a
2011/03/14 04:27	AD073	A P R M (D) レベル	高高	OFF	正常復帰
2011/03/14 04:27	AD123	中性子モニタ系 B 2	トリップ	OFF	正常復帰
*2011/03/14 04:29	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:30	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:30	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:32	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:32	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:33	AD073	A P R M (D) レベル	高高	ON	
*2011/03/14 04:33	AD123	中性子モニタ系 B 2	トリップ	ON	
*2011/03/14 04:33	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:34	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
2011/03/14 04:36	AD073	A P R M (D) レベル	高高	OFF	正常復帰
2011/03/14 04:36	AD123	中性子モニタ系 B 2	トリップ	OFF	正常復帰
*2011/03/14 04:36	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:37	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
2011/03/14 04:39	AD076	A P R M レベル	高	OFF	
*2011/03/14 04:39	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MP a
*2011/03/14 04:40	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力 R L 下限逸脱		
*2011/03/14 04:41	LA047	T C Wポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.07 <	0.45 MP a
2011/03/14 04:41	CC043	原子炉 水位 (N/R)	(P B V)	1013 mm	正常復帰
2011/03/14 04:42	CA070	原子炉 水位	(N/R)	1009 mm	正常復帰

アラーム印字

* 2011/03/14 04:42	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:44	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.08 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:45	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:45	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:46	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:46	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:48	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:48	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:49	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:50	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:50	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:51	BD094	RHR 熱交換器胴側バイパス弁 B	開 OFF		
* 2011/03/14 04:52	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:53	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C	開 ON		
* 2011/03/14 04:53	RHR C	不待機			
* 2011/03/14 04:53	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:54	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.07 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:54	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:55	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:56	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:56	CA070	原子炉 水位 (N/R)	(N/R) 1033 >	1029 mm	
* 2011/03/14 04:56	CC043	原子炉 水位 (N/R)	(PBV) 1031 >	1029 mm	
* 2011/03/14 04:57	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.05 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 04:58	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 04:59	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:00	CD292	原子炉 水位	高 (L-8) ON		
* 2011/03/14 05:00	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 05:01	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
2011/03/14 05:01	RHR C	待機			
2011/03/14 05:01	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C	開 OFF	正常復帰	
* 2011/03/14 05:01	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 05:03	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.09 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:03	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 05:04	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:05	CC044	原子炉 水位 (全域)	判定不能		
* 2011/03/14 05:05	CC048	原子炉 水位 (全域)	変化率 判定不能		
* 2011/03/14 05:05	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン 判定不能		
* 2011/03/14 05:05	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
2011/03/14 05:06	CC044	原子炉 水位 (全域)	1497 mm	正常復帰	
2011/03/14 05:06	CC048	原子炉 水位 (全域)	変化率 -44 mm/min	正常復帰	
2011/03/14 05:06	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン 6.0	正常復帰	
* 2011/03/14 05:06	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:06	CC044	原子炉 水位 (全域)	判定不能		
* 2011/03/14 05:06	CC048	原子炉 水位 (全域)	変化率 判定不能		
* 2011/03/14 05:06	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン 判定不能		
* 2011/03/14 05:07	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
2011/03/14 05:07	CC044	原子炉 水位 (全域)	1496 mm	正常復帰	
2011/03/14 05:07	CC048	原子炉 水位 (全域)	変化率 -29 mm/min	正常復帰	
2011/03/14 05:07	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン 6.0	正常復帰	
* 2011/03/14 05:11	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
2011/03/14 05:12	ZD890	アラームプリンタ故障	OFF	正常復帰	
* 2011/03/14 05:12	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 05:13	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:14	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 05:15	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:15	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
* 2011/03/14 05:16	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 0.08 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:16	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱		
2011/03/14 05:19	CD292	原子炉 水位	高 (L-8) OFF	正常復帰	
* 2011/03/14 05:19	AA003	APRM (D)	レベル 4.0 <	4.0 %PWR	

アラーム印字

* 2011/03/14 05:21	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:23	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱			
* 2011/03/14 05:23	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力	0.00 <	0.45 MPa	
* 2011/03/14 05:24	LA047	TCWポンプ吐出ヘッダ	圧力 RL 下限逸脱			
2011/03/14 05:39	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1012 mm		正常復帰
2011/03/14 05:39	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1013 mm		正常復帰
* 2011/03/14 05:50	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	797 <	800 mm	
* 2011/03/14 05:51	CA070	原子炉	水位 (N/R)	799 <	800 mm	
* 2011/03/14 05:51	RHR C		不待機			
* 2011/03/14 05:51	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	ON			
2011/03/14 05:51	CA070	原子炉	水位 (N/R)	821 mm		正常復帰
2011/03/14 05:52	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	828 mm		正常復帰
* 2011/03/14 05:54	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1050 >	1029 mm	
* 2011/03/14 05:54	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1044 >	1029 mm	
* 2011/03/14 05:57	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	ON		
* 2011/03/14 05:58	CC044	原子炉	水位 (全域)	判定不能		
* 2011/03/14 05:58	CC048	原子炉	水位 (全域) 変化率	判定不能		
* 2011/03/14 05:58	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン	判定不能		
2011/03/14 05:58	RHR C		待機			
2011/03/14 05:58	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	OFF	正常復帰		
2011/03/14 06:15	CC044	原子炉	水位 (全域)	1498 mm		正常復帰
2011/03/14 06:15	CC048	原子炉	水位 (全域) 変化率	-19 mm/min		正常復帰
2011/03/14 06:15	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン	6.0		正常復帰
2011/03/14 06:23	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/14 06:31	PD763	MSIV 内側弁 B	閉 位置信号	開		
2011/03/14 06:43	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1014 mm		正常復帰
2011/03/14 06:44	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1013 mm		正常復帰
* 2011/03/14 06:55	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	797 <	800 mm	
* 2011/03/14 06:56	CA070	原子炉	水位 (N/R)	795 <	800 mm	
2011/03/14 07:00	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	1632 mm		正常復帰
2011/03/14 07:00	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-0.0 mm/min		正常復帰
* 2011/03/14 07:00	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能		
* 2011/03/14 07:00	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/14 07:00	CA072	原子炉	水位 (W/R) A	1629 mm		正常復帰
2011/03/14 07:00	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	1630 mm		正常復帰
2011/03/14 07:00	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-0.0 mm/min		正常復帰
2011/03/14 07:02	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	1631 mm		正常復帰
* 2011/03/14 07:02	CA073	原子炉	水位 (W/R) B RL 上限逸脱			
2011/03/14 07:02	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	1631 mm		正常復帰
* 2011/03/14 07:02	CA073	原子炉	水位 (W/R) B RL 上限逸脱			
2011/03/14 07:03	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	1630 mm		正常復帰
* 2011/03/14 07:07	RHR C		不待機			
* 2011/03/14 07:07	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	ON			
* 2011/03/14 07:09	CA073	原子炉	水位 (W/R) B RL 上限逸脱			
* 2011/03/14 07:09	CA072	原子炉	水位 (W/R) A RL 上限逸脱			
* 2011/03/14 07:09	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能		
* 2011/03/14 07:09	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/14 07:11	CA070	原子炉	水位 (N/R)	836 mm		正常復帰
2011/03/14 07:11	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	827 mm		正常復帰
* 2011/03/14 07:13	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1032 >	1029 mm	
* 2011/03/14 07:13	CC043	原子炉	水位 (N/R) (PBV)	1032 >	1029 mm	
* 2011/03/14 07:17	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	ON		
* 2011/03/14 07:18	CC044	原子炉	水位 (全域)	判定不能		
* 2011/03/14 07:18	CC048	原子炉	水位 (全域) 変化率	判定不能		
* 2011/03/14 07:18	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン	判定不能		
2011/03/14 07:19	RHR C		待機			
2011/03/14 07:19	BD098	RHR 注入弁 C MO-F006C 開	OFF	正常復帰		
* 2011/03/14 07:22	DA030	S/C 水温度	1 (43°)	102.2 >	32.0 °C	
* 2011/03/14 07:23	DA030	S/C 水温度	1 (43°)	RL 上限逸脱		
* 2011/03/14 07:24	DA030	S/C 水温度	1 (43°)	102.2 >	32.0 °C	

アラーム印字

*2011/03/14 07:29	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 07:31	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.2 >	32.0 °C	
*2011/03/14 07:37	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 07:37	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/14 07:38	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
2011/03/14 07:38	CC044	原子炉	水位 (全域)			1498 mm		正常復帰
2011/03/14 07:38	CC048	原子炉	水位 (全域)		変化率	-22 mm/min		正常復帰
2011/03/14 07:38	ZC050	原子炉水位	変化率		表示パターン	6.0		正常復帰
*2011/03/14 07:38	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/14 07:39	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 07:40	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.2 >	32.0 °C	
*2011/03/14 07:41	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 07:42	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.4 >	32.0 °C	
2011/03/14 07:46	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		OFF		正常復帰
*2011/03/14 07:53	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 07:57	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.0 >	32.0 °C	
*2011/03/14 07:57	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 07:58	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.2 >	32.0 °C	
2011/03/14 08:07	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)		1014 mm		正常復帰
2011/03/14 08:07	CA070	原子炉	水位	(N/R)		1012 mm		正常復帰
*2011/03/14 08:08	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 08:09	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.2 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:09	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 08:14	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.2 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:15	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 08:16	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:17	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 08:19	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)		800 <	800 mm	
*2011/03/14 08:19	CA070	原子炉	水位	(N/R)		799 <	800 mm	
*2011/03/14 08:21	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.3 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:23	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 08:23	RHR	C	不待機					
*2011/03/14 08:23	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C	開	ON		
*2011/03/14 08:23	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.4 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:24	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
2011/03/14 08:24	CA070	原子炉	水位	(N/R)		821 mm		正常復帰
2011/03/14 08:24	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)		817 mm		正常復帰
*2011/03/14 08:25	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.1 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:25	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 08:27	CA070	原子炉	水位	(N/R)		1031 >	1029 mm	
*2011/03/14 08:27	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV)		1031 >	1029 mm	
*2011/03/14 08:27	DA030	S/C	水温度	1	(43°)	102.3 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:30	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)		ON		
*2011/03/14 08:32	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能			
*2011/03/14 08:32	CC048	原子炉	水位 (全域)		変化率 判定不能			
*2011/03/14 08:32	ZC050	原子炉水位	変化率		表示パターン 判定不能			
2011/03/14 08:32	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C	開	OFF		正常復帰
2011/03/14 08:32	RHR	C	待機					
*2011/03/14 08:39	DA039	S/C	水温度	10	(223°)	102.1 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:40	DA039	S/C	水温度	10	(223°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 08:41	DA039	S/C	水温度	10	(223°)	102.3 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:41	DA039	S/C	水温度	10	(223°)	RL 上限逸脱		
*2011/03/14 08:42	DA039	S/C	水温度	10	(223°)	102.5 >	32.0 °C	
*2011/03/14 08:42	DA039	S/C	水温度	10	(223°)	RL 上限逸脱		
2011/03/14 08:49	CC044	原子炉	水位 (全域)			1498 mm		正常復帰
2011/03/14 08:49	CC048	原子炉	水位 (全域)		変化率	-15 mm/min		正常復帰
2011/03/14 08:49	ZC050	原子炉水位	変化率		表示パターン	6.0		正常復帰
*2011/03/14 08:50	CC044	原子炉	水位 (全域)		判定不能			
*2011/03/14 08:50	CC048	原子炉	水位 (全域)		変化率 判定不能			
*2011/03/14 08:51	ZC050	原子炉水位	変化率		表示パターン 判定不能			

アラーム印字

2011/03/14 08:51	CC044	原子炉	水位 (全域)	1493 mm	正常復帰
2011/03/14 08:51	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率 -89 mm/min	正常復帰
2011/03/14 08:51	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン	6.0	正常復帰
* 2011/03/14 08:51	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	102.5 > 32.0 °C
2011/03/14 08:58	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF 正常復帰
* 2011/03/14 09:03	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	102.5 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:03	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:08	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	102.3 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:08	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:12	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	102.5 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:12	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:13	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	102.4 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:13	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:15	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:16	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	102.2 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:17	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	102.2 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:17	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:18	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	102.4 > 32.0 °C
2011/03/14 09:18	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV) 1011 mm	正常復帰
* 2011/03/14 09:19	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:19	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	RL 上限逸脱
2011/03/14 09:19	CA070	原子炉	水位	(N/R) 1012 mm	正常復帰
* 2011/03/14 09:19	DA032	S/C	水温度	3 (163°)	102.3 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:21	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	101.8 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:22	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:22	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	102.3 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:23	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:23	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	102.4 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:30	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV) 800 < 800 mm	
* 2011/03/14 09:30	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:31	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	102.2 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:31	CA070	原子炉	水位	(N/R) 800 < 800 mm	
* 2011/03/14 09:31	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 09:31	RHR	C	不待機		
* 2011/03/14 09:31	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	ON
2011/03/14 09:32	CA070	原子炉	水位	(N/R) 824 mm	正常復帰
2011/03/14 09:32	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV) 827 mm	正常復帰
* 2011/03/14 09:34	CA070	原子炉	水位	(N/R) 1030 > 1029 mm	
* 2011/03/14 09:34	CC043	原子炉	水位 (N/R)	(PBV) 1030 > 1029 mm	
* 2011/03/14 09:35	DA039	S/C	水温度	10 (223°)	102.4 > 32.0 °C
* 2011/03/14 09:37	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON
* 2011/03/14 09:38	CC044	原子炉	水位 (全域)	判定不能	
* 2011/03/14 09:38	CC048	原子炉	水位 (全域)	変化率 判定不能	
* 2011/03/14 09:38	ZC050	原子炉水位	変化率 表示パターン	判定不能	
2011/03/14 09:40	BD098	RHR	注入弁 C	MO-F006C 開	OFF 正常復帰
2011/03/14 09:40	RHR	C	待機		
* 2011/03/14 10:01	BD110	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	開	ON
* 2011/03/14 10:02	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	OFF
2011/03/14 10:02	BD111	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	閉	ON 正常復帰
2011/03/14 10:03	BD110	RHR	格納容器第1スプレイ弁 B	開	OFF 正常復帰
2011/03/14 10:05	BD096	RHR	注入弁 B	MO-F006B 開	ON
2011/03/14 10:05	BD070	RHR	テスト可能逆止弁 F007B	全閉	OFF
2011/03/14 10:12	CC032	PLR	入口温度差RPVドレンライン温度A	18.5 °C	正常復帰
2011/03/14 10:12	CC033	PLR	入口温度差RPVドレンライン温度B	18.5 °C	正常復帰
* 2011/03/14 10:18	BD205	RHR/RCIC	B 蒸気管	破断	ON
* 2011/03/14 10:18	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-87.0 < -55.0 °C/h	
* 2011/03/14 10:31	DA034	S/C	水温度	5 (283°)	102.0 > 32.0 °C
* 2011/03/14 10:33	DA034	S/C	水温度	5 (283°)	RL 上限逸脱
* 2011/03/14 10:34	DA034	S/C	水温度	5 (283°)	102.3 > 32.0 °C
* 2011/03/14 10:34	DA034	S/C	水温度	5 (283°)	RL 上限逸脱

アラーム印字

* 2011/03/14 10:35	DA034	S/C 水温度	5 (28.3°)	102.1 >	32.0 °C
2011/03/14 10:48	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	OFF	正常復帰
* 2011/03/14 10:49	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	ON	
2011/03/14 10:50	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	OFF	正常復帰
* 2011/03/14 10:50	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	ON	
2011/03/14 10:51	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	OFF	正常復帰
* 2011/03/14 10:52	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	ON	
* 2011/03/14 10:52	DA041	S/C 水温度	12 (34.3°)	102.3 >	32.0 °C
2011/03/14 10:53	BD323	HPCS 遮断器 接続以外制御電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD294	HPCS CST側テストバイパス弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD296	HPCS CST側テストバイパス弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD298	HPCS S/C側テストバイパス弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD289	HPCS PCV内手動隔離弁F-006開		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB000	HPCS F001 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB001	HPCS F004 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB002	HPCS F006 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB003	HPCS F007 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB004	HPCS F009 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB005	HPCS F010 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB006	HPCS F011 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB007	HPCS F012 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD259	LPCS ポンプ 母線電源有効		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD261	LPCS 遮断器 接続以外制御電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD237	LPCS S/C側テストバイパス弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB008	LPCS F001 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB009	LPCS F003 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB011	LPCS F006 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB012	LPCS F008 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD159	RHR A 遮断器 接続以外制御電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD055	RHR 格納容器第1スプレイ弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD053	RHR 格納容器第2スプレイ弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD057	RHR S/Cスプレイ弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD069	RHR 給水側注入弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD071	LPCIモード テストバイパス弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD065	RHR 熱交換器凝縮水プール側弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD042	RHR 熱交換器胴側バイパス弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD067	RHR ポンプ 炉水側入口弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD073	RHR ヘッドスプレイ隔離弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB013	RHR F001A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB014	RHR F004A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB015	RHR F006A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB017	RHR F009A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB018	RHR F010A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB019	RHR F011A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB020	RHR F012A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB021	RHR F013A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB022	RHR F021A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD083	RHR R/W側第2隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB023	RHR F022A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB024	RHR F027A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB025	RHR F028A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB026	RHR F036A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB028	RHR F053A 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB050	RHR F033 電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD112	RHR S/Cスプレイ弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD113	RHR S/Cスプレイ弁 B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD125	RHR 給水側注入弁 B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD126	LPCIモード テストバイパス弁 B	開	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD094	RHR 熱交換器胴側バイパス弁 B	開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD095	RHR 熱交換器胴側バイパス弁 B	閉	ON	正常復帰

アラーム印字

2011/03/14 10:53	BD141	RHR	R/W側第2隔離弁	B	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB041	RHR	F028B	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB044	RHR	F053B	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD450	RCIC	蒸気管内側隔離弁		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD451	RCIC	蒸気管内側隔離弁		閉	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD452	RCIC	蒸気管外側隔離弁		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD453	RCIC	蒸気管外側隔離弁		閉	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD488	RCIC	復水器復水ポンプ	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD606	FCS	ブロワA	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD205	RHR/RCIC	B 蒸気管	破断		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB064	FCS	F001A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB065	FCS	F002A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB066	FCS	F003A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB067	FCS	F004A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB068	FCS	F005A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB069	FCS	F006A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD535	SGTS	加熱用ヒータA1	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD536	SGTS	加熱用ヒータA2	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD534	SGTS	排風機 A系	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD548	AM設備	SGTS A 出口弁	開		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB077	SGTS	F002A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB078	SGTS	F003A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB079	SGTS	F006A	電源喪失		ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BB080	SGTS	F008A	電源喪失		ON	正常復帰
*2011/03/14 10:53	DA041	S/C	水温度	12 (34.3°)	R L 上限逸脱		
2011/03/14 10:53	ED091	非常用	D/G	1 B	補機作動除外	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD011	LPCP	A		起動条件成立	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD030	LPCP	A	入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD031	LPCP	A	入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD032	LPCP	A	出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD033	LPCP	A	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD017	LPCP	B		起動条件成立	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD034	LPCP	B	入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD035	LPCP	B	入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD036	LPCP	B	出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD037	LPCP	B	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD023	LPCP	C		起動条件成立	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD038	LPCP	C	入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD039	LPCP	C	入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD040	LPCP	C	出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD041	LPCP	C	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD288	HPCS	炉心スプレイ注入弁		閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD281	HPCS系	封水ポンプ		起動	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD285	HPCSポンプ	CST側入口弁		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD292	HPCSポンプ	S/C側入口弁		閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD300	HPCS	最小流量バイパス弁		閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD238	LPCSポンプ	最小流量バイパス弁		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD233	LPCS	注入弁		閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD230	LPCSポンプ	入口弁		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53			待機監視終了				
2011/03/14 10:53	BD045	RHR	注入弁 A MO-F006A		閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD074	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 A		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD048	RHR	熱交換器胴側入口弁 A		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD050	RHR	熱交換器胴側出口弁 A		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD040	RHRポンプ	プール側入口弁 A		開	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD254	LPCS/RHR	A系 封水ポンプ	起動		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	ZD920	計算機待機監視	HPCS系待機不全			OFF	
2011/03/14 10:53	BD441	RCIC	封水ポンプ	運転中		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD442	RCICポンプ	復水貯蔵タンク側入口弁	開		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD443	RCICポンプ	復水貯蔵タンク側入口弁	閉		ON	正常復帰

アラーム印字

2011/03/14 10:53	BD460	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD461	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	ZD921	計算機待機監視 LPCS系待機不全		OFF	
2011/03/14 10:53	ZD922	計算機待機監視 RHR-A系待機不全		OFF	
2011/03/14 10:53	BD571	FCS 入口側隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD579	FCS 冷却器冷却水止弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD577	FCS 再循環調整弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD573	FCS 入口弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD575	FCS 出口側隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD581	FCS 冷却器冷却水入口弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	ZD923	計算機待機監視 RHR-B/C系待機不全		OFF	
2011/03/14 10:53	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD013	LPCP A 操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		OFF	
2011/03/14 10:53	FD019	LPCP B 操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	FD025	LPCP C 操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/14 10:53	ZD927	計算機待機監視 FCS-A系待機不全		OFF	
2011/03/14 10:53	ZD932	計算機待機監視 復水系待機不全		OFF	
2011/03/14 10:53	ZD929	計算機待機監視 SGTS-A系待機不全		OFF	
* 2011/03/14 10:54	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	ON	
2011/03/14 10:54	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	OFF	正常復帰
* 2011/03/14 10:54	DA041	S/C 水温度	12 (34.3°)	102.2 >	32.0 °C
2011/03/14 10:54	CC025	PLR-P 入口温度変化率	-53.3 °C/h		正常復帰
* 2011/03/14 10:55	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	ON	
2011/03/14 10:56	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	OFF	正常復帰
* 2011/03/14 10:57	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	ON	
2011/03/14 11:00	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	OFF	正常復帰
* 2011/03/14 11:00	BD205	RHR/RCIC B 蒸気管	破断	ON	
* 2011/03/14 11:12	DA037	S/C 水温度	8 (10.3°)	102.4 >	32.0 °C
2011/03/14 11:18	DD057	CAMS B サンプル切替 (D/W)		ON	
2011/03/14 11:18	DD061	CAMS B NO DATA		OFF	
2011/03/14 12:33	FA125	HPCP 出口導電率	0.110 μS/cm		正常復帰
2011/03/14 15:18	PD410	PLR-P モータ A 振動大		ON	
2011/03/14 15:18	PD411	PLR-P モータ B 振動大		ON	
2011/03/14 15:18	PD411	PLR-P モータ B 振動大		OFF	
2011/03/14 15:18	PD410	PLR-P モータ A 振動大		OFF	
2011/03/14 15:36	FD034	LPCP B 入口弁	開	ON	
2011/03/14 15:37	FD035	LPCP B 入口弁	閉	OFF	
2011/03/14 15:40	FD017	LPCP B 起動条件成立		ON	
2011/03/14 15:41	FD018	LPCP B 停止条件成立		ON	
2011/03/14 15:41	FD018	LPCP B 停止条件成立		OFF	
2011/03/14 15:41	FD016	LPCP B 運転中		ON	
2011/03/14 15:41	PD301	LPCP B 運転中		運転中	
2011/03/14 15:41	PD303	LPCP 全台停止		OFF	
2011/03/14 15:41	FD052	HPCP A 停止条件成立		OFF	
2011/03/14 15:41	FD058	HPCP B 停止条件成立		OFF	
2011/03/14 15:41	FD036	LPCP B 出口弁	開	ON	
2011/03/14 15:42	FA120	HPCP 吸込ヘッド 圧力	1.81 MPa		正常復帰
2011/03/14 15:46	FD037	LPCP B 出口弁	閉	OFF	
* 2011/03/14 16:01	FA093	復水器 A ホットウェル水位	-101 <	-100 mm	
* 2011/03/14 16:02	FA094	復水器 B ホットウェル水位	-100 <	-100 mm	
2011/03/14 16:02	FD017	LPCP B 起動条件成立		OFF	
* 2011/03/14 16:04	FA095	復水器 C ホットウェル水位	-100 <	-100 mm	
2011/03/14 16:46	FD016	LPCP B 運転中		OFF	
2011/03/14 16:46	PD301	LPCP B 運転中		停止	
2011/03/14 16:46	PD303	LPCP 全台停止		ON	

2011/03/14 16:46	FD052	HPCP	A	停止条件成立		ON	
2011/03/14 16:46	FD058	HPCP	B	停止条件成立		ON	
*2011/03/14 16:46	FA120	HPCP		吸込ヘッド	圧力	0.34 <	0.35 MPa
2011/03/14 16:47	FD037	LPCP	B	出口弁	閉	ON	
2011/03/14 16:47	FD035	LPCP	B	入口弁	閉	ON	
2011/03/14 16:48	FD034	LPCP	B	入口弁	開	OFF	
2011/03/14 16:49	FD036	LPCP	B	出口弁	開	OFF	
*2011/03/14 17:27	AA002	APRM	(C)		レベル	4.0 <	4.0 %PWR
2011/03/14 19:10	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 19:10	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 19:25	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 19:25	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 19:25	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 19:25	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 19:26	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 19:27	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:25	CD351	FPCポンプ	B		運転中	ON	
2011/03/14 20:25	CD351	FPCポンプ	B		運転中	OFF	
2011/03/14 20:26	CD351	FPCポンプ	B		運転中	ON	
*2011/03/14 20:37	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力		0.32 <	0.75 MPa
*2011/03/14 20:48	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	RL 下限逸脱		
*2011/03/14 20:49	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力		0.00 <	0.75 MPa
*2011/03/14 20:50	LA045	RCW	第2ループポンプ	吐出圧力	RL 下限逸脱		
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	OFF	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中	ON	
2011/03/14 20:52	CD340	C UWポンプ	A		運転中</		

アラーム印字

[illegible]

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

2011/03/14 21:55	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:55	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:55	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:55	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:55	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:55	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:55	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:55	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	DA004	排気筒放射線モニタ	(SCIN) A	6.7E+00 s-1	正常復帰	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:56	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
*2011/03/14 21:57	DA004	排気筒放射線モニタ	(SCIN) A	8.0E+00 > 8.0E+00 s-1		
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:57	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
*2011/03/14 21:58	DA005	排気筒放射線モニタ	(SCIN) B	8.3E+00 > 8.0E+00 s-1		
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:58	DA005	排気筒放射線モニタ	(SCIN) B	6.8E+00 s-1	正常復帰	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
*2011/03/14 21:58	DA005	排気筒放射線モニタ	(SCIN) B	8.8E+00 > 8.0E+00 s-1		
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14 21:58	CD340	C UWポンプ	A	運転中	OFF	

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	ON	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/14	22:05	CD340	C U Wポンプ				

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

アラーム印字

[illegible]

1 号機 警報装置から発せられた警報の記録 (その 3)

平成 23 年 3 月 14 日

省令 62 号で要求される警報	警 報		発生時刻	復帰時刻
	警報名称	制御盤No.		
エリア放射線モニタ放射能高	タービン建屋放射線レベル高	H13-P602		
	・タービフロア東側区域			
	・タービフロア除染区域			
	・タービン建屋大物搬入口			
	・タービン建屋 1 階通路			
	・コンデミ制御盤区域			
	・M/D RFP 区域			
	・排ガス予冷器室 A			
	・排ガス予冷器室 B			
	・タービン建屋地下 1 階通路			
	コントロール建屋放射線レベル高	H13-P602		
	・中央制御室			
	チャコール建屋放射線レベル高	H13-P602		
	・チャコール建屋地下 1 階通路			
	・チャコール建屋地下 2 階通路			
	モニタ建屋放射線レベル高	H13-P602		
	・モニタ建屋 1 階通路			
周辺監視区域放射能高	線量率高 (高レンジモニタリングポスト)	屋外放射線監視盤		
	線量率高 (低レンジモニタリングポスト) ※	屋外放射線監視盤	継続	～継続
	線量率高高 (高レンジモニタリングポスト)	屋外放射線監視盤		
	線量率高高 (低レンジモニタリングポスト) ※	屋外放射線監視盤	21:43	～継続

備考

※東北地方太平洋沖地震発生の為