

15:40:34	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
15:40:40	N21	-VALV	-FD052	真空破壊弁B全閉	NO		
15:40:42	C91	-NSSG	-CC000	原子炉圧力 (W)	7.07	> 7.07	MPa
15:40:42	N21	-VALV	-FD050	真空破壊弁A全閉	NO		
15:40:44	C R S	-	-	制御棒全点走査終了しました。			
15:40:46	C15	-ETC	-CD362	RWM制御棒引抜許可エコー	YES		
15:40:47	C15	-ETC	-CD363	RWM制御棒挿入許可エコー	YES		
15:40:47	C91	-NSSG	-AB049	制御棒選択エラー	ON		
15:40:49	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
15:40:49	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	144.3	> 85.0	℃
15:40:54	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
15:40:54	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	69.7	℃	
15:40:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	78.2	℃	
15:40:58	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
15:40:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
15:41:02	C91	-NSSG	-AB049	制御棒選択エラー	OFF	正常復帰	
15:41:02	C15	-ETC	-CD362	RWM制御棒引抜許可エコー	NO		
15:41:02	C R S	-	-	制御棒全点走査開始しました。			
15:41:03	C15	-ETC	-CD363	RWM制御棒挿入許可エコー	NO		
15:41:03	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	8.8	℃	
15:41:08	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
15:41:09	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱		
15:41:09	トリガ条件成立	15:41: 8.840	C95 -AI -246	通常 3.2			
15:41:09	トリガ条件成立	15:41: 8.880	C95 -AI -246	(本入力点トリガ多発中) 通常 3.2			
15:41:16	C R S	-	-	制御棒全点走査終了しました。			
15:41:18	C15	-ETC	-CD362	RWM制御棒引抜許可エコー	YES		
15:41:18	C15	-ETC	-CD363	RWM制御棒挿入許可エコー	YES		
15:41:18	C91	-NSSG	-AB049	制御棒選択エラー	ON		
15:41:20	C72	-TRIP	-CD511	原子炉圧力高トリップ B 2	トリップ		
15:41:20	C91	-NSSG	-DB000	原子炉圧力高トリップ	トリップ	!	
15:41:20	C91	-NSSG	-WB005	原子炉圧力高	高		
15:41:20	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
15:41:20	C72	-TRIP	-CD508	原子炉圧力高トリップ A 1	トリップ		
15:41:24	C72	-TRIP	-CD509	原子炉圧力高トリップ A 2	トリップ		
15:41:27	C72	-TRIP	-CD510	原子炉圧力高トリップ B 1	トリップ		
15:41:30	C91	-NSSG	-CC014	原子炉水温度変化率	-50.1	℃/h	
15:41:33	C91	-NSSG	-AB049	制御棒選択エラー	OFF	正常復帰	
15:41:34	C15	-ETC	-CD362	RWM制御棒引抜許可エコー	NO		
15:41:34	C R S	-	-	制御棒全点走査開始しました。			
15:41:34	C15	-ETC	-CD363	RWM制御棒挿入許可エコー	NO		
15:41:36	T46	-ETC	-BD785	S G T S 系A自動起動	停止	正常復帰	
15:41:36	C91	-ETCG	-ZB105	S G T S A系待機必要時期判定条件	ON		
15:41:36	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム	!	
15:41:36	D23	-LS	-DD124	CAMS A 放射線高	アラーム	!	
15:41:36	N34	-TRIP	-TD732	スラスト保護装置 (タービン側) A 油圧低	低		
15:41:36	N34	-TRIP	-TD737	スラスト保護装置 (発電機側) C 油圧低	低		
15:41:37	N34	-TRIP	-TD735	スラスト保護装置 (発電機側) A 油圧低	低		
15:41:37	N32	-TRIP	-TD246	スラスト摩耗 軸受油圧低	トリップ	!	
15:41:37	N34	-TRIP	-TD733	スラスト保護装置 (タービン側) B 油圧低	低		
15:41:37	N34	-TRIP	-TD736	スラスト保護装置 (発電機側) B 油圧低	低		
15:41:37	N34	-TRIP	-TD734	スラスト保護装置 (タービン側) C 油圧低	低		
15:41:37	C91	-NSSG	-BB003	水素濃度高D/W	高		
15:41:37	D23	-LS	-DD126	CAMS A 水素濃度高	アラーム	!	
15:41:37	C91	-NSSG	-BB009	酸素濃度高D/W	高		
15:41:37	D23	-LS	-DD128	CAMS A 酸素濃度高	アラーム	!	
15:41:37	D23	-LS	-DD129	CAMS B 酸素濃度高	アラーム	!	
15:41:37	D23	-LS	-DD127	CAMS B 水素濃度高	アラーム	!	
15:41:37	D23	-LS	-DD124	CAMS A 放射線高	通常	!	正常復帰
15:41:37	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常	!	正常復帰
15:41:37	T46	-ETC	-BD785	S G T S 系A自動起動	起動		
15:41:37	C91	-ETCG	-ZB105	S G T S A系待機必要時期判定条件	OFF		
15:41:37	B22	-ETC	-CD629	ジェットポンプ計装盤異常	アラーム		
15:41:37	E51	-VALV	-BD627	R C I C 注可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		

15:41:37	E51	-VALV	-BD629	R C I Cテスト可能逆止弁(内側)全開(F008)	YES
15:41:37	P33	-ETC	-CD865	CUW F/D入口炉水溶存酸素計レンジSW位置1ppm	OFF
15:41:37	T49	-VALV	-BD862	FCSブロワ入口弁A全開(F002A)	YES
15:41:37	T46	-ETC	-BD842	SGTS装置加熱用ヒータ入	停止中
15:41:37	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES
15:41:37	E21	-VALV	-BD387	LPCSテスト可能逆止弁全開(F004)	NO
15:41:37	N34	-PUMP	-TD431	タービンモータ吸込ポンプ運転中	停止中
15:41:37	N21	-VALV	-FD296	復水器上部スプレイ弁全開	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD479	復水脱塩塔J採水中	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD478	復水脱塩塔I採水中	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD477	復水脱塩塔H採水中	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD476	復水脱塩塔G採水中	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD475	復水脱塩塔F採水中	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD474	復水脱塩塔E採水中	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD473	復水脱塩塔D採水中	NO
15:41:37	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止
15:41:37	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:41:37	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:41:37	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中
15:41:37	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中
15:41:37	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中
15:41:37	N33	-FAN	-TD380	タービングラウンドシール排気器B運転中	停止中
15:41:37	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中
15:41:37	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中
15:41:37	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	YES
15:41:37	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	YES
15:41:37	E21	-VALV	-BD389	LPCS手動注入弁全閉(F005)	YES
15:41:37	E12	-VALV	-BD071	RHR-A 手動注入弁全閉(F008A)	YES
15:41:37	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:41:37	P13	-PUMP	-LD111	復水移送ポンプA運転中	停止中
15:41:37	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中
15:41:37	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止
15:41:37	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中
15:41:37	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中
15:41:37	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中
15:41:37	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:41:37	N38	-PUMP	-FD228	M/D RFP 補助油ポンプA	停止中
15:41:37	G52	-ETC	-FD472	復水脱塩塔C採水中	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD471	復水脱塩塔B採水中	NO
15:41:37	G52	-ETC	-FD470	復水脱塩塔A採水中	NO
15:41:37	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中
15:41:37	P42	-PUMP	-LD180	RCW1循環ポンプA運転中	停止中
15:41:37	T46	-FAN	-BD768	SGTS系排風機A起動	停止中
15:41:37	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	NO
15:41:37	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO
15:41:37	E12	-VALV	-BD069	RHR-A テスト可能逆止弁全閉(F007A)	NO
15:41:37	T49	-VALV	-BD890	FCSブロワ入口弁B全開(F002B)	YES
15:41:37	T49	-VALV	-BD870	FCS冷却水供給弁A全開(F006A)	YES
15:41:37	G52	-FLOW	-FA054	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量E	201.6
15:41:37	G52	-FLOW	-FA055	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量F	200.0
15:41:37	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	アラーム
15:41:37	N38	-PUMP	-FD397	RFP-T A 主油ポンプA2	停止中
15:41:37	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD132	CUW除染室 放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	アラーム
15:41:37	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:37	N44	-PUMP	-GD031	発電機・非常用密封油ポンプ運転中	運転

t/h
t/h

正常復帰
正常復帰

15:41:37	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD133	S V / R V ラッピング室 放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD034	C R D 水圧制御室南側放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD035	C R D 水圧制御室北側放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD039	T I P 機器室 放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階I/V-7出入口放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD047	R H R ポンプA区域 放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD046	R H R ポンプB区域 放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD038	T I P 駆動装置室 放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD138	L C W 移送ポンプ室放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD064	M D - R F P 区域放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム			
15:41:37	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム			
15:41:37	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	YES			
15:41:37	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ			
15:41:37	トリガ条件成立	15:41:37	300 C95 -AI -238	通常 148.6				
15:41:37	N38	-PUMP	-FD423	R F P - T B 主油ポンプB2	停止中			
15:41:37	N34	-PUMP	-TD297	タービン緊急油ポンプ運転中	運転中			
15:41:37	トリガ条件成立	15:41:37	350 C95 -AI -327	通常 -1.08				
15:41:37	トリガ条件成立	15:41:37	420 C95 -AI -294	(本入力点トリガ多発中)	通常 49.68			
15:41:37	G52	-FLOW	-FA056	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量G	196.9	t/h		正常復帰
15:41:37	G52	-FLOW	-FA057	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量H	195.3	t/h		正常復帰
15:41:37	E22	-VALV	-BD438	H P C S 手動注入弁全閉 (F006)	YES			
15:41:37	N38	-PUMP	-FD396	R F P - T A 主油ポンプA1	停止中			
15:41:37	トリガ条件成立	15:41:37	500 C95 -AI -195	(本入力点トリガ多発中)	通常 51.6			
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	510 C95 -AI -154	通常 -720				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	510 C95 -AI -155	通常 -135				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	520 C95 -AI -156	通常 -2858				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	610 C95 -AI -285	通常 -0.319				
15:41:38	N42	-PRES	-GA042	機内ガス圧力	0.294		< 0.500	MPa
15:41:38	E22	-VALV	-BD436	H P C S テスト可能逆止弁全閉 (F005)	NO			
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	670 C95 -AI -284	通常 -52				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	700 C95 -AI -170	通常 -22.3				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	700 C95 -AI -180	通常 -22.3				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	710 C95 -AI -171	通常 -36.1				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	710 C95 -AI -172	通常 -35.6				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	710 C95 -AI -173	通常 -35.2				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	710 C95 -AI -174	通常 -34.9				
15:41:38	N42	-ETC	-GA044	機内ガス純度	88.5		< 92.0	%
15:41:38	G52	-FLOW	-FA077	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量J	0.0	t/h		正常復帰
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	710 C95 -AI -176	通常 -36.4				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	710 C95 -AI -177	通常 -35.9				
15:41:38	トリガ条件成立	15:41:37	710 C95 -AI -178	通常 -36.4				
15:41:38	E22	-VALV	-BD438	H P C S 手動注入弁全閉 (F006)	NO			
15:41:38	N21	-VALV	-FD296	復水器上部スプレイ弁全閉	YES			

15:41:38	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	運転中	
15:41:38	P42	-PUMP	-LD180	RCW1循環ポンプA運転中	運転中	
15:41:38	E22	-VALV	-BD436	HPCSテスト可能逆止弁全閉(F005)	YES	
15:41:38	E12	-VALV	-BD158	RHR-Cテスト可能逆止弁全閉(F007C)	YES	
15:41:38	E12	-VALV	-BD156	RHR-Bテスト可能逆止弁全閉(F007B)	YES	
15:41:38	E21	-VALV	-BD387	LPCSテスト可能逆止弁全閉(F004)	YES	
15:41:38	E12	-VALV	-BD069	RHR-Aテスト可能逆止弁全閉(F007A)	YES	
15:41:38	T49	-VALV	-BD398	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	NO	
15:41:38	E12	-VALV	-BD162	RHR-C手動注入弁全閉(F008C)	NO	
15:41:38	E12	-VALV	-BD160	RHR-B手動注入弁全閉(F008B)	NO	
15:41:38	E21	-VALV	-BD389	LPCS手動注入弁全閉(F005)	NO	
15:41:38	E12	-VALV	-BD071	RHR-A手動注入弁全閉(F008A)	NO	
15:41:38	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中	
15:41:38	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中	
15:41:38	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中	
15:41:38	N38	-PUMP	-FD396	RFP-T A 主油ポンプA1	運転中	
15:41:38	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO	
15:41:38	E51	-VALV	-BD629	RCICテスト可能逆止弁(内側)全開(F008)	NO	
15:41:38	T49	-VALV	-BD862	FCSブロウ入口弁A全開(F002A)	NO	
15:41:38	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	NO	
15:41:38	T49	-VALV	-BD870	FCS冷却水供給弁A全開(F006A)	NO	
15:41:38	P33	-ETC	-CD865	CUW F/D入口炉水溶存酸素計レンジ SW位置1ppm	ON	
15:41:38	トリガ条件成立			15:41:37.710 C95 -A1 -179	通常	-35.9
15:41:38	トリガ条件成立			15:41:37.710 C95 -A1 -181	通常	-34.7
15:41:38	トリガ条件成立			15:41:37.710 C95 -A1 -182	通常	-34.5
15:41:38	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階Iベ-タ出入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室A放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室B放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	T46	-FAN	-BD768	SGTS系排風機A起動	運転中	
15:41:38	T46	-ETC	-BD842	SGTS装置加熱用ヒータA入	運転中	
15:41:38	P49	-PUMP	-LD290	HPCS D/G冷却中間ル-ブ系ポンプ運転中	停止中	
15:41:38	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	運転中	
15:41:38	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中	
15:41:38	N38	-PUMP	-FD228	M/D RFP 補助油ポンプA	運転中	
15:41:38	N34	-PUMP	-TD431	タービンモータ吸込ポンプ運転中	運転中	
15:41:38	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD039	TIP機器室放射線高	通常	正常復帰
15:41:38	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰

15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.830	C95	-AI	-235	通常	5.84			
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.840	C95	-AI	-240	通常	4.59			
15:41:39	N34 -PUMP -TD191				リフトポンプ5 運転中			停止中		
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.840	C95	-AI	-242	通常	4.70			
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.840	C95	-AI	-236	通常	-1.050			
15:41:39	N42 -ETC -GA044				機内ガス純度			97.7	%	
15:41:39	N34 -PRES -TA140				軸受油圧			-0.008	<	0.103
15:41:39	N34 -PUMP -TD189				リフトポンプ3 運転中			停止中		正常復帰 MPa
15:41:39	N34 -PUMP -TD195				リフトポンプ9 運転中			停止中		
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.840	C95	-AI	-287	通常	-1.000			
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.840	C95	-AI	-288	通常	-1.000			
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.840	C95	-AI	-325	通常	1.04			
15:41:39	N34 -PUMP -TD318				タービンターニングギア油ポンプ 運転中			運転中		
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.900	C95	-AI	-202	通常	-0.301			
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.900	C95	-AI	-241	(本入力点トリガ多発中)	通常	14.07		
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.920	C95	-DI	-046	通常	ON			
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.940	C95	-AI	-239	通常	4.01			
15:41:39	N32 -PRES -TA100				制御油圧力			2.64	<	8.92
15:41:39	C12 -FLOW -CA110				制御棒駆動水流量			オーバーフロー正常復帰		MPa
15:41:39	B22 -ETC -CD629				ジェットポンプ計装盤異常			通常		正常復帰
15:41:39	N34 -PUMP -TD192				リフトポンプ6 運転中			停止中		
15:41:39	P13 -PUMP -LD112				復水移送ポンプB 運転中			運転中		
15:41:39	P13 -PUMP -LD111				復水移送ポンプA 運転中			運転中		
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.950	C95	-DI	-047	通常	ON			
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.960	C95	-AI	-244	通常	-0.16			
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:37.970	C95	-AI	-245	通常	-0.66			
15:41:39	D23 -LS -DD125				CAMS B 放射線高			アラーム	!	
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:38.270	C95	-AI	-199	(本入力点トリガ多発中)	通常	201.4		
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:38.340	C95	-AI	-238	(本入力点トリガ多発中)	通常	156.3		
15:41:39	T46 -FLOW -BA110				SGTS系統流量A			1857		2500
15:41:39	E12 -PRES -BA001				RHRポンプ吐出圧力A			-0.01	<	0.35
15:41:39	トリガ条件成立	15:41:38.370	C95	-AI	-244	(本入力点トリガ多発中)	通常	-0.05		
15:41:39	D23 -LS -DD126				CAMS A 水素濃度高			アラーム	!	
15:41:39	C91 -NSSG -BB003				水素濃度高D/W			高		
15:41:39	C91 -NSSG -BB009				酸素濃度高D/W			高		
15:41:39	D23 -LS -DD128				CAMS A 酸素濃度高			アラーム	!	
15:41:39	D23 -LS -DD124				CAMS A 放射線高			通常	!	正常復帰
15:41:40	トリガ条件成立	15:41:38.720	C95	-AI	-229	通常	256			
15:41:40	B22 -ETC -CD629				ジェットポンプ計装盤異常			アラーム		
15:41:40	T49 -VALV -BD862				FCSブロウ入口弁A全開(F002A)			YES		
15:41:40	T46 -ETC -BD842				SGTS装置加熱用ヒータA入			停止中		
15:41:40	E21 -VALV -BD387				LPCSテスト可能逆止弁全開(F004)			NO		
15:41:40	P42 -PUMP -LD180				RCW1循環ポンプA 運転中			停止中		
15:41:40	N34 -PUMP -TD431				タービンモータ吸込ポンプ 運転中			停止中		
15:41:40	E21 -VALV -BD389				LPCS手動注入弁全開(F005)			YES		
15:41:40	E12 -VALV -BD071				RHR-A 手動注入弁全開(F008A)			YES		
15:41:40	P13 -PUMP -LD111				復水移送ポンプA 運転中			停止中		
15:41:40	N34 -PUMP -TD190				リフトポンプ4 運転中			運転中		
15:41:40	N34 -PUMP -TD188				リフトポンプ2 運転中			運転中		
15:41:40	N34 -PUMP -TD187				リフトポンプ1 運転中			運転中		
15:41:40	N38 -PUMP -FD228				M/D RFP 補助油ポンプA			停止中		
15:41:40	N21 -VALV -FD296				復水器上部スプレイ弁全開			NO		
15:41:40	T46 -FAN -BD768				SGTS系排風機A起動			停止中		
15:41:40	E12 -VALV -BD069				RHR-A テスト可能逆止弁全開(F007A)			NO		
15:41:40	T49 -VALV -BD870				FCS冷却水供給弁A全開(F006A)			YES		
15:41:40	E51 -VALV -BD629				RCICテスト可能逆止弁(内側)全開(F008)			YES		
15:41:40	E51 -VALV -BD627				RCICテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)			YES		
15:41:40	P33 -ETC -CD865				CUW F/D入口炉水溶存酸素計1 SW位置1ppm			OFF		
15:41:40	D23 -LS -DD128				CAMS A 酸素濃度高			通常	!	正常復帰
15:41:40	C91 -NSSG -BB009				酸素濃度高D/W			通常	!	正常復帰
15:41:40	D23 -LS -DD126				CAMS A 水素濃度高			通常	!	正常復帰
15:41:40	C91 -NSSG -BB003				水素濃度高D/W			通常	!	正常復帰
15:41:40	トリガ条件成立	15:41:38.930	C95	-AI	-213	通常	120			

15:41:40	トリガ条件成立	15:41:39.30	C95 -A1 -210	通常	190			
15:41:40	D23 -ETC -DA066		ドライウエルH2濃度A電圧値			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -FLOW -FA050		混床式脱塩装置脱塩塔入口流量A			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -PRES -FA074		レジンストレーナ差圧 G			レンジ逸脱		
15:41:40	P33 -COND -LA101		復水貯蔵タンク出口復水導電率			レンジ逸脱		
15:41:40	N36 -PRES -TA194		第4給水加熱器C器内圧力			レンジ逸脱		
15:41:40	D23 -ETC -DA067		ドライウエルO2濃度A電圧値			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -FLOW -FA051		混床式脱塩装置脱塩塔入口流量B			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -PRES -FA075		レジンストレーナ差圧 H			レンジ逸脱		
15:41:40	N34 -PUMP -TD189		リフトポンプ3運転中			運転中		
15:41:40	N34 -PUMP -TD191		リフトポンプ5運転中			運転中		
15:41:40	N34 -PUMP -TD192		リフトポンプ6運転中			運転中		
15:41:40	トリガ条件成立	15:41:39.350	C95 -A1 -235	(本入力点トリガ多発中)	通常	6.13		
15:41:40	N34 -PUMP -TD195		リフトポンプ9運転中			運転中		
15:41:40	P33 -COND -CA325		給水加熱器出口ヘッダ給水導電率			レンジ逸脱		
15:41:40	D23 -ETC -DA068		ドライウエルH2濃度B電圧値			レンジ逸脱		
15:41:40	R11 -ETC -EA000		所内変圧器電力 2A-1			レンジ逸脱		
15:41:40	R11 -ETC -EA008		6.9kVスイッチギア母線電圧SA-1			3.42	< 5.52	kV
15:41:40	G51 -PRES -FA018		ろ過器差圧G			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -FLOW -FA026		復水前置ろ過器入口流量D			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -FLOW -FA052		混床式脱塩装置脱塩塔入口流量C			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -PRES -FA068		レジンストレーナ差圧 A			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -FLOW -FA076		混床式脱塩装置脱塩塔入口流量I			レンジ逸脱		
15:41:40	N42 -ETC -GA044		機内ガス純度			85.5	< 92.0	%
15:41:40	D23 -ETC -DA069		ドライウエルO2濃度B電圧値			レンジ逸脱		
15:41:40	R11 -ETC -EA001		所内変圧器電力 2A-2			レンジ逸脱		
15:41:40	R11 -ETC -EA009		6.9kVスイッチギア母線電圧SA-2			3.06	< 5.52	kV
15:41:40	G51 -PRES -FA019		ろ過器差圧H			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -FLOW -FA027		復水前置ろ過器入口流量E			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -FLOW -FA053		混床式脱塩装置脱塩塔入口流量D			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -PRES -FA069		レジンストレーナ差圧 B			レンジ逸脱		
15:41:40	N34 -PRES -TA140		軸受油圧			0.106	MPa	正常復帰
15:41:40	N21 -VALV -FD296		復水器上部スプレイ弁全閉			YES		
15:41:40	D23 -LS -DD127		CAMS B 水素濃度高			アラーム	!	
15:41:40	D23 -LS -DD129		CAMS B 酸素濃度高			アラーム	!	
15:41:40	C91 -NSSG -BB003		水素濃度高D/W			高		
15:41:40	C91 -NSSG -BB009		酸素濃度高D/W			高		
15:41:40	B22 -ETC -CA152		原子炉熱出力			レンジ逸脱		
15:41:40	P33 -COND -CA317		復水器ホットウエルA1出口復水導電率			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -PRES -FA012		ろ過器差圧A			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -PRES -FA020		ろ過器差圧I			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -FLOW -FA028		復水前置ろ過器入口流量F			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -FLOW -FA054		混床式脱塩装置脱塩塔入口流量E			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -PRES -FA070		レジンストレーナ差圧 C			レンジ逸脱		
15:41:40	N32 -PRES -TA100		制御油圧力			9.99	MPa	正常復帰
15:41:40	P33 -COND -CA318		復水器ホットウエルA2出口復水導電率			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -PRES -FA013		ろ過器差圧B			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -PRES -FA021		ろ過器差圧J			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -FLOW -FA029		復水前置ろ過器入口流量G			レンジ逸脱		
15:41:40	G51 -PRES -FA037		ろ過器差圧L			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -FLOW -FA055		混床式脱塩装置脱塩塔入口流量F			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -PRES -FA071		レジンストレーナ差圧 D			レンジ逸脱		
15:41:40	B22 -FLOW -CA150		全炉心流量			レンジ逸脱		
15:41:40	T46 -ETC -BD785		SGTS系A自動起動			起動		
15:41:40	N21 -VALV -FD296		復水器上部スプレイ弁全閉			NO		
15:41:40	C91 -ETCG -ZB105		SGTS A 系待機必要時期判定条件			OFF		
15:41:40	D23 -LS -DD125		CAMS B 放射線高			通常	!	正常復帰
15:41:40	P33 -COND -CA319		復水器ホットウエルB1出口復水導電率			レンジ逸脱		
15:41:40	G52 -PRES -FA072		レジンストレーナ差圧 E			レンジ逸脱		
15:41:40	N41 -ETC -EA041		500kVライン母線電流			レンジ逸脱		
15:41:40	E12 -PRES -BA001		RHRポンプ吐出圧力A			0.50	MPa	正常復帰
15:41:40	T46 -FLOW -BA110		SGTS系統流量A			1958	Nm3/h	正常復帰
15:41:40	G52 -PRES -FA073		レジンストレーナ差圧 F			レンジ逸脱		

15:41:40	G52	-FLOW	-FA057	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量H	レンジ逸脱
15:41:40	G51	-FLOW	-FA031	復水前置ろ過器入口流量I	レンジ逸脱
15:41:40	G51	-FLOW	-FA023	復水前置ろ過器入口流量A	レンジ逸脱
15:41:40	G51	-PRES	-FA015	ろ過器差圧D	レンジ逸脱
15:41:40	R11	-ETC	-EA005	6.9kVスイッチギア母線電圧2A-2	3184
15:41:40	P33	-COND	-CA320	復水器ホットウェルB2出口復水導電率	レンジ逸脱
15:41:40	G52	-PRES	-FA080	レンジストレーナ差圧I	レンジ逸脱
15:41:40	G52	-FLOW	-FA056	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量G	レンジ逸脱
15:41:40	R11	-ETC	-EA004	6.9kVスイッチギア母線電圧2A-1	3201
15:41:40	R11	-ETC	-EA012	6.9kVスイッチギア母線電圧2C	3195
15:41:40	G51	-PRES	-FA014	ろ過器差圧C	レンジ逸脱
15:41:40	G51	-PRES	-FA022	ろ過器差圧K	レンジ逸脱
15:41:40	G51	-FLOW	-FA030	復水前置ろ過器入口流量H	レンジ逸脱
15:41:40	G51	-FLOW	-FA038	復水前置ろ過器入口流量L	レンジ逸脱
15:41:41	D21	-LS	-DD131	RHR Cサージタンク区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD141	タービフロア除染区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD140	タービフロア東側区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室B放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室A放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階レベル出入口放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD039	TIP機器室放射線高	アラーム
15:41:41	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム
15:41:41	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中
15:41:41	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中
15:41:41	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中
15:41:41	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:41:41	N38	-PUMP	-FD423	RFP-TB主油ポンプB2	停止中
15:41:41	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中
15:41:41	E12	-VALV	-BD158	RHR-Cテスト可能逆止弁全閉(F007C)	NO
15:41:41	E12	-VALV	-BD156	RHR-Bテスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO
15:41:41	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES
15:41:41	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	YES
15:41:41	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止
15:41:41	E12	-VALV	-BD162	RHR-C手動注入弁全閉(F008C)	YES
15:41:41	E12	-VALV	-BD160	RHR-B手動注入弁全閉(F008B)	YES
15:41:41	P49	-PUMP	-LD292	HPCS D/G冷却海水ポンプ運転中	停止中
15:41:41	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:41:41	P13	-PUMP	-LD112	復水移送ポンプB運転中	停止中
15:41:41	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止
15:41:41	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:41:41	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:41:41	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中
15:41:41	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中
15:41:41	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中

< 5520

V

< 5520

V

< 5520

V

15:41:41	N33	-FAN	-TD380	タービンギランドシール排気器B運転中	停止中		
15:41:41	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中		
15:41:41	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中		
15:41:41	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中		
15:41:41	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD029	CRD補修室放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD132	CUW除染室放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A放射線高	アラーム		
15:41:41	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:41	D23	-LS	-DD125	CAMS B放射線高	アラーム		
15:41:41	D23	-LS	-DD127	CAMS B 水素濃度高	アラーム		
15:41:41	D23	-LS	-DD129	CAMS B 酸素濃度高	アラーム		
15:41:41	C91	-NSSG	-BB009	酸素濃度高D/W	高		
15:41:41	C91	-NSSG	-BB003	水素濃度高D/W	高		
15:41:41	P33	-COND	-CA321	復水器ホットウェルC1出口復水導電率	レンジ逸脱		
15:41:41	G51	-FLOW	-FA024	復水前置ろ過器入口流量B	レンジ逸脱		
15:41:41	N21	-PRES	-FA210	タービン排気室スプレイ水圧力	レンジ逸脱		
15:41:41	P33	-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率	レンジ逸脱		
15:41:41	G51	-FLOW	-FA025	復水前置ろ過器入口流量C	レンジ逸脱		
15:41:41	B22	-FLOW	-CA046	ジェットポンプ流量5	レンジ逸脱		
15:41:41	B22	-FLOW	-CA055	ジェットポンプ流量14	レンジ逸脱		
15:41:41	B22	-FLOW	-CA047	ジェットポンプ流量6	レンジ逸脱		
15:41:41	B22	-FLOW	-CA054	ジェットポンプ流量13	レンジ逸脱		
15:41:41	G51	-FLOW	-FA033	復水前置ろ過器入口流量K	レンジ逸脱		
15:41:41	G51	-PRES	-FA017	ろ過器差圧F	レンジ逸脱		
15:41:41	P33	-COND	-CA314	FPCフィルタ脱塩器出口水導電率A	レンジ逸脱		
15:41:41	G51	-FLOW	-FA032	復水前置ろ過器入口流量J	レンジ逸脱		
15:41:41	G51	-PRES	-FA016	ろ過器差圧E	レンジ逸脱		
15:41:41	P33	-ETC	-CD865	CUW F/D入口炉水溶存酸素計W/SW位置1ppm	ON		
15:41:41	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
15:41:41	T49	-VALV	-BD862	FCSブロワ入口弁A全開(F002A)	NO		
15:41:41	E21	-VALV	-BD387	LPCSテスト可能逆止弁全閉(F004)	YES		
15:41:41	E12	-VALV	-BD069	RHR-Aテスト可能逆止弁全閉(F007A)	YES		
15:41:41	T49	-VALV	-BD870	FCS冷却水供給弁A全開(F006A)	NO		
15:41:41	E51	-VALV	-BD629	R C I Cテスト可能逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
15:41:41	P42	-PUMP	-LD180	RCW1循環ポンプA運転中	運転中		
15:41:41	E21	-VALV	-BD389	LPCS手動注入弁全閉(F005)	NO		
15:41:41	E12	-VALV	-BD071	RHR-A手動注入弁全閉(F008A)	NO		
15:41:41	N34	-PUMP	-TD431	タービンモータ吸込ポンプ運転中	運転中		
15:41:41	D23	-LS	-DD125	CAMS B放射線高	通常	!	正常復帰
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.	170 C95 -AI -170	(本入力点トリガ多発中)	通常	-36.4	
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.	170 C95 -AI -171	(本入力点トリガ多発中)	通常	-37.3	
15:41:41	G52	-FLOW	-FA077	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量J	レンジ逸脱		
15:41:41	B22	-FLOW	-CA048	ジェットポンプ流量7	レンジ逸脱		
15:41:41	B22	-FLOW	-CA049	ジェットポンプ流量8	レンジ逸脱		
15:41:41	B22	-FLOW	-CA057	ジェットポンプ流量16	レンジ逸脱		
15:41:41	B22	-FLOW	-CA056	ジェットポンプ流量15	レンジ逸脱		
15:41:41	N34	-PRES	-TA140	軸受油圧	0.082	<	0.103 MPa
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.	170 C95 -AI -174	(本入力点トリガ多発中)	通常	-36.1	
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.	170 C95 -AI -176	(本入力点トリガ多発中)	通常	-37.7	
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.	170 C95 -AI -178	(本入力点トリガ多発中)	通常	-37.8	
15:41:41	T46	-VALV	-BD762	SGTS系隔離弁A全開(F004A)	NO		
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.	170 C95 -AI -179	(本入力点トリガ多発中)	通常	-37.1	

15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.170	C95 -AI -180	(本入力点トリガ多発中)	通常	-36.3	
15:41:41	P33 -COND -CA327		F P Cフィルタ脱塩器出口水導電率B	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA059		ジェットポンプ流量18	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA051		ジェットポンプ流量10	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA043		ジェットポンプ流量2	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA058		ジェットポンプ流量17	レンジ逸脱			
15:41:41	R11 -ETC -EA011		6.9kVスイッチギア母線電圧SB-2	1.00	< 5.52		kV
15:41:41	C34 -FLOW -FA198		原子炉入口給水流量B	レンジ逸脱			
15:41:41	N36 -PRES -TA182		復水器B器内圧力(W)	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA050		ジェットポンプ流量9	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA042		ジェットポンプ流量1	レンジ逸脱			
15:41:41	R11 -ETC -EA010		6.9kVスイッチギア母線電圧SB-1	0.97	< 5.52		kV
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.170	C95 -AI -189	(本入力点トリガ多発中)	通常	-36.3	
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.170	C95 -AI -190	(本入力点トリガ多発中)	通常	-36.4	
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.170	C95 -AI -191	(本入力点トリガ多発中)	通常	-35.7	
15:41:41	T49 -VALV -BD890		F C Sブロウ入口弁B全開(F002B)	NO			
15:41:41	T49 -VALV -BD898		F C S冷却水供給弁B全開(F006B)	NO			
15:41:41	E12 -VALV -BD156		R H R-B テスト可能逆止弁全開(F007B)	YES			
15:41:41	E12 -VALV -BD158		R H R-C テスト可能逆止弁全開(F007C)	YES			
15:41:41	N21 -VALV -FD296		復水器上部スプレイ弁全開	YES			
15:41:41	N44 -PUMP -GD070		発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中			
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.170	C95 -AI -193	(本入力点トリガ多発中)	通常	-35.7	
15:41:41	E12 -VALV -BD162		R H R-C 手動注入弁全開(F008C)	NO			
15:41:41	E12 -VALV -BD160		R H R-B 手動注入弁全開(F008B)	NO			
15:41:41	N44 -PUMP -GD033		発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中			
15:41:41	N38 -PUMP -FD228		M/D R F P 補助油ポンプA	運転中			
15:41:41	P42 -PUMP -LD181		R C W 1 循環ポンプB運転中	運転中			
15:41:41	D23 -LS -DD125		C A M S B 放射線高	アラーム	!		
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.180	C95 -AI -172	(本入力点トリガ多発中)	通常	-43.4	
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.180	C95 -AI -181	(本入力点トリガ多発中)	通常	-42.9	
15:41:41	N36 -PRES -TA200		第1給水加熱器A器内圧力	レンジ逸脱			
15:41:41	R11 -ETC -EA013		6.9kVスイッチギア母線電圧2D	1007	< 5520		V
15:41:41	P13 -LEV -LA100		復水貯蔵タンク水位	0.76	< 3.30		m
15:41:41	B22 -FLOW -CA044		ジェットポンプ流量3	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA060		ジェットポンプ流量19	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA061		ジェットポンプ流量20	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA053		ジェットポンプ流量12	レンジ逸脱			
15:41:41	B22 -FLOW -CA045		ジェットポンプ流量4	レンジ逸脱			
15:41:41	E12 -PRES -BA001		R H R ポンプ吐出圧力A	0.10	< 0.35		MPa
15:41:41	B22 -FLOW -CA052		ジェットポンプ流量11	レンジ逸脱			
15:41:41	T46 -FLOW -BA110		S G T S 系統流量A	1021	< 2500		Nm3/h
15:41:41	G52 -PRES -FA081		レンジストレーナ差圧 J	レンジ逸脱			
15:41:41	D21 -LS -DD020		原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD022		燃料貯蔵プール区域A 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD023		燃料貯蔵プール区域B 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD026		原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD024		原子炉区域A 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	P13 -PUMP -LD112		復水移送ポンプB運転中	運転中			
15:41:41	N34 -PUMP -TD195		リフトポンプ9運転中	運転中			
15:41:41	N34 -PUMP -TD194		リフトポンプ8運転中	運転中			
15:41:41	N34 -PUMP -TD193		リフトポンプ7運転中	運転中			
15:41:41	N34 -PUMP -TD192		リフトポンプ6運転中	運転中			
15:41:41	N34 -PUMP -TD191		リフトポンプ5運転中	運転中			
15:41:41	D21 -LS -DD025		原子炉区域B 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD061		原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD132		C U W 除染室 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD031		原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD035		C R D 水圧制御室北側放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD036		原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD134		原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD039		T I P 機器室 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD040		原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:41	D21 -LS -DD043		原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰		

15:41:41	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD138	L C W移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	N33	-FAN	-TD380	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中	正常復帰
15:41:41	P13	-PUMP	-LD111	復水移送ポンプA運転中	運転中	正常復帰
15:41:41	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中	正常復帰
15:41:41	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中	正常復帰
15:41:41	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中	正常復帰
15:41:41	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中	正常復帰
15:41:41	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中	正常復帰
15:41:41	N38	-PUMP	-FD422	RFP-T B 主油ポンプB1	運転中	正常復帰
15:41:41	T46	-FAN	-BD768	S G T S系排風機A起動	運転中	正常復帰
15:41:41	T46	-ETC	-BD842	S G T S装置加熱用ヒータA入	運転中	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.180	C95 -AI -182	(本入力点トリガ多発中)	通常	-42.9
15:41:41	トリガ条件成立	15:41:40.180	C95 -AI -183	(本入力点トリガ多発中)	通常	-42.5
15:41:42	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常	！ 正常復帰
15:41:42	D23	-LS	-DD127	CAMS B 水素濃度高	通常	！ 正常復帰
15:41:42	D23	-LS	-DD129	CAMS B 酸素濃度高	通常	！ 正常復帰
15:41:42	C91	-NSSG	-BB009	酸素濃度高D/W	通常	正常復帰
15:41:42	C91	-NSSG	-BB003	水素濃度高D/W	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.180	C95 -AI -184	(本入力点トリガ多発中)	通常	-43.1
15:41:42	C72	-TRIP	-CD510	原子炉圧力高トリップ B1	通常	正常復帰
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.180	C95 -AI -185	(本入力点トリガ多発中)	通常	-42.9
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.180	C95 -AI -188	(本入力点トリガ多発中)	通常	-43.1
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.180	C95 -AI -192	(本入力点トリガ多発中)	通常	-42.4
15:41:42	R11	-ETC	-EA006	6.9kVスイッチギア母線電圧2B-1	979	< 5520
15:41:42	R11	-ETC	-EA007	6.9kVスイッチギア母線電圧2B-2	956	< 5520
15:41:42	N21	-PRES	-FA105	低圧復水ポンプA吐出圧力	1.10	< 1.14
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.190	C95 -AI -173	(本入力点トリガ多発中)	通常	-48.7
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.190	C95 -AI -175	(本入力点トリガ多発中)	通常	-48.8
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.190	C95 -AI -177	(本入力点トリガ多発中)	通常	-48.8
15:41:42	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD132	C W除染室 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD138	L C W移送ポンプ室放射線高	アラーム	

V
V
MPa

15:41:42	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD038	T I P 駆動装置室 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD046	R H R ポンプB区域 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD047	R H R ポンプA区域 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試験採取室放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD064	M D - R F P 区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム	
15:41:42	P13	-PUMP	-LD112	復水移送ポンプB運転中	停止中	
15:41:42	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中	
15:41:42	N33	-FAN	-TD380	タービングラウンドシール排気器B運転中	停止中	
15:41:42	N38	-PUMP	-FD248	M / D R F P 補助油ポンプB	停止中	
15:41:42	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中	
15:41:42	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中	
15:41:42	P42	-PUMP	-LD181	R C W 1 循環ポンプB運転中	停止中	
15:41:42	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD039	T I P 機器室 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD035	C R D 水圧制御室北側放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD034	C R D 水圧制御室南側放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD133	S V / R V ラッピング室 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試験採取ラック室放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD029	C R D 補修室 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム	
15:41:42	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.190	C95 -AI -186	(本入力点トリガ多発中)	通常	-48.7
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.200	C95 -AI -187	(本入力点トリガ多発中)	通常	-55.3
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.430	C95 -AI -239	(本入力点トリガ多発中)	通常	4.06
15:41:42	R11	-ETC	-EA000	所内変圧器電力 2A-1	レンジ逸脱	正常復帰
15:41:42	R11	-ETC	-EA001	所内変圧器電力 2A-2	レンジ逸脱	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD131	R H R C サージタンク区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD138	L C W 移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰

15:41:42	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD038	T I P 駆動装置室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD046	R H R ポンプB区域 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD034	C R D 水圧制御室南側放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中	正常復帰
15:41:42	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中	
15:41:42	N33	-FAN	-TD380	タービンギランドシール排気器B運転中	運転中	
15:41:42	N38	-PUMP	-FD248	M/D R F P 補助油ポンプB	運転中	
15:41:42	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中	
15:41:42	P13	-PUMP	-LD112	復水移送ポンプB運転中	運転中	
15:41:42	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中	
15:41:42	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中	
15:41:42	N38	-PUMP	-FD423	R F P - T B 主油ポンプB 2	運転中	
15:41:42	P42	-PUMP	-LD181	R C W 1 循環ポンプB運転中	運転中	
15:41:42	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD064	M D - R F P 区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD133	S V / R V ラッピング室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD029	C R D 補修室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD132	C U W 除染室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD047	R H R ポンプA区域 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD039	T I P 機器室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD035	C R D 水圧制御室北側放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.460	C95 -AI -245	(本入力点トリガ多発中)	通常	-0.64
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.570	C95 -AI -285	(本入力点トリガ多発中)	通常	-0.381
15:41:42	D23	-LS	-DD127	C A M S B 水素濃度高	通常	！ 正常復帰
15:41:42	C91	-NSSG	-BB009	酸素濃度高D/W	通常	正常復帰
15:41:42	D23	-LS	-DD129	C A M S B 酸素濃度高	通常	！ 正常復帰
15:41:42	C91	-NSSG	-BB003	水素濃度高D/W	通常	正常復帰
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.710	C95 -AI -286	(本入力点トリガ多発中)	通常	1.000
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.720	C95 -AI -287	(本入力点トリガ多発中)	通常	0.975
15:41:42	D23	-LS	-DD125	C A M S B 放射線高	通常	！
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.720	C95 -AI -288	(本入力点トリガ多発中)	通常	1.000
15:41:42	P33	-COND	-CA317	復水器ホットウェルA 1 出口復水導電率レンジ逸脱	通常	正常復帰

15:41:42	P33	-ETC	-CA330	排ガス除湿冷却器出口酸素濃度	レンジ逸脱		
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.730	C95 -A1 -202	(本入力点トリガ多発中)	通常	0.306	
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.750	C95 -A1 -327	(本入力点トリガ多発中)	通常	-1.75	
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.810	C95 -A1 -162	通常 2.1			
15:41:42	B22	-ETC	-CD629	ジェットポンプ計装盤異常	通常		正常復帰
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.890	C95 -A1 -240	(本入力点トリガ多発中)	通常	3.79	
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.890	C95 -A1 -242	(本入力点トリガ多発中)	通常	3.97	
15:41:42	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常	1	正常復帰
15:41:42	トリガ条件成立	15:41:40.900	C95 -A1 -325	(本入力点トリガ多発中)	通常	0.70	
15:41:42	P33	-COND	-CA319	復水器ホットウェルB1出口復水導電率	0.303		
15:41:42	N41	-ETC	-EA041	500kVライン母線電流	レンジ逸脱		
15:41:42	P33	-COND	-CA319	復水器ホットウェルB1出口復水導電率	レンジ逸脱		
15:41:42	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	YES		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中		
15:41:42	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	停止中		
15:41:42	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中		
15:41:42	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中		
15:41:42	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止中		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中		
15:41:42	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全開(F008C)	YES		
15:41:42	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全開(F008B)	YES		
15:41:42	P13	-PUMP	-LD112	復水移送ポンプB運転中	停止中		
15:41:42	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止中		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中		
15:41:42	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES		
15:41:42	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全開(F007C)	NO		
15:41:42	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中		
15:41:42	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中		
15:41:42	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全開(F007B)	NO		
15:41:42	C72	-TRIP	-CD509	原子炉圧力高トリップ A2	通常		正常復帰
15:41:43	トリガ条件成立	15:41:41.450	C95 -A1 -203	通常 0.310			
15:41:43	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD132	C UW除染室 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム		

μ S/cm

15:41:43	D21	-LS	-DD138	L C W移送ポンプ室放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD064	M D - R F P 区域放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム		
15:41:43	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム		
15:41:43				トリガ条件成立 15:41:41.630 C95 -AI -225 (本入力点トリガ多発中)	通常	-13.0	
15:41:43				トリガ条件成立 15:41:41.630 C95 -AI -226 (本入力点トリガ多発中)	通常	-11.4	
15:41:43				トリガ条件成立 15:41:41.630 C95 -AI -233 (本入力点トリガ多発中)	通常	-12.6	
15:41:43				トリガ条件成立 15:41:41.630 C95 -AI -234 (本入力点トリガ多発中)	通常	-12.1	
15:41:43	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:43	P33	-COND	-CA314	F P C フィルタ脱塩器出口水導電率 A	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:43	P33	-COND	-CA322	復水器ホットウェル C 2 出口復水導電率	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:43	T49	-VALV	-BD890	F C S プロウ入弁 B 全開 (F002B)	NO		
15:41:43	T49	-VALV	-BD898	F C S 冷却水供給弁 B 全開 (F006B)	NO		
15:41:43	P42	-PUMP	-LD181	R C W 1 循環ポンプ B 運転中	運転中		
15:41:43	E12	-VALV	-BD162	R H R - C 手動注入弁全開 (F008C)	NO		
15:41:43	E12	-VALV	-BD160	R H R - B 手動注入弁全開 (F008B)	NO		
15:41:43	E12	-VALV	-BD158	R H R - C テスト可能逆止弁全開 (F007C)	YES		
15:41:43	E12	-VALV	-BD156	R H R - B テスト可能逆止弁全開 (F007B)	YES		
15:41:43	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
15:41:43	C72	-TRIP	-CD511	原子炉圧力高トリップ B 2	通常	正常復帰	
15:41:43	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ	！	
15:41:43	D21	-LS	-DD131	R H R C サージタンク区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域 A 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域 B 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD024	原子炉区域 A 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD025	原子炉区域 B 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中		
15:41:43	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD132	C U W 除染室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD029	C R D 補修室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD133	S V / R V ラッピング室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD034	C R D 水圧制御室南側放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD035	C R D 水圧制御室北側放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD039	T I P 機器室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD047	R H R ポンプ A 区域 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD046	R H R ポンプ B 区域 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD038	T I P 駆動装置室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD138	L C W 移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:43	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰	

15:41:43	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中	
15:41:43	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	運転中	
15:41:43	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中	
15:41:43	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中	
15:41:43	P13	-PUMP	-LD112	復水移送ポンプB運転中	運転中	
15:41:43	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中	
15:41:43	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:43	トリガ条件成立	15:41:42.580	C95 -AI -155	(本入力点トリガ多発中)	通常	-180
15:41:43	C91	-NSSG	-WB005	原子炉圧力高	通常	正常復帰
15:41:43	C72	-TRIP	-CD508	原子炉圧力高トリップ A 1	通常	正常復帰
15:41:43	C91	-NSSG	-DB000	原子炉圧力高トリップ	通常	正常復帰
15:41:43	トリガ条件成立	15:41:42.580	C95 -AI -156	(本入力点トリガ多発中)	通常	-180
15:41:43	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム	!
15:41:43	トリガ条件成立	15:41:42.590	C95 -AI -317	通常 1361		
15:41:43	R11	-ETC	-EA009	6.9kVスイッチギア母線電圧SA-2	5.72	
15:41:43	トリガ条件成立	15:41:42.620	C95 -AI -317	(本入力点トリガ多発中)	通常	1362
15:41:43	トリガ条件成立	15:41:42.810	C95 -AI -162	(本入力点トリガ多発中)	通常	4.9
15:41:43	T46	-VALV	-BD762	SGTS系隔離弁A全開(F004A)	YES	
15:41:43	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常	!
15:41:43	P33	-COND	-CA327	FPCフィルタ脱塩器出口水導電率B	レンジ逸脱	正常復帰
15:41:43	R11	-ETC	-EA002	所内変圧器電力 2B-1	レンジ逸脱	
15:41:43	R11	-ETC	-EA003	所内変圧器電力 2B-2	レンジ逸脱	
15:41:43	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD132	CW除染室 放射線高	アラーム	
15:41:43	T49	-VALV	-BD890	FCSプロワ入口弁B全開(F002B)	YES	
15:41:43	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室 放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:41:43	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム	
15:41:43	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中	
15:41:43	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中	

15:41:43	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:41:43	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中
15:41:43	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	NO
15:41:43	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO
15:41:43	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES
15:41:43	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	YES
15:41:43	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	YES
15:41:43	P13	-PUMP	-LD112	復水移送ポンプB運転中	停止中
15:41:43	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止中
15:41:43	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:41:43	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:41:43	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中
15:41:43	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中
15:41:43	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中
15:41:43	N33	-FAN	-TD380	タービンギランドシール排気器B運転中	停止中
15:41:43	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中
15:41:43	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中
15:41:43	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム
15:41:43	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム
15:41:43	P33	-COND	-CA319	復水器ホットウェルB1出口復水導電率	0.069
15:41:43	R11	-ETC	-EA012	6.9kVスイッチギア母線電圧2C	5698
15:41:43	N36	-PRES	-TA200	第1給水加熱器A器内圧力	レンジ逸脱
15:41:43	R11	-ETC	-EA005	6.9kVスイッチギア母線電圧2A-2	5687
15:41:43	P13	-LEV	-LA100	復水貯蔵タンク水位	8.20
15:41:44	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中
15:41:44	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中
15:41:44	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	NO
15:41:44	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	NO
15:41:44	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中
15:41:44	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	NO
15:41:44	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	NO
15:41:44	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中
15:41:44	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中
15:41:44	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中
15:41:44	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中
15:41:44	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中
15:41:44	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中
15:41:44	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	運転中
15:41:44	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	YES
15:41:44	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	YES

$\mu S/cm$
V
正常復帰
V
正常復帰
m

正常復帰
正常復帰
正常復帰
正常復帰

15:41:44	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中			
15:41:44	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中			
15:41:44	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中			
15:41:44	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中			
15:41:44	N33	-FAN	-TD380	タービングラインドシール排気器B運転中	運転中			
15:41:44	R43	-TRIP	-ED072	非常用ディーゼル発電機2A運転中	運転中			
15:41:44	C91	-ETCG	-ZB117	非常用DG 2A待機必要時期判定条件	OFF			
15:41:44	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム	!		
15:41:44	C91	-NSSG	-CC000	原子炉圧力(W)	7.06	MPa		正常復帰
15:41:44	N21	-PRES	-FA105	低圧復水ポンプA吐出圧力	1.46	MPa		正常復帰
15:41:44	G52	-FLOW	-FA050	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量A	248.7	t/h		正常復帰
15:41:44	P33	-COND	-LA101	復水貯蔵タンク出口復水導電率	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G52	-FLOW	-FA051	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量B	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G52	-FLOW	-FA051	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量B	233.2	t/h		正常復帰
15:41:44	G52	-PRES	-FA074	レジストレーナ差圧 G	レンジ逸脱	正常復帰		正常復帰
15:41:44	G52	-FLOW	-FA050	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量A	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD132	CW除染室 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	N34	-PUMP	-TD318	タービントーニングギア油ポンプ運転中	運転中			
15:41:44	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階ILV-ク出入口放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	G52	-ETC	-FD470	復水脱塩塔A採水中	YES			
15:41:44	G52	-ETC	-FD471	復水脱塩塔B採水中	YES			
15:41:44	G52	-ETC	-FD475	復水脱塩塔F採水中	YES			
15:41:44	G52	-ETC	-FD477	復水脱塩塔H採水中	YES			

15:41:44	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム			
15:41:44	T49	-VALV	-BD890	FCSブロー入口弁B全開(F002B)	YES			
15:41:44	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階ILベ-ク出入口放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室A放射線高	アラーム			
15:41:44	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室B放射線高	アラーム			
15:41:44	B22	-ETC	-CA152	原子炉熱出力	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G51	-FLOW	-FA028	復水前置ろ過器入口流量F	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	B22	-FLOW	-CA150	全炉心流量	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G52	-PRES	-FA071	レジンストレーナ差圧D	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G52	-FLOW	-FA055	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量F	259.8	< 570.0	t/h	
15:41:44	G52	-FLOW	-FA055	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量F	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G51	-PRES	-FA037	ろ過器差圧L	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G51	-FLOW	-FA029	復水前置ろ過器入口流量G	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G51	-PRES	-FA021	ろ過器差圧J	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G51	-PRES	-FA013	ろ過器差圧B	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウエルA2出口復水導電率	0.475	> 0.250	μS/cm	
15:41:44	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウエルA2出口復水導電率	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	N36	-PRES	-TA181	復水器A器内圧力(N)	13.48	> 13.33	kPa(abs)	
15:41:44	C34	-FLOW	-FA197	原子炉入口給水流量A	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G52	-PRES	-FA070	レジンストレーナ差圧C	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G52	-FLOW	-FA054	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量E	250.0	< 570.0	t/h	
15:41:44	G52	-FLOW	-FA054	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量E	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	G51	-PRES	-FA012	ろ過器差圧A	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:44	P33	-COND	-CA317	復水器ホットウエルA1出口復水導電率	0.551	> 0.250	μS/cm	
15:41:44	N38	-PUMP	-PD219	M/D RFP A 運転中	停止中			
15:41:44	C91	-ETCG	-ZB097	待機必要時期判定12	OFF			
15:41:44	C91	-ETCG	-ZB116	M/D RFP B 系待機必要時期判定条件	OFF			
15:41:44	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD039	TIP機器室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階ILベ-ク出入口放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰		
15:41:44	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰		

15:41:44	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD318	タービントーニングギア油ポンプ運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中	正常復帰	
15:41:44	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD132	CUW除染室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	P42	-PUMP	-LD181	RCW1 循環ポンプB 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	YES	正常復帰	
15:41:44	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	YES	正常復帰	
15:41:44	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全閉(F006B)	NO	正常復帰	
15:41:44	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全閉(F002B)	NO	正常復帰	
15:41:44	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	NO	正常復帰	
15:41:44	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	NO	正常復帰	
15:41:44	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B 運転中	運転中	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:44	R11	-ETC	-EA004	6.9kVスイッチギア母線電圧2A-1	5906	正常復帰	
15:41:44	G51	-PRES	-FA014	ろ過器差圧C	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	G51	-PRES	-FA022	ろ過器差圧K	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	G51	-FLOW	-FA030	復水前置ろ過器入口流量H	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	G51	-FLOW	-FA038	復水前置ろ過器入口流量L	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	G52	-FLOW	-FA056	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量G	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	G52	-FLOW	-FA056	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量G	242.4	< 570.0	t/h
15:41:44	G52	-PRES	-FA072	レジンストレーナ差圧 E	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	G52	-PRES	-FA080	レジンストレーナ差圧 I	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	N21	-PRES	-FA115	高圧復水ポンプB 吐出圧力	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	N36	-PRES	-TA183	復水器B器内圧力(N)	13.60	> 13.33	kPa(abs)
15:41:44	P33	-COND	-CA320	復水器ホットウエルB 2 出口復水導電率	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	P33	-COND	-CA320	復水器ホットウエルB 2 出口復水導電率	0.303	> 0.250	μS/cm
15:41:44	G51	-PRES	-FA015	ろ過器差圧D	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:44	G51	-FLOW	-FA023	復水前置ろ過器入口流量A	レンジ逸脱	正常復帰	

15:41:44 G52 -FLOW -FA057 混床式脱塩装置脱塩塔入口流量H
15:41:44 G52 -FLOW -FA057 混床式脱塩装置脱塩塔入口流量H
15:41:44 G52 -PRES -FA073 レジストレーナ差圧 F
15:41:44 N36 -PRES -TA185 復水器C器内圧力(N)
15:41:44 E12 -PRES -BA001 RHRポンプ吐出圧力A
15:41:44 T46 -FLOW -BA110 SGT S 系統流量A
15:41:44 D23 -LS -DD125 CAMS B 放射線高
15:41:45 D23 -LS -DD125 CAMS B 放射線高
15:41:45 P33 -COND -CA321 復水器ホットウエルC1 出口復水導電率
15:41:45 P33 -COND -CA321 復水器ホットウエルC1 出口復水導電率
15:41:45 R11 -ETC -EA014 6.9kVスイッチギア母線電圧2HPCS
15:41:45 G51 -PRES -FA016 ろ過器差圧E
15:41:45 G51 -FLOW -FA024 復水前置ろ過器入口流量B
15:41:45 G51 -FLOW -FA032 復水前置ろ過器入口流量J
15:41:45 G52 -FLOW -FA050 混床式脱塩装置脱塩塔入口流量A
15:41:45 N21 -PRES -FA210 タービン排気室スプレイ水圧力
15:41:45 P33 -COND -CA314 FPCフィルタ脱塩器出口水導電率A
15:41:45 P33 -COND -CA322 復水器ホットウエルC2 出口復水導電率
15:41:45 G51 -PRES -FA017 ろ過器差圧F
15:41:45 G51 -FLOW -FA025 復水前置ろ過器入口流量C
15:41:45 G51 -FLOW -FA033 復水前置ろ過器入口流量K
15:41:45 G52 -FLOW -FA051 混床式脱塩装置脱塩塔入口流量B
15:41:45 P33 -COND -FA067 復水脱塩装置出口復水導電率
15:41:45 B22 -FLOW -CA046 ジェットポンプ流量 5
15:41:45 B22 -FLOW -CA054 ジェットポンプ流量 13
15:41:45 B22 -FLOW -CA047 ジェットポンプ流量 6
15:41:45 B22 -FLOW -CA055 ジェットポンプ流量 14
15:41:45 D21 -LS -DD131 RHR C サージタンク区域放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD020 原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD022 燃料貯蔵プール区域A 放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD023 燃料貯蔵プール区域B 放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD026 原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD024 原子炉区域A 放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD025 原子炉区域B 放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD061 原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD132 CUW除染室 放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD029 CRD補修室 放射線高
15:41:45 N34 -PUMP -TD189 リフトポンプ3 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD188 リフトポンプ2 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD187 リフトポンプ1 運転中
15:41:45 P42 -PUMP -LD181 RCW1 循環ポンプB 運転中
15:41:45 E12 -VALV -BD158 RHR-C テスト可能逆止弁全開(F007C)
15:41:45 E12 -VALV -BD156 RHR-B テスト可能逆止弁全開(F007B)
15:41:45 T49 -VALV -BD898 FCS 冷却水供給弁B全開(F006B)
15:41:45 T49 -VALV -BD890 FCS ブロワ入口弁B全開(F002B)
15:41:45 D21 -LS -DD148 タービン建屋地下1階通路放射線高
15:41:45 E12 -VALV -BD162 RHR-C 手動注入弁全開(F008C)
15:41:45 E12 -VALV -BD160 RHR-B 手動注入弁全開(F008B)
15:41:45 P52 -FAN -LD321 計装用空気圧縮機B 運転中
15:41:45 N44 -PUMP -GD033 発電機密封油真空ポンプB 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD195 リフトポンプ9 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD194 リフトポンプ8 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD193 リフトポンプ7 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD192 リフトポンプ6 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD191 リフトポンプ5 運転中
15:41:45 N33 -FAN -TD380 タービンランドシール排気器B 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD318 タービンターニングギア油ポンプ 運転中
15:41:45 N38 -PUMP -FD248 M/D RFP 補助油ポンプB
15:41:45 N44 -PUMP -GD070 発電機再循環密封油ポンプ 運転中
15:41:45 N44 -PUMP -GD030 発電機主密封油ポンプ 運転中
15:41:45 N34 -PUMP -TD190 リフトポンプ4 運転中
15:41:45 D21 -LS -DD031 原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高
15:41:45 D21 -LS -DD032 原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高

レンジ逸脱
250.0
レンジ逸脱
13.53
0.64
2794
アラーム
通常
レンジ逸脱
0.286
5889
レンジ逸脱
レンジ逸脱
レンジ逸脱
243.7
レンジ逸脱
3.065
0.319
レンジ逸脱
レンジ逸脱
レンジ逸脱
239.8
0.874
レンジ逸脱
レンジ逸脱
レンジ逸脱
レンジ逸脱
アラーム
アラーム
アラーム
アラーム
アラーム
アラーム
アラーム
アラーム
アラーム
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
NO
NO
YES
YES
アラーム
YES
YES
YES
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
停止中
アラーム
アラーム

正常復帰
< 570.0
正常復帰
> 13.33
MPa
Nm3/h
! 正常復帰
正常復帰
正常復帰
正常復帰
< 570.0
正常復帰
> 1.350
> 0.250
正常復帰
正常復帰
正常復帰
正常復帰
< 570.0
< 0.090
正常復帰
正常復帰
正常復帰
正常復帰

t/h
kPa(abs)
正常復帰
正常復帰
μS/cm
正常復帰
t/h
μS/cm
μS/cm
t/h
μS/cm

15:41:45	D21	-LS	-DD133	S V / R V ラッピング室 放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD034	C R D 水圧制御室南側放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD035	C R D 水圧制御室北側放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD039	T I P 機器室 放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD047	R H R ボンプA区域 放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD046	R H R ボンプB区域 放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD038	T I P 駆動装置室 放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD138	L C W 移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD064	M D - R F P 区域放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム
15:41:45	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム
15:41:45	P33	-COND	-FA034	復水器過熱器出口水導電率	0.868
15:41:45	B22	-FLOW	-CA057	ジェットポンプ流量16	レンジ逸脱
15:41:45	G52	-FLOW	-FA077	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量J	レンジ逸脱
15:41:45	G52	-FLOW	-FA077	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量J	237.2
15:41:45	B22	-FLOW	-CA048	ジェットポンプ流量7	レンジ逸脱
15:41:45	B22	-FLOW	-CA049	ジェットポンプ流量8	レンジ逸脱
15:41:45	B22	-FLOW	-CA056	ジェットポンプ流量15	レンジ逸脱
15:41:45	T49	-VALV	-BD890	F C S ブロウ入弁B全開(F002B)	N O
15:41:45	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中
15:41:45	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中
15:41:45	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中
15:41:45	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中
15:41:45	N33	-FAN	-TD380	タービニングランドシール排気器B運転中	運転中
15:41:45	N38	-PUMP	-FD248	M / D R F P 補助油ポンプB	運転中
15:41:45	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中
15:41:45	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中
15:41:45	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中
15:41:45	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中
15:41:45	E12	-VALV	-BD162	R H R - C 手動注入弁全閉(F008C)	N O
15:41:45	E12	-VALV	-BD160	R H R - B 手動注入弁全閉(F008B)	N O
15:41:45	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中
15:41:45	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中
15:41:45	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中
15:41:45	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中
15:41:45	T49	-VALV	-BD898	F C S 冷却水供給弁B全開(F006B)	N O
15:41:45	E12	-VALV	-BD156	R H R - B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	Y E S
15:41:45	E12	-VALV	-BD158	R H R - C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	Y E S
15:41:45	P42	-PUMP	-LD181	R C W 1 循環ポンプB運転中	運転中
15:41:45	P33	-COND	-CA327	F P C フィルタ脱塩器出口水導電率B	7.514
15:41:45	N36	-PRES	-TA182	復水器B器内圧力(W)	レンジ逸脱
15:41:45	B22	-FLOW	-CA042	ジェットポンプ流量1	レンジ逸脱
15:41:45	B22	-FLOW	-CA059	ジェットポンプ流量18	レンジ逸脱
15:41:45	B22	-FLOW	-CA051	ジェットポンプ流量10	レンジ逸脱
15:41:45	B22	-FLOW	-CA043	ジェットポンプ流量2	レンジ逸脱

15:41:45	B22	-FLOW	-CA058	ジェットポンプ流量 17	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	B22	-FLOW	-CA050	ジェットポンプ流量 9	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	N36	-PRES	-TA182	復水器B器内圧力 (W)	13.7	> 13.3	kPa (abs)
15:41:45	R11	-ETC	-EA011	6. 9 kV スイッチギア母線電圧 S B - 2	6.02	kV	正常復帰
15:41:45	R11	-ETC	-EA002	所内変圧器電力 2 B - 1	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	R11	-ETC	-EA010	6. 9 kV スイッチギア母線電圧 S B - 1	6.37	kV	正常復帰
15:41:45	R11	-ETC	-EA003	所内変圧器電力 2 B - 2	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋 3 階西側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD039	T I P 機器室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋 2 階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋 1 階南側区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋 1 階北側区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下 1 階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD047	R H R ポンプ A 区域 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD046	R H R ポンプ B 区域 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD038	T I P 駆動装置室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟 1 階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下 1 階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD138	L C W 移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下 2 階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD064	M D - R F P 区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD142	タービン建屋 1 階試験採取室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD144	タービン建屋 1 階通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋 5 階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD025	原子炉区域 B 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD024	原子炉区域 A 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋 6 階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域 B 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域 A 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋 6 階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD131	R H R C サージタンク区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋 3 階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機 B 運転中	運転中		
15:41:45	N34	-PUMP	-TD318	タービントラニングギア油ポンプ運転中	運転中		
15:41:45	D21	-LS	-DD035	C R D 水圧制御室北側放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD034	C R D 水圧制御室南側放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD133	S V / R V ラッピング室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋 4 階試験採取ラック室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋 4 階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD029	C R D 補修室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD132	C U W 除染室 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下 1 階通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋 2 階通路放射線高	通常	正常復帰	
15:41:45	C34	-PRES	-CA159	原子炉圧力	7.02	MPa	正常復帰
15:41:45	R11	-ETC	-EA013	6. 9 kV スイッチギア母線電圧 2 D	6036	V	正常復帰
15:41:45	P33	-COND	-FA039	低圧復水ポンプ出口復水導電率	8.695	> 0.200	μ S / cm
15:41:45	G52	-PRES	-FA081	レンジストレーナ差圧	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	B22	-FLOW	-CA044	ジェットポンプ流量 3	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	B22	-FLOW	-CA052	ジェットポンプ流量 11	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	B22	-FLOW	-CA060	ジェットポンプ流量 19	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	B22	-FLOW	-CA045	ジェットポンプ流量 4	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	B22	-FLOW	-CA053	ジェットポンプ流量 12	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:45	D23	-LS	-DD125	C A M S B 放射線高	アラーム	!	
15:41:45	B22	-FLOW	-CA061	ジェットポンプ流量 20	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:46	T49	-VALV	-BD890	F C S プロワ入口弁 B 全開 (F002B)	Y E S		

15:41:46	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉 (F007C)	NO
15:41:46	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中
15:41:46	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止中
15:41:46	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中
15:41:46	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉 (F008C)	YES
15:41:46	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉 (F008B)	YES
15:41:46	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:41:46	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中
15:41:46	N33	-FAN	-TD380	タービンギランドシール排気器B運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中
15:41:46	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中
15:41:46	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中
15:41:46	P42	-PUMP	-LD181	RCW1 循環ポンプB運転中	停止中
15:41:46	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉 (F007B)	NO
15:41:46	T49	-VALV	-BD898	FCS 冷却水供給弁B全開 (F006B)	YES
15:41:46	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1426
15:41:46	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1426
15:41:46	N42	-PRES	-GA042	機内ガス圧力	0.506
15:41:46	G52	-PRES	-FA075	レジストレーナ差圧 H	レンジ逸脱
15:41:46	R11	-ETC	-EA007	6.9 kV スイッチギア母線電圧 2B-2	6024
15:41:46	R11	-ETC	-EA006	6.9 kV スイッチギア母線電圧 2B-1	6407
15:41:46	D21	-LS	-DD131	RHRC サージタンク区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD132	CUW 除染室 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD029	CRD 補修室 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD133	SV/RV ラッピング室 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD034	CRD 水圧制御室南側放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD035	CRD 水圧制御室北側放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD039	TIP 機器室 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階レベル出入口放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD047	RHR ポンプA区域 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD046	RHR ポンプB区域 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD038	TIP 駆動装置室 放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD138	LCW 移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD064	MD-RFP 区域放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:41:46	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム

> 1410
 > 1410
 MPa
 正常復帰
 V

mm
 mm
 正常復帰
 正常復帰
 正常復帰

1 正常復歸

15:41:46	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰		
15:41:46	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中	正常復帰		
15:41:46	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム	!		
15:41:46	R11	-ETC	-EA010	6.9kVスイッチギア母線電圧SB-1	4.12	<	5.52	kV
15:41:46	G51	-PRES	-FA020	ろ過器差圧I	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:46	R11	-ETC	-EA011	6.9kVスイッチギア母線電圧SB-2	3.56	<	5.52	kV
15:41:46	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常	!	正常復帰	
15:41:46	トリガ条件成立 15:41:45.530 C95 -AI -310 通常 7.50				レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:46	N21	-PRES	-FA115	高圧復水ポンプB吐出圧力	3611	<	5520	V
15:41:46	R11	-ETC	-EA013	6.9kVスイッチギア母線電圧2D	レンジ逸脱	正常復帰		
15:41:46	G51	-FLOW	-FA031	復水前置ろ過器入口流量I	(本入力点トリガ多発中)	通常	7.50	
15:41:46	トリガ条件成立 15:41:45.630 C95 -AI -310 (本入力点トリガ多発中)				NO			
15:41:47	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO			
15:41:47	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	停止中			
15:41:47	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中			
15:41:47	T49	-VALV	-BD890	FCSブロワ入口弁B全開(F002B)	YES			
15:41:47	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES			
15:41:47	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	YES			
15:41:47	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	YES			
15:41:47	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中			
15:41:47	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中			
15:41:47	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	停止中			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD318	タービインターニングギア油ポンプ運転中	停止中			
15:41:47	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中			
15:41:47	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中			
15:41:47	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中			
15:41:47	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中			
15:41:47	R11	-ETC	-EA006	6.9kVスイッチギア母線電圧2B-1	4224	<	5520	V
15:41:47	R11	-ETC	-EA007	6.9kVスイッチギア母線電圧2B-2	3504	<	5520	V
15:41:47	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD132	C UW除染室放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD029	CRD補修室放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム			
15:41:47	D21	-LS	-DD039	TIP機器室放射線高	アラーム			

[illegible]

[illegible]

15:41:47	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	P42	-PUMP	-LD181	R C W 1 循環ポンプB運転中	運転中	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD039	T I P 機器室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD047	R H R ポンプA区域 放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD046	R H R ポンプB区域 放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD038	T I P 駆動装置室 放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD138	L C W 移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD064	M D - R F P 区域放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試験採取室放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰
15:41:47	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰
15:41:48	トリガ条件成立 15:41:47.380 C95 -A1 -197			通常 348.0		
15:41:48	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	86.1	> 85.0 °C
15:41:48	R11	-ETC	-EA010	6.9kVスイッチギア母線電圧SB-1	6.15	kV 正常復帰
15:41:48	C34	-FLOW	-FA197	原子炉入口給水流量A	レンジ逸脱	正常復帰
15:41:48	R11	-ETC	-EA011	6.9kVスイッチギア母線電圧SB-2	5.66	kV 正常復帰
15:41:48	R11	-ETC	-EA013	6.9kVスイッチギア母線電圧2D	5681	V 正常復帰
15:41:49	P33	-COND	-CA321	復水器ホットウェルC1出口復水導電率	0.070	μS/cm 正常復帰
15:41:49	R11	-ETC	-EA006	6.9kVスイッチギア母線電圧2B-1	6188	V 正常復帰
15:41:49	R11	-ETC	-EA007	6.9kVスイッチギア母線電圧2B-2	5648	V 正常復帰
15:41:49	C15	-ETC	-CD362	RWM制御棒引抜許可エコー	YES	
15:41:49	P33	-COND	-CA317	復水器ホットウェルA1出口復水導電率	0.089	μS/cm 正常復帰
15:41:49	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウェルA2出口復水導電率	0.086	μS/cm 正常復帰
15:41:49	C34	-FLOW	-FA198	原子炉入口給水流量B	レンジ逸脱	正常復帰
15:41:49	C15	-ETC	-CD363	RWM制御棒挿入許可エコー	YES	
15:41:50	D23	-ETC	-DA066	ドライウェルH2濃度A電圧値	レンジ逸脱	正常復帰
15:41:50	P33	-COND	-CA322	復水器ホットウェルC2出口復水導電率	0.075	μS/cm 正常復帰
15:41:50	N42	-ETC	-GA044	機内ガス純度	99.2	% 正常復帰
15:41:50	C91	-NSSG	-AB049	制御棒選択エラー	ON	
15:41:50	P33	-COND	-FA039	低圧復水ポンプ出口復水導電率	0.072	μS/cm 正常復帰
15:41:51	C12	-FLOW	-CA110	制御棒駆動水流量	オーバーフロー	
15:41:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	187	> 180 mm/min
15:41:52	D23	-ETC	-DA067	ドライウェルO2濃度A電圧値	レンジ逸脱	正常復帰
15:41:52	E12	-VALV	-BD156	R H R - B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO	
15:41:52	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中	
15:41:52	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中	
15:41:52	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中	
15:41:52	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中	
15:41:52	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中	
15:41:52	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	停止中	
15:41:52	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中	
15:41:52	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中	
15:41:52	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中	
15:41:52	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中	

15:41:52	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中		
15:41:52	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中		
15:41:52	P42	-PUMP	-LD181	R C W 1 循環ポンプB運転中	停止中		
15:41:52	E12	-VALV	-BD158	R H R - C テスト可能逆止弁全閉 (F007C)	N O		
15:41:52	D23	-ETC	-DA068	ドライウエルH2濃度B電圧値	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:52	D23	-ETC	-DA069	ドライウエルO2濃度B電圧値	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:52	E12	-VALV	-BD156	R H R - B テスト可能逆止弁全閉 (F007B)	Y E S		
15:41:52	P42	-PUMP	-LD181	R C W 1 循環ポンプB運転中	運転中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中		
15:41:52	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	運転中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中		
15:41:52	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中		
15:41:52	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中		
15:41:52	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	運転中		
15:41:52	N38	-PUMP	-FD248	M / D R F P 補助油ポンプB	運転中		
15:41:52	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中		
15:41:52	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中		
15:41:52	E12	-VALV	-BD158	R H R - C テスト可能逆止弁全閉 (F007C)	Y E S		
15:41:52	P33	-ETC	-CA330	排ガス除湿冷却器出口酸素濃度	レンジ逸脱	正常復帰	
15:41:53	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	84.1	℃	正常復帰
15:41:54	P33	-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	0.083	μ S/cm	正常復帰
15:41:54	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中		
15:41:54	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止		
15:41:54	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中		
15:41:54	N38	-PUMP	-FD248	M / D R F P 補助油ポンプB	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中		
15:41:54	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中		
15:41:54	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中		
15:41:54	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中		
15:41:55	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転		
15:41:55	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中		
15:41:55	N38	-PUMP	-FD248	M / D R F P 補助油ポンプB	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	運転中		
15:41:55	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中		
15:41:55	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中		
15:41:55	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中		
15:41:55	N38	-PUMP	-FD248	M / D R F P 補助油ポンプB	停止中		

15:41:55	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中
15:41:55	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	停止中
15:41:55	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:41:55	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中
15:41:55	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	運転中
15:41:55	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	運転中
15:41:55	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中
15:41:56	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO
15:41:56	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	NO
15:41:56	B22	-TEMP	-CA019	逃し安全弁排気管温度N	97.3
15:41:56	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	YES
15:41:56	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	YES
15:41:57	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.30
15:41:57	P33	-COND	-CA314	FPCフィルタ脱塩器出口水導電率A	1.135
15:41:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	85.5
15:41:59	P33	-COND	-FA034	復水ろ過装置出口復水導電率	0.067
15:41:59	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中
15:41:59	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:41:59	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止
15:41:59	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中
15:41:59	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	停止中
15:41:59	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中
15:41:59	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止
15:41:59	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中
15:41:59	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転
15:41:59	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中
15:41:59	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	運転中
15:41:59	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中
15:41:59	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転
15:41:59	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中
15:41:59	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中
15:42:00	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止
15:42:00	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中
15:42:00	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:42:00	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:42:00	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中

> 95.0

℃

< -0.24

MPa/min

μS/cm

正常復帰

> 85.0

℃

μS/cm

正常復帰

[illegible]

正常復歸

正常復帰

正常復帰

正當復歸
正當復歸

15:42:04	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中
15:42:04	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中
15:42:04	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:42:04	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	運転中
15:42:04	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中
15:42:05	C91	-NSSG	-AB049	制御棒選択エラー	OFF
15:42:05	C R S	-制御棒	全点走査開始しました。		
15:42:05	C15	-ETC	-CD362	RWM制御棒引抜許可エコー	NO
15:42:05	N36	-PRES	-TA181	復水器A器内圧力(N)	オーバーフロー
15:42:05	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中
15:42:05	N36	-PRES	-TA183	復水器B器内圧力(N)	オーバーフロー
15:42:05	N36	-PRES	-TA185	復水器C器内圧力(N)	オーバーフロー
15:42:05	C15	-ETC	-CD363	RWM制御棒挿入許可エコー	NO
15:42:06	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	YES
15:42:06	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES
15:42:06	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO
15:42:06	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	NO
15:42:06	P42	-PUMP	-LD181	RCW1 循環ポンプB運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1 運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2 運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3 運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4 運転中	停止中
15:42:06	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止
15:42:06	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中
15:42:06	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5 運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6 運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7 運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8 運転中	停止中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9 運転中	停止中
15:42:06	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止
15:42:06	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	YES
15:42:06	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	YES
15:42:06	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	NO
15:42:06	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	NO
15:42:06	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	YES
15:42:06	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	YES
15:42:06	P42	-PUMP	-LD181	RCW1 循環ポンプB運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1 運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2 運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3 運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4 運転中	運転中
15:42:06	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中
15:42:06	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中
15:42:06	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5 運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6 運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7 運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8 運転中	運転中
15:42:06	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9 運転中	運転中
15:42:06	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転
15:42:06	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	NO
15:42:06	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	NO
15:42:07	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム
15:42:07	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	NO
15:42:07	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	YES
15:42:07	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中
15:42:08	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常
15:42:08	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	YES
15:42:08	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	NO
15:42:08	P42	-PUMP	-LD181	RCW1 循環ポンプB運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2 運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7 運転中	停止中

正常復帰

1 正常復帰

15:42:08	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中
15:42:08	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	停止中
15:42:08	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中
15:42:08	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中
15:42:08	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中
15:42:08	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉 (F008C)	YES
15:42:08	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉 (F008B)	YES
15:42:08	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:42:08	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉 (F007C)	NO
15:42:08	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開 (F006B)	YES
15:42:08	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム
15:42:08	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:42:08	N34	-PUMP	-TD318	タービントーニングギア油ポンプ運転中	停止中
15:42:08	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD132	CW除染室 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム
15:42:08	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム
15:42:08	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム
15:42:08	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	81.3
15:42:08	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常

! °C
! 正常復帰

正常復帰

15:42:08	G52	-ETC	-FD470	復水脱塩塔A採水中	NO		
15:42:08	G52	-ETC	-FD471	復水脱塩塔B採水中	NO		
15:42:08	G52	-ETC	-FD472	復水脱塩塔C採水中	NO		
15:42:08	G52	-ETC	-FD473	復水脱塩塔D採水中	NO		
15:42:09	G52	-ETC	-FD478	復水脱塩塔I採水中	NO		
15:42:09	G52	-ETC	-FD479	復水脱塩塔J採水中	NO		
15:42:09	G52	-FLOW	-FA050	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量A	0.0	t/h	正常復帰
15:42:09	G52	-FLOW	-FA051	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量B	0.0	t/h	正常復帰
15:42:09	G52	-ETC	-FD474	復水脱塩塔E採水中	NO		
15:42:09	G52	-ETC	-FD475	復水脱塩塔F採水中	NO		
15:42:09	G52	-ETC	-FD477	復水脱塩塔H採水中	NO		
15:42:09	G52	-ETC	-FD476	復水脱塩塔G採水中	NO		
15:42:09	T49	-VALV	-BD890	FCSフロウ入口弁B全開(F002B)	NO		
15:42:09	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全開(F007B)	YES		
15:42:09	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	NO		
15:42:09	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全開(F007C)	YES		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中		
15:42:09	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中		
15:42:09	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	運転中		
15:42:09	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全開(F008C)	NO		
15:42:09	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全開(F008B)	NO		
15:42:09	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中		
15:42:09	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中		
15:42:09	R11	-ETC	-EA008	6.9kVスイッチギア母線電圧SA-1	5.03	< 5.52	kV
15:42:09	G52	-FLOW	-FA052	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量C	0.0	t/h	正常復帰
15:42:09	R11	-ETC	-EA009	6.9kVスイッチギア母線電圧SA-2	5.09	< 5.52	kV
15:42:09	G52	-FLOW	-FA053	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量D	0.0	t/h	正常復帰
15:42:09	G52	-FLOW	-FA077	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量J	0.0	t/h	正常復帰
15:42:09	G52	-FLOW	-FA076	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量I	0.0	t/h	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室B放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室A放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD029	CRD補修室放射線高	通常		正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD132	C UW除染室放射線高	通常		正常復帰

15:42:09	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	運転中	
15:42:09	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中	
15:42:09	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム	正常復帰
15:42:09	G52	-FLOW	-FA054	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量E	180.3	正常復帰
15:42:09	G52	-FLOW	-FA055	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量F	0.0	正常復帰
15:42:09	P49	-PUMP	-LD292	HPCS D/G冷却海水ポンプ運転中	運転中	
15:42:09	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常	正常復帰
15:42:09	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム	
15:42:09	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES	
15:42:09	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	YES	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中	
15:42:09	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全開(F008C)	YES	
15:42:09	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全開(F008B)	YES	
15:42:09	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中	
15:42:09	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中	
15:42:09	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	停止中	
15:42:09	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中	
15:42:09	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中	
15:42:09	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中	
15:42:09	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中	
15:42:09	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全開(F007C)	NO	
15:42:09	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全開(F007B)	NO	
15:42:09	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム	
15:42:09	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム	

15:42:09	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD141	タービフロア除染区域放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD140	タービフロア東側区域放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD138	L C W移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD035	C R D水压制御室北側放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD034	C R D水压制御室南側放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD133	S V / R V ラッピング室 放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD029	C R D補修室 放射線高	アラーム
15:42:09	D21	-LS	-DD132	C U W除染室 放射線高	アラーム
15:42:09	R11	-ETC	-EA004	6 . 9 k V スイッチギア母線電圧 2 A - 1	5023
15:42:09	G52	-FLOW	-FA056	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量 G	0.0
15:42:09	N36	-PRES	-TA183	復水器B器内圧力(N)	< 5520
15:42:09	N36	-PRES	-TA183	復水器B器内圧力(N)	t/h
15:42:09	G52	-FLOW	-FA057	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量 H	正常復帰
15:42:09	P33	-COND	-FA039	低圧復水ポンプ出口復水導電率	11.29
15:42:09	R11	-ETC	-EA005	6 . 9 k V スイッチギア母線電圧 2 A - 2	kPa (abs)
15:42:09	R11	-ETC	-EA012	6 . 9 k V スイッチギア母線電圧 2 C	0.0
15:42:09	D21	-LS	-DD038	T I P 駆動装置室 放射線高	t/h
15:42:09	T49	-VALV	-BD890	F C S フロウ弁全開(F002B)	> 0.219
15:42:09	T49	-VALV	-BD898	F C S 冷却水供給弁全開(F006B)	0.219
15:42:09	E12	-VALV	-BD156	R H R - B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	5040
15:42:09	E12	-VALV	-BD158	R H R - C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	5068
15:42:09	P42	-PUMP	-LD181	R C W 1 循環ポンプB運転中	通常
15:42:09	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	NO
15:42:09	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	YES
15:42:09	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	YES
15:42:09	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中
15:42:09	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中
15:42:09	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中
15:42:09	N38	-PUMP	-FD248	M/D R F P 補助油ポンプB	運転中
15:42:09	N33	-FAN	-TD380	タービングラウンドシール排気器B運転中	運転中
15:42:09	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中
15:42:09	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中
15:42:09	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中
15:42:09	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中
15:42:09	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中
15:42:09	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中
15:42:09	E12	-VALV	-BD160	R H R - B 手動注入弁全閉(F008B)	NO
15:42:09	E12	-VALV	-BD162	R H R - C 手動注入弁全閉(F008C)	NO
15:42:10	D21	-LS	-DD131	R H R C サージタンク区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD035	C R D水压制御室北側放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD034	C R D水压制御室南側放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD133	S V / R V ラッピング室 放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD029	C R D補修室 放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD132	C U W除染室 放射線高	正常復帰
15:42:10	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	正常復帰

15:42:10	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD141	タービフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD140	タービフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD138	L C W移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	N34	-PUMP	-TD318	タービインターニングギア油ポンプ運転中	運転中	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD046	R H R ポンプB区域 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD047	R H R ポンプA区域 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD039	T I P 機器室 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	通常	正常復帰	
15:42:10	トリガ条件成立 15:42:9.60.C95 -A1 -197 (本入力点トリガ多発中)				通常	210.8	
15:42:10	R11	-ETC	-EA014	6.9kVスイッチギア母線電圧2HPCS	4978	< 5520	V
15:42:10	G52	-FLOW	-FA050	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量A	0.0	< 570.0	t/h
15:42:10	G52	-FLOW	-FA051	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量B	0.0	< 570.0	t/h
15:42:10	G52	-ETC	-FD470	復水脱塩塔A採水中	YES		
15:42:10	G52	-ETC	-FD472	復水脱塩塔C採水中	YES		
15:42:10	G52	-ETC	-FD474	復水脱塩塔E採水中	YES		
15:42:10	G52	-ETC	-FD476	復水脱塩塔G採水中	YES		
15:42:10	G52	-ETC	-FD478	復水脱塩塔I採水中	YES		
15:42:10	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中		
15:42:10	G52	-ETC	-FD479	復水脱塩塔J採水中	YES		
15:42:10	G52	-ETC	-FD477	復水脱塩塔H採水中	YES		
15:42:10	G52	-ETC	-FD475	復水脱塩塔F採水中	YES		
15:42:10	G52	-ETC	-FD473	復水脱塩塔D採水中	YES		
15:42:10	G52	-ETC	-FD471	復水脱塩塔B採水中	YES		
15:42:10	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム		
15:42:10	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常		
15:42:10	R11	-ETC	-EA008	6.9kVスイッチギア母線電圧SA-1	6.19	< 570.0	正常復帰 t/h
15:42:10	G52	-FLOW	-FA052	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量C	0.0	< 570.0	t/h
15:42:10	G52	-FLOW	-FA076	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量I	0.0	< 570.0	t/h
15:42:10	R11	-ETC	-EA009	6.9kVスイッチギア母線電圧SA-2	6.27	< 570.0	正常復帰 t/h
15:42:10	G52	-FLOW	-FA053	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量D	0.0	< 570.0	t/h
15:42:10	G52	-FLOW	-FA077	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量J	0.0	< 570.0	t/h
15:42:10	T49	-VALV	-BD390	FCSフロウ入口弁B全開(F002B)	YES		
15:42:10	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中		
15:42:10	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中		
15:42:10	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中		
15:42:10	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中		
15:42:10	N33	-FAN	-TD380	タービングランドシール排気器B運転中	停止中		
15:42:10	N34	-PUMP	-TD318	タービインターニングギア油ポンプ運転中	停止中		
15:42:10	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中		
15:42:10	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中		
15:42:10	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止		

15:42:10	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中
15:42:10	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全開(F003C)	YES
15:42:10	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全開(F003B)	YES
15:42:10	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:42:10	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止
15:42:10	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中
15:42:10	T49	-VALV	-BDS98	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES
15:42:10	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全開(F007C)	NO
15:42:10	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:42:10	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全開(F007B)	NO
15:42:10	G52	-FLOW	-FA055	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量F	0.0
15:42:10	N32	-PRES	-TA100	制御油圧力	6.30
15:42:10	G52	-FLOW	-FA054	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量E	0.0
15:42:10	D21	-LS	-DD131	RHRCサーシタンク区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD132	CUW除染室 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD141	タービフロア除染区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD140	タービフロア東側区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:10	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A 放射線高	アラーム
15:42:10	T49	-VALV	-BDS90	FCSブロワ入口弁B全開(F002B)	NO
15:42:10	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転
15:42:10	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中

< 570.0
< 8.92
< 570.0

t/h
MPa
t/h

15:42:10	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中
15:42:10	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	運転中
15:42:10	E12	-VALV	-BD158	RHR-C デスト可能逆止弁全閉(F007C)	YES
15:42:10	E12	-VALV	-BD156	RHR-B デスト可能逆止弁全閉(F007B)	YES
15:42:10	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	NO
15:42:10	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	NO
15:42:10	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	NO
15:42:10	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中
15:42:10	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中
15:42:10	R11	-ETC	-EA004	6.9kVスイッチギア母線電圧2A-1	6188
15:42:10	N36	-PRES	-TA183	復水器B器内圧力(N)	17.35
15:42:10	R11	-ETC	-EA005	6.9kVスイッチギア母線電圧2A-2	6249
15:42:10	P33	-COND	-FA039	低圧復水ポンプ出口復水導電率	0.115
15:42:10	G52	-FLOW	-FA057	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量H	0.0
15:42:10	G52	-FLOW	-FA056	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量G	0.0
15:42:10	R11	-ETC	-EA012	6.9kVスイッチギア母線電圧2C	6249
15:42:10	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD132	CUW除染室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD029	CRD補修室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試験採取ラック室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD039	TIP機器室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室放射線高	通常
15:42:10	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	運転中
15:42:10	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	運転中
15:42:10	N38	-PUMP	-FD243	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中
15:42:10	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD138	LW移送ポンプ室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試験採取室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室A放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室B放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常

V
> 13.33

V
< 570.0

μS/cm
< 570.0

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

V
正常復帰

正常復帰
kPa(abs)

正常復帰
t/h

正常復帰
t/h

正常復帰

15:42:10	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常
15:42:10	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常
15:42:11	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	アラーム
15:42:11	D23	-ETC	-DA066	ドライウエルH2濃度A電圧値	レンジ逸脱
15:42:11	D23	-ETC	-DA067	ドライウエルO2濃度A電圧値	レンジ逸脱
15:42:11	R11	-ETC	-EA014	6.9kVスイッチギア母線電圧2HPCS	6182
15:42:11	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中
15:42:11	D23	-LS	-DD125	CAMS B 放射線高	通常
15:42:11	T49	-VALV	-BD890	FCSプロワ入口弁B全開(F002B)	YES
15:42:11	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全開(F003B)	YES
15:42:11	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中
15:42:11	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中
15:42:11	N33	-FAN	-TD380	タービングラウンドシール排気器B運転中	停止中
15:42:11	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全開(F003C)	YES
15:42:11	N34	-PUMP	-TD318	タービンターニングギア油ポンプ運転中	停止中
15:42:11	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中
15:42:11	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中
15:42:11	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	停止中
15:42:11	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中
15:42:11	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全開(F007B)	NO
15:42:11	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全開(F007C)	NO
15:42:11	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES
15:42:11	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中
15:42:11	D23	-ETC	-DA068	ドライウエルH2濃度B電圧値	レンジ逸脱
15:42:11	D23	-ETC	-DA069	ドライウエルO2濃度B電圧値	レンジ逸脱
15:42:11	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室 放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD132	CUW除染室 放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:11	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	アラーム

正常復帰
正常復帰
正常復帰
!

V

正常復帰

! 正常復帰

正常復歸
正常復歸

正常復歸

[illegible]

15:42:12	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	アラーム	
15:42:12	E12	-VALV	-BD162	RHR-C 手動注入弁全閉(F008C)	NO	
15:42:12	E12	-VALV	-BD160	RHR-B 手動注入弁全閉(F008B)	NO	
15:42:12	T49	-VALV	-BD890	FCSブロウ入口弁B全開(F002B)	NO	
15:42:12	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD029	CRD補修室 放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B 放射線高	アラーム	
15:42:12	D21	-LS	-DD131	RHRCサージタンク区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A 放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD038	TIP駆動装置室 放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD046	RHRポンプB区域 放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD047	RHRポンプA区域 放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階I/V-ク出入口放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD039	TIP機器室 放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中	
15:42:12	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中	
15:42:12	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中	
15:42:12	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中	
15:42:12	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	運転中	
15:42:12	E12	-VALV	-BD158	RHR-C テスト可能逆止弁全閉(F007C)	YES	
15:42:12	E12	-VALV	-BD156	RHR-B テスト可能逆止弁全閉(F007B)	YES	
15:42:12	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	NO	
15:42:12	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中	
15:42:12	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中	
15:42:12	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中	
15:42:12	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中	
15:42:12	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中	
15:42:12	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	運転中	
15:42:12	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	運転中	
15:42:12	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中	
15:42:12	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中	
15:42:12	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転中	
15:42:12	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:12	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰

[illegible][illegible]

15:42:13	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中
15:42:13	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止
15:42:13	D21	-LS	-DD132	C U W除染室 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD029	C R D補修室 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD133	S V / R Vラッピング室 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD034	C R D水圧制御室南側放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD035	C R D水圧制御室北側放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD039	T I P機器室 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD047	R H RポンプA区域 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD046	R H RポンプB区域 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD038	T I P駆動装置室 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD138	L C W移送ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD140	タービンフロア東側区域放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD141	タービンフロア除染区域放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD064	M D - R F P区域放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室 A 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室 B 放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	アラーム
15:42:13	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	アラーム
15:42:13	N36	-PRES	-TA183	復水器B器内圧力 (N)	オーバーフロー
15:42:13	T49	-VALV	-BD890	F C Sブロー入口弁B全開 (F002B)	NO
15:42:13	T49	-VALV	-BD898	F C S冷却水供給弁B全開 (F006B)	NO
15:42:13	E12	-VALV	-BD156	R H R - B テスト可能逆止弁全開 (F007B)	YES
15:42:13	E12	-VALV	-BD158	R H R - C テスト可能逆止弁全開 (F007C)	YES
15:42:13	P42	-PUMP	-LD181	R C W1循環ポンプB運転中	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD188	リフトポンプ2運転中	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	運転中
15:42:13	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	運転中
15:42:13	N38	-PUMP	-FD248	M / D R F P 補助油ポンプB	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD194	リフトポンプ8運転中	運転中
15:42:13	N34	-PUMP	-TD195	リフトポンプ9運転中	運転中
15:42:13	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	運転
15:42:13	E12	-VALV	-BD160	R H R - B 手動注入弁全閉 (F008B)	NO
15:42:13	E12	-VALV	-BD162	R H R - C 手動注入弁全閉 (F008C)	NO
15:42:14	D21	-LS	-DD131	R H R Cサージタンク区域放射線高	通常
15:42:14	D21	-LS	-DD061	原子炉建屋5階ハッチ区域放射線高	通常
15:42:14	D21	-LS	-DD038	T I P駆動装置室 放射線高	通常
15:42:14	D21	-LS	-DD046	R H RポンプB区域 放射線高	通常
15:42:14	D21	-LS	-DD047	R H RポンプA区域 放射線高	通常
15:42:14	D21	-LS	-DD135	原子炉建屋地下1階エレベータ出入口放射線高	通常
15:42:14	D21	-LS	-DD043	原子炉建屋1階北側区域放射線高	通常

正常復帰
正常復帰
正常復帰
正常復帰
正常復帰
正常復帰
正常復帰

15:42:14	D21	-LS	-DD063	原子炉建屋1階南側区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD040	原子炉建屋2階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD039	TIP機器室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD134	原子炉建屋3階西側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	運転中	正常復帰
15:42:14	N34	-PUMP	-TD318	タービントーニングギア油ポンプ運転中	運転中	
15:42:14	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	運転中	
15:42:14	D21	-LS	-DD149	モニタ建屋2階通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD068	中央制御室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD148	タービン建屋地下1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD147	高圧復水ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD051	タービン建屋大物搬入口放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD146	排ガス予冷器室B放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD145	排ガス予冷器室A放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD144	タービン建屋1階通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD143	復水脱塩装置制御室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD142	タービン建屋1階試料採取室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD064	MD-RFP区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD141	タービフロア除染区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD140	タービフロア東側区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD139	原子炉建屋付属棟地下2階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD138	LCW移送ポンプ室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD137	原子炉建屋付属棟地下1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD136	原子炉建屋付属棟1階北側通路放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD036	原子炉建屋3階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD035	CRD水圧制御室北側放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD034	CRD水圧制御室南側放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD133	SV/RVラッピング室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD032	原子炉建屋4階試料採取ラック室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD031	原子炉建屋4階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD029	CRD補修室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD132	CUW除染室放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD025	原子炉区域B放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD020	原子炉建屋6階ハッチ区域放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD023	燃料貯蔵プール区域B放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD026	原子炉建屋6階エレベータ出入口放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD024	原子炉区域A放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D21	-LS	-DD022	燃料貯蔵プール区域A放射線高	通常	正常復帰
15:42:14	D23	-LS	-DD125	CAMS B放射線高	アラーム	!
15:42:14	R11	-ETC	-EA006	6.9kVスイッチギア母線電圧2B-1	5321	< 5520
15:42:14	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	運転中	
15:42:14	D23	-LS	-DD125	CAMS B放射線高	通常	!
15:42:14	N36	-TRIP	-TD749	復水器C2器内圧力低下	低下	正常復帰
15:42:14	T49	-VALV	-BD890	FCSブロワ入口弁B全開(F002B)	YES	
15:42:14	E12	-VALV	-BD158	RHR-Cテスト可能逆止弁全開(F007C)	NO	
15:42:14	P42	-PUMP	-LD181	RCW1循環ポンプB運転中	停止中	
15:42:14	E12	-VALV	-BD156	RHR-Bテスト可能逆止弁全開(F007B)	NO	
15:42:14	T49	-VALV	-BD898	FCS冷却水供給弁B全開(F006B)	YES	
15:42:14	N34	-PUMP	-TD187	リフトポンプ1運転中	停止中	
15:42:14	N34	-PUMP	-TD189	リフトポンプ3運転中	停止中	
15:42:14	N34	-PUMP	-TD193	リフトポンプ7運転中	停止中	
15:42:14	N34	-PUMP	-TD192	リフトポンプ6運転中	停止中	
15:42:14	N34	-PUMP	-TD191	リフトポンプ5運転中	停止中	
15:42:14	N33	-FAN	-TD380	タービンランドシール排気器B運転中	停止中	
15:42:14	N34	-PUMP	-TD318	タービントーニングギア油ポンプ運転中	停止中	
15:42:14	N38	-PUMP	-FD248	M/D RFP 補助油ポンプB	停止中	
15:42:14	N44	-PUMP	-GD070	発電機再循環密封油ポンプ運転中	停止中	
15:42:14	N44	-PUMP	-GD030	発電機主密封油ポンプ運転中	停止中	
15:42:14	N34	-PUMP	-TD190	リフトポンプ4運転中	停止中	
15:42:14	E12	-VALV	-BD162	RHR-C手動注入弁全開(F008C)	YES	
15:42:14	E12	-VALV	-BD160	RHR-B手動注入弁全開(F008B)	YES	
15:42:14	P52	-FAN	-LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中	
15:42:14	N44	-PUMP	-GD033	発電機密封油真空ポンプB運転中	停止	