

15:54:19	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO				
15:54:19	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO		正常復帰		
15:54:19	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:19	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO				
15:54:27	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.25	> 0.24	MPa/min		
15:54:32	トリガ条件成立	15:54:31.530	C95 -AI -195	(本入力点トリガ多発中)	通常	50.4			
15:54:32	トリガ条件成立	15:54:31.660	C95 -AI -194	(本入力点トリガ多発中)	通常	50.3			
15:54:33	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃		
15:54:34	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:34	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:34	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES				
15:54:34	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:34	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:38	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	64.9	℃	正常復帰		
15:54:39	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO				
15:54:39	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:39	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:39	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO				
15:54:39	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO		正常復帰		
15:54:39	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃		
15:54:40	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:40	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:40	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES				
15:54:40	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:40	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:41	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-191	< -180	mm/min		
15:54:42	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	64.9	℃	正常復帰		
15:54:43	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:43	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:43	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO		正常復帰		
15:54:43	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO				
15:54:43	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO				
15:54:46	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃		
15:54:47	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:47	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:47	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES				
15:54:47	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:47	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:51	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	64.9	℃	正常復帰		
15:54:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-135	mm/min	正常復帰		
15:54:52	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:52	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:52	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO				
15:54:52	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO				
15:54:52	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO		正常復帰		
15:54:52	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃		
15:54:53	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:53	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:53	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:53	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:53	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES				
15:54:53	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	64.9	℃	正常復帰		
15:54:54	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:54	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO		正常復帰		
15:54:54	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO		正常復帰		
15:54:54	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	NO				
15:54:54	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	NO				
15:54:54	C91	-NSSG	-BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃		
15:54:55	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:55	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:55	C91	-NSSG	-EB011	D/W温度上限異常	YES				
15:54:55	C91	-NSSG	-EB017	D/W温度上限異常	YES				
15:54:55	C91	-NSSG	-WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES				

15:54:55	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	64.8	℃	正常復帰
15:54:56	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:54:56	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:54:56	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
15:54:56	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:54:56	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:00	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃
15:55:01	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:01	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:01	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:01	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:01	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES		
15:55:01	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	64.9	℃	正常復帰
15:55:02	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:02	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:02	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
15:55:02	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:02	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:03	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃
15:55:04	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:04	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:04	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES		
15:55:04	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:04	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:05	C91	-BOPG -TC000	グランド蒸気圧力	9.8	< 9.8	kPa
15:55:05	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	64.9	℃	正常復帰
15:55:06	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:06	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:06	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
15:55:06	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:06	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:07	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃
15:55:08	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:08	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:08	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES		
15:55:08	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:08	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:12	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	64.9	℃	正常復帰
15:55:13	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:13	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:13	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:13	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:13	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
15:55:13	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	65.3	> 65.0	℃
15:55:14	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:14	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:14	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:14	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES		
15:55:14	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:14	P33	-COND -CA318	復水器ホットウエルA 2 出口復水導電率	0.251	> 0.250	μ S/cm
15:55:19	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	64.9	℃	正常復帰
15:55:20	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:20	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:20	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:20	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	NO	正常復帰	
15:55:20	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
15:55:20	C91	-NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値	65.1	> 65.0	℃
15:55:21	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:21	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:21	C91	-NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針	YES		
15:55:21	C91	-NSSG -EB011	D/W温度上限異常	YES		
15:55:21	C91	-NSSG -EB017	D/W温度上限異常	YES		
15:55:27	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.24	MPa/min	正常復帰

15:55:34	トリガ条件成立	15:55:34.210 C95 -A1 -293	通常	550.8			
15:55:36	C34 -PRES -CA159	原子炉圧力		7.07	>	7.07	MPa
15:55:45	C91 -NSSG -CC000	原子炉圧力 (W)		7.07	>	7.07	MPa
15:56:08	トリガ条件成立	15:56:7.610 C95 -A1 -293	(本入力点トリガ多発中)	通常	550.8		
15:56:13	C91 -NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値		64.9			℃
15:56:14	C91 -NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針		NO		正常復帰	正常復帰
15:56:14	C91 -NSSG -EB011	D/W温度上限異常		NO			
15:56:14	C91 -NSSG -EB011	D/W温度上限異常		NO		正常復帰	
15:56:14	C91 -NSSG -EB017	D/W温度上限異常		NO		正常復帰	
15:56:14	C91 -NSSG -EB017	D/W温度上限異常		NO			
15:56:14	C91 -NSSG -BC007	ドライウエル温度最大値		65.2	>	65.0	℃
15:56:15	C91 -NSSG -EB011	D/W温度上限異常		YES			
15:56:15	C91 -NSSG -EB017	D/W温度上限異常		YES			
15:56:15	C91 -NSSG -WB023	「格納容器制御」運転操作指針		YES			
15:56:15	C91 -NSSG -EB011	D/W温度上限異常		YES			
15:56:15	C91 -NSSG -EB017	D/W温度上限異常		YES			
15:56:16	C72 -TRIP -CD511	原子炉圧力高トリップ B 2		トリップ			
15:56:16	C91 -NSSG -WB005	原子炉圧力高		高			
15:56:16	C91 -NSSG -DB000	原子炉圧力高トリップ		トリップ	!		
15:56:16	C72 -TRIP -CD508	原子炉圧力高トリップ A 1		トリップ			
15:56:18	C91 -NSSG -EB014	R C I C 起動信号		OFF		正常復帰	
15:56:18	E51 -ETC -BD728	R C I C 起動信号		通常			
15:56:18	C91 -ETCG -ZB102	R C I C 系待機必要時期判定条件		ON			
15:56:19	待機不全	項目No. 01 R C I C	E51	-VALV -BD642	R C I C 復水器冷却水入口弁全閉 (F024)	NO	
15:56:19	C72 -TRIP -CD509	原子炉圧力高トリップ A 2		トリップ			
15:56:22	C72 -TRIP -CD510	原子炉圧力高トリップ B 1		トリップ			
15:56:37	C91 -NSSG -CC044	原子炉圧力 (W)		7.22	>	7.21	MPa
15:56:41	E51 -ETC -BD700	R C I C 手動起動押釦起動位置		停止			
15:56:51	E51 -ETC -BD700	R C I C 手動起動押釦起動位置		起動			
15:56:55	C91 -NSSG -EB014	R C I C 起動信号		ON			
15:56:55	E51 -ETC -BD728	R C I C 起動信号		起動			
15:56:55	C91 -ETCG -ZB102	R C I C 系待機必要時期判定条件		OFF			
15:56:56	C91 -NSSG -EB018	R C I C 作動		YES			
15:56:56	E51 -TRIP -TD219	R C I C タービン作動時トリップ		トリップ	!		
15:56:56	C91 -BOPG -FB022	T D -R F P R C I C 系作動トリップ		トリップ	!		
15:56:57	E51 -VALV -BD673	R C I C タービン加減弁全開 (C002)		NO			
15:56:58	E51 -VALV -BD628	R C I C 逆止弁可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)		NO			
15:56:58	E51 -VALV -BD630	R C I C 逆止弁可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)		NO			
15:56:58	E51 -VALV -BD628	R C I C 逆止弁可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)		YES			
15:56:58	E51 -VALV -BD630	R C I C 逆止弁可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)		YES			
15:56:59	待機不全復帰	項目No. 01 R C I C	E51	-VALV -BD642	R C I C 復水器冷却水入口弁全閉 (F024)	NO	
15:57:00	E51 -VALV -BD643	R C I C 最小流量バイパス弁全開 (F017)		YES			
15:57:02	E51 -PRES -BA091	R C I C タービン排気圧力		レンジ逸脱	正常復帰		
15:57:04	E51 -VALV -BD635	R C I C タービン入口弁全開 (F013)		YES			
15:57:05	E51 -VALV -BD625	R C I C ポンプ吐出弁全開 (F006)		YES			
15:57:06	E51 -VALV -BD628	R C I C 逆止弁可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)		NO			
15:57:06	E51 -VALV -BD630	R C I C 逆止弁可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)		NO			
15:57:07	E51 -VALV -BD627	R C I C 逆止弁可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)		YES			
15:57:07	E51 -VALV -BD643	R C I C 最小流量バイパス弁全開 (F017)		NO			
15:57:07	E51 -VALV -BD629	R C I C 逆止弁可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)		YES			
15:57:17	C91 -NSSG -CC044	原子炉圧力 (W)		7.21	MPa	正常復帰	
15:57:38	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N		トリップ			
15:57:38	C91 -NSSG -WB008	S R V 開		YES			
15:57:39	C72 -TRIP -CD510	原子炉圧力高トリップ B 1		通常	正常復帰		
15:57:39	C72 -TRIP -CD509	原子炉圧力高トリップ A 2		通常	正常復帰		
15:57:40	C72 -TRIP -CD511	原子炉圧力高トリップ B 2		通常	正常復帰		
15:57:40	C91 -NSSG -WB005	原子炉圧力高		通常	正常復帰		
15:57:40	C72 -TRIP -CD508	原子炉圧力高トリップ A 1		通常	正常復帰		
15:57:40	C91 -NSSG -DB000	原子炉圧力高トリップ		通常	正常復帰		
15:57:40	E51 -ETC -BD634	R C I C タービントリップ		トリップ	!	正常復帰	
15:57:40	トリガ条件成立	15:57:39.600 C95 -A1 -213	通常	124			
15:57:41	C91 -NSSG -CC000	原子炉圧力 (W)		7.07	MPa	正常復帰	
15:57:41	C91 -NSSG -BC000	サブプレッションチェンバ水位		72	>	50	mm

15:57:41	C91	-NSSG	-EB018	R C I C 作動	NO		正常復帰	
15:57:41	E51	-VALV	-BD666	R C I C タービン止め弁全開	YES			
15:57:42	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ	!		
15:57:42	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.26	<	-0.24	MPa/min
15:57:42	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱		正常復帰	
15:57:42	E51	-VALV	-BD627	R C I C 注可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO			
15:57:42	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
15:57:42	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
15:57:42	E51	-VALV	-BD629	R C I C 注可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	NO			
15:57:42	E51	-VALV	-BD628	R C I C 注可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES			
15:57:42	E51	-VALV	-BD635	R C I C タービン入口弁全開 (F013)	NO			
15:57:42	E51	-VALV	-BD630	R C I C 注可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	YES			
15:57:42	C34	-PRES	-CA159	原子炉圧力	7.02	MPa		正常復帰
15:57:43	E51	-VALV	-BD673	R C I C タービン加減弁全開 (C002)	YES			
15:57:43	E51	-VALV	-BD625	R C I C ポンプ吐出弁全開 (F006)	NO			
15:57:43	トリガ条件成立 15:57:42.590 C95 -AI -208 通常 7.002							
15:57:43	トリガ条件成立 15:57:42.730 C95 -AI -208 (本入力点トリガ多発中)				通常	7.002		
15:57:43	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	34	mm		正常復帰
15:57:44	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO		正常復帰	
15:57:44	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO			
15:57:44	E51	-FLOW	-BA098	R C I C 系統流量	0	<	28	m3/h
15:57:45	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1429	>	1410	mm
15:57:45	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1429	>	1410	mm
15:57:45	トリガ条件成立 15:57:44.180 C95 -AI -317 通常 1450							
15:57:45	トリガ条件成立 15:57:44.200 C95 -AI -317 (本入力点トリガ多発中)				通常	1450		
15:57:46	E51	-VALV	-BD643	R C I C 最小流量バイパス弁全開 (F017)	YES			
15:57:46	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	235	>	180	mm/min
15:57:49	E51	-TRIP	-TD219	R C I C タービン作動時トリップ	通常	!	正常復帰	
15:57:49	C91	-BOPG	-FB022	TD-RFP R C I C 系作動トリップ	通常	!	正常復帰	
15:57:49	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1233	mm		正常復帰
15:57:49	E51	-VALV	-BD643	R C I C 最小流量バイパス弁全開 (F017)	NO			
15:57:50	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱			
15:57:50	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱			
15:57:51	E51	-FLOW	-BA098	R C I C 系統流量	0	m3/h		正常復帰
15:57:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	148	mm/min		正常復帰
15:57:57	E51	-ETC	-BD684	R C I C タービントリップ	通常	!	正常復帰	
15:57:58	E51	-VALV	-BD666	R C I C タービン止め弁全開	NO			
15:57:58	N71	-TEMP	-WA124	循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰	°C		
15:57:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	84.2			正常復帰
15:58:03	N71	-TEMP	-WA124	循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
15:58:13	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常		正常復帰	
15:58:13	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	NO		正常復帰	
15:58:21	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-181	<	-180	mm/min
15:58:22	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱		正常復帰	
15:58:22	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱		正常復帰	
15:58:22	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	!	正常復帰	
15:58:22	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常			
15:58:23	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1460	>	1410	mm
15:58:25	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1396	mm		正常復帰
15:58:25	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1396	mm		正常復帰
15:58:26	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-105	mm/min		正常復帰
15:58:42	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.21	MPa/min		正常復帰
15:58:48	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱			
15:58:56	E31	-TEMP	-CA241	ドライウエル冷却器冷却水出口温度 B	45.0	>	45.0	°C
15:58:59	P33	-COND	-CA317	復水器ホットウエルA 1 出口復水導電率	0.265	>	0.250	μS/cm
15:59:06	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-199	<	-180	mm/min
15:59:07	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.30	>	0.24	MPa/min
15:59:26	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-125	mm/min		正常復帰
15:59:28	P33	-COND	-CA317	復水器ホットウエルA 1 出口復水導電率	0.180	μS/cm		正常復帰
15:59:42	C34	-PRES	-CA159	原子炉圧力	7.07	>	7.07	MPa
15:59:50	C91	-NSSG	-CC000	原子炉圧力 (W)	7.07	>	7.07	MPa
16:00:07	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.24	MPa/min		正常復帰
16:00:15	C72	-TRIP	-CD511	原子炉圧力高トリップ B 2	トリップ			

16:00:15	C91	-NSSG	-WB005	原子炉圧力高	高			
16:00:15	C91	-NSSG	-DB000	原子炉圧力高トリップ	トリップ	!		
16:00:15	C72	-TRIP	-CD508	原子炉圧力高トリップ A1	トリップ			
16:00:18	P33	-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	0.091	> 0.090	μ S/cm	
16:00:18	C72	-TRIP	-CD509	原子炉圧力高トリップ A2	トリップ			
16:00:21	C72	-TRIP	-CD510	原子炉圧力高トリップ B1	トリップ			
16:00:34	C91	-NSSG	-CC044	原子炉圧力 (W)	7.22	> 7.21	MPa	
16:00:45	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ			
16:00:45	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	YES			
16:00:48	トリガ条件成立 16: 0:47.110 C95 -A1 -213 (本入力点トリガ多発中)				通常	101		
16:00:49	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	214	> 50	mm	
16:00:50	C91	-NSSG	-CC044	原子炉圧力 (W)	7.19	MPa		正常復帰
16:00:50	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:00:50	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:00:51	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	39	mm		正常復帰
16:00:52	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッド間差圧	レンジ逸脱	正常復帰		
16:00:52	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:00:52	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:00:52	C72	-TRIP	-CD510	原子炉圧力高トリップ B1	通常	正常復帰		
16:00:53	C72	-TRIP	-CD509	原子炉圧力高トリップ A2	通常	正常復帰		
16:00:53	C72	-TRIP	-CD511	原子炉圧力高トリップ B2	通常	正常復帰		
16:00:53	C72	-TRIP	-CD508	原子炉圧力高トリップ A1	通常	正常復帰		
16:00:53	C91	-NSSG	-WB005	原子炉圧力高	通常	正常復帰		
16:00:53	C91	-NSSG	-DB000	原子炉圧力高トリップ	通常	正常復帰		
16:00:54	C91	-NSSG	-CC000	原子炉圧力 (W)	7.06	MPa		正常復帰
16:00:56	C34	-PRES	-CA159	原子炉圧力	7.01	MPa		正常復帰
16:01:01	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	233	> 180	mm/min	
16:01:07	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.31	< -0.24	MPa/min	
16:01:07	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ	!		
16:01:11	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1419	> 1410	mm	
16:01:11	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1419	> 1410	mm	
16:01:21	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰		
16:01:21	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	NO	正常復帰		
16:01:26	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	正常復帰		
16:01:28	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1409	mm		正常復帰
16:01:28	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1409	mm		正常復帰
16:01:30	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:01:30	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:01:30	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	52	> 50	mm	
16:01:32	N21	-VALV	-FD237	M / D R F P A 最小流量弁全閉	YES			
16:01:32	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	49	mm		正常復帰
16:01:33	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:01:33	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:01:38	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:01:38	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:01:38	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	53	> 50	mm	
16:01:40	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	49	mm		正常復帰
16:01:41	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1022	mm		正常復帰
16:01:41	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:01:41	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:01:41	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-6	mm/min		正常復帰
16:01:44	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰		
16:01:46	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-276	< -180	mm/min	
16:01:47	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:01:47	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:01:47	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	52	> 50	mm	
16:01:49	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	47	mm		正常復帰
16:01:50	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:01:50	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:01:52	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.21	MPa/min		正常復帰
16:01:55	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッド間差圧	レンジ逸脱			
16:01:55	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			
16:01:55	C91	-NSSG	-BB023	S / C 水位上下限異常	YES			

16:01:55	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	51	> 50	mm	正常復帰
16:01:57	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	49	mm		
16:01:58	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:01:58	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:02:03	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:03	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:03	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	52	> 50	mm	正常復帰
16:02:05	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	49	mm		
16:02:06	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:02:06	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:02:12	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.28	> 0.24	MPa/min	
16:02:12	E51	-PRES	-BA091	R/Cタービン排気圧力	レンジ逸脱			
16:02:12	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:12	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:12	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	52	> 50	mm	正常復帰
16:02:14	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	48	mm		
16:02:15	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:02:15	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:02:19	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	51	> 50	mm	
16:02:20	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:20	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:21	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	50	mm		正常復帰
16:02:23	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:02:23	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:02:26	N33	-FAN	-TD380	タービングラウンドシール排気器B運転中	停止中			
16:02:28	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	51	> 50	mm	
16:02:29	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:29	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:29	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	50	mm		正常復帰
16:02:31	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:02:31	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:02:31	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-173	mm/min		正常復帰
16:02:37	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	51	> 50	mm	
16:02:38	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:38	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:38	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	49	mm		正常復帰
16:02:39	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:02:39	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:02:42	C34	-PRES	-CA159	原子炉圧力	7.07	> 7.07	MPa	
16:02:45	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:45	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:46	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:02:46	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:02:49	C91	-NSSG	-CC000	原子炉圧力 (W)	7.07	> 7.07	MPa	
16:02:52	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	51	> 50	mm	
16:02:53	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:53	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:02:53	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッショントラップ	49	mm		正常復帰
16:02:54	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:02:54	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:03:00	業務機械化 定周期データ伝送開始 (BOP定時ログ) 装置NO=01							
16:03:01	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:01	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:02	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:03:02	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:03:05	E31	-TEMP	-CA240	ドライウェル冷却器冷却水出口温度A	45.0	> 45.0	℃	
16:03:09	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:09	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:10	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO	正常復帰		
16:03:10	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:03:11	C72	-TRIP	-CD511	原子炉圧力高トリップ B 2	トリップ			
16:03:11	C91	-NSSG	-DB000	原子炉圧力高トリップ	トリップ	!		
16:03:11	C91	-NSSG	-WB005	原子炉圧力高	高			

16:03:11	C72	-TRIP	-CD508	原子炉圧力高トリップ A 1	トリップ			
16:03:11	E31	-TEMP	-CA243	ドライウエル冷却器冷却水出口温度D	45.0	>	45.0	℃
16:03:13	C72	-TRIP	-CD509	原子炉圧力高トリップ A 2	トリップ			
16:03:15	C72	-TRIP	-CD510	原子炉圧力高トリップ B 1	トリップ			
16:03:17	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:17	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:17	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	51	>	50	mm
16:03:18	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	49	mm		正常復帰
16:03:19	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:03:19	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:03:24	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ			
16:03:24	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	YES			
16:03:26	トリガ条件成立 16: 3:26. 90 C95 -AI -210 通常 195							
16:03:26	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	52	>	50	mm
16:03:27	C91	-NSSG	-CC044	原子炉圧力 (W)	7.22	>	7.21	MPa
16:03:27	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.23	>	MPa/min	正常復帰
16:03:27	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:27	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:27	トリガ条件成立 16: 3:26.670 C95 -AI -209 通常 7.174							
16:03:27	業務機械化 通信異常終了通知 応答催促ENQ送信後 応答タイムアウト発生							
16:03:27	業務機械化 データ伝送不能 (両通信制御装置故障)							
16:03:27	通信制御装置 (業務機械化) 除外 装置NO=01							
16:03:27	C91	-ETCG	-ZB205	業務機械化伝送1状態	異常			
16:03:28	C91	-NSSG	-CC044	原子炉圧力 (W)	7.20	MPa		正常復帰
16:03:29	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	41	mm		正常復帰
16:03:30	C72	-TRIP	-CD510	原子炉圧力高トリップ B 1	通常			
16:03:30	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:03:30	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:03:30	C72	-TRIP	-CD509	原子炉圧力高トリップ A 2	通常			正常復帰
16:03:31	C72	-TRIP	-CD511	原子炉圧力高トリップ B 2	通常			正常復帰
16:03:31	C91	-NSSG	-WB005	原子炉圧力高	通常			正常復帰
16:03:31	C72	-TRIP	-CD508	原子炉圧力高トリップ A 1	通常			正常復帰
16:03:31	C91	-NSSG	-DB000	原子炉圧力高トリップ	通常			正常復帰
16:03:32	C91	-NSSG	-CC000	原子炉圧力 (W)	7.06	MPa		正常復帰
16:03:32	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1064	>	1029	mm
16:03:32	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム			
16:03:33	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッド間差圧	レンジ逸脱	正常復帰		
16:03:33	C34	-PRES	-CA159	原子炉圧力	7.02	MPa		正常復帰
16:03:38	N71	-TEMP	-WA124	循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱	正常復帰		
16:03:41	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	277	>	180	mm/min
16:03:47	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.31	<	-0.24	MPa/min
16:03:56	E31	-TEMP	-CA245	ドライウエル冷却器冷却水出口温度F	45.0	>	45.0	℃
16:03:57	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	52	>	50	mm
16:03:58	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:58	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:03:59	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	49	mm		正常復帰
16:04:00	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:04:00	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:04:06	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	51	>	50	mm
16:04:07	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:04:07	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:04:07	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES			
16:04:07	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES			
16:04:07	C15	-ETC	-CD330	全制御棒全挿入 CH. A	YES			
16:04:07	C15	-ETC	-CD331	全制御棒全挿入 CH. B	YES			
16:04:07	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO			正常復帰
16:04:08	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	48	mm		正常復帰
16:04:09	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:04:09	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	NO			
16:04:12	C91	-NSSG	-BC000	サブプレッションチェンバ水位	51	>	50	mm
16:04:13	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常			
16:04:13	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	NO			
16:04:13	C91	-NSSG	-BB023	S/C水位上下限異常	YES			

16:04:13	C91	-NSSG -BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:04:13	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ	1		
16:04:14	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	1	正常復帰	
16:04:18	トリ	ガ条件成立 16: 4:17.150 C95 -AI -209	(本入力点トリガ多発中)	通常	6.453		
16:04:26	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1013	mm	正常復帰	
16:04:26	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	124	mm/min	正常復帰	
16:04:27	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常			
16:04:29	トリ	ガ条件成立 16: 4:28.890 C95 -AI -220	通常 2.1				
16:04:31	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-189	< -180	mm/min	
16:04:32	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	797	< 800	mm	
16:04:32	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム			
16:04:34	トリ	ガ条件成立 16: 4:33.790 C95 -AI -234	通常 11.1				
16:04:36	トリ	ガ条件成立 16: 4:35.200 C95 -AI -233	通常 11.2				
16:04:38	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	NO		正常復帰	
16:04:38	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	NO		正常復帰	
16:04:38	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES			
16:04:38	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入 CH. A	NO			
16:04:38	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入 CH. B	NO			
16:04:40	トリ	ガ条件成立 16: 4:39.370 C95 -AI -234	(本入力点トリガ多発中)	通常	18.9		
16:04:42	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.18	MPa/min	正常復帰	
16:04:42	トリ	ガ条件成立 16: 4:41.530 C95 -AI -233	(本入力点トリガ多発中)	通常	22.7		
16:04:54	C12	-PRES -CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱			
16:05:02	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.26	> 0.24	MPa/min	
16:05:26	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-132	mm/min	正常復帰	
16:05:52	P33	-COND -CA318	復水器ホットウエルA 2 出口復水導電率	0.184	μS/cm	正常復帰	
16:06:01	P33	-COND -CA318	復水器ホットウエルA 2 出口復水導電率	0.263	> 0.250	μS/cm	
16:06:02	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ			
16:06:02	C91	-NSSG -WB008	S/RV開	YES			
16:06:08	トリ	ガ条件成立 16: 6: 7.100 C95 -AI -220	(本入力点トリガ多発中)	通常	65.3		
16:06:10	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	803	mm	正常復帰	
16:06:10	C12	-PRES -CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱			
16:06:10	C91	-NSSG -BC000	サブプレッションチェンバ水位	49	mm	正常復帰	
16:06:11	C91	-NSSG -BB023	S/C水位上下限異常	NO		正常復帰	
16:06:11	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常		正常復帰	
16:06:11	C91	-NSSG -BB023	S/C水位上下限異常	NO		正常復帰	
16:06:11	トリ	ガ条件成立 16: 6: 9.880 C95 -AI -224	通常 55.8				
16:06:11	トリ	ガ条件成立 16: 6: 9.890 C95 -AI -223	通常 55.5				
16:06:12	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.14	MPa/min	正常復帰	
16:06:13	C91	-NSSG -BC000	サブプレッションチェンバ水位	51	> 50	mm	
16:06:14	C91	-NSSG -BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:06:14	C91	-NSSG -BB023	S/C水位上下限異常	YES			
16:06:16	トリ	ガ条件成立 16: 6:14.620 C95 -AI -224	(本入力点トリガ多発中)	通常	47.6		
16:06:16	トリ	ガ条件成立 16: 6:14.690 C95 -AI -223	(本入力点トリガ多発中)	通常	47.3		
16:06:16	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	217	> 180	mm/min	
16:06:27	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.34	< -0.24	MPa/min	
16:06:31	P33	-COND -CA318	復水器ホットウエルA 2 出口復水導電率	0.195	μS/cm	正常復帰	
16:06:34	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	YES			
16:06:34	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	YES			
16:06:34	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO		正常復帰	
16:06:34	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入 CH. A	YES			
16:06:34	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入 CH. B	YES			
16:06:36	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム			
16:06:39	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1034	> 1029	mm	
16:06:45	トリ	ガ条件成立 16: 6:43.760 C95 -AI -247	通常 530				
16:06:52	B22	-FLOW -CA046	ジェットポンプ流量 5	レンジ逸脱			
16:06:52	B22	-FLOW -CA047	ジェットポンプ流量 6	レンジ逸脱			
16:06:56	E31	-TEMP -CA242	ドライウエル冷却器冷却水出口温度C	45.0	> 45.0	℃	
16:06:56	B22	-FLOW -CA053	ジェットポンプ流量 1 2	レンジ逸脱			
16:06:57	B22	-FLOW -CA061	ジェットポンプ流量 2 0	レンジ逸脱			
16:06:57	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常		正常復帰	
16:06:57	C91	-NSSG -WB008	S/RV開	NO		正常復帰	
16:06:59	B22	-FLOW -CA058	ジェットポンプ流量 1 7	レンジ逸脱			
16:07:00	B22	-FLOW -CA043	ジェットポンプ流量 2	レンジ逸脱			

16:07:06	B22	-FLOW	-CA060	ジェットポンプ流量 19	レンジ逸脱				
16:07:09	待機不全	項目No.	02	HPCS	E22	-VALV	-BD440	サブプレッシャポンプ-ル水入口弁全閉(F007)	NO
16:07:09	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	986	mm		正常復帰	
16:07:09	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位(L7)警報	通常				
16:07:13	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	773	mm		正常復帰	
16:07:13	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位(L4)警報	アラーム				
16:07:13	B22	-FLOW	-CA058	ジェットポンプ流量 17	レンジ逸脱	正常復帰			
16:07:14	トリガ条件成立 16: 7:13	S10	C95 -AI -247	(本入力点トリガ多発中)	通常	530			
16:07:14	B22	-FLOW	-CA060	ジェットポンプ流量 19	レンジ逸脱	正常復帰			
16:07:15	B22	-FLOW	-CA061	ジェットポンプ流量 20	レンジ逸脱	正常復帰			
16:07:16	B22	-FLOW	-CA046	ジェットポンプ流量 5	レンジ逸脱	正常復帰			
16:07:16	B22	-FLOW	-CA047	ジェットポンプ流量 6	レンジ逸脱	正常復帰			
16:07:16	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-7	mm/min		正常復帰	
16:07:18	B22	-FLOW	-CA043	ジェットポンプ流量 2	レンジ逸脱	正常復帰			
16:07:18	B22	-FLOW	-CA053	ジェットポンプ流量 12	レンジ逸脱	正常復帰			
16:07:21	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-318	mm/min			
16:07:22	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.24	MPa/min		正常復帰	
16:07:26	E22	-VALV	-BD439	サブプレッシャポンプ-ル水入口弁全開(F007)	YES				
16:07:29	待機不全	項目No.	02	HPCS	E22	-VALV	-BD431	HPCSポンプ吸込弁全開(F001)	NO
16:07:34	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO			正常復帰	
16:07:34	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO			正常復帰	
16:07:34	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES				
16:07:34	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	NO				
16:07:34	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	NO				
16:07:35	C91	-NSSG	-EB014	RCIC起動信号	OFF			正常復帰	
16:07:35	C91	-ETCG	-ZB102	RCIC系待機必要時期判定条件	ON				
16:07:35	E51	-ETC	-BD728	RCIC起動信号	通常				
16:07:37	C91	-NSSG	-EB014	RCIC起動信号	ON				
16:07:37	E51	-ETC	-BD728	RCIC起動信号	起動				
16:07:37	C91	-ETCG	-ZB102	RCIC系待機必要時期判定条件	OFF				
16:07:38	トリガ条件成立 16: 7:37	730	C95 -DI -056	通常 ON					
16:07:38	C91	-NSSG	-EB018	RCIC作動	YES				
16:07:39	E51	-TRIP	-TD219	RCICタービン作動時トリップ	トリップ			!	
16:07:39	C91	-BOPG	-FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	トリップ			!	
16:07:40	E51	-VALV	-BD673	RCICタービン加減弁全開(C002)	NO				
16:07:40	E51	-VALV	-BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO				
16:07:40	E51	-VALV	-BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO				
16:07:40	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:07:41	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:07:41	E51	-VALV	-BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES				
16:07:41	E51	-VALV	-BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES				
16:07:42	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES				
16:07:46	E51	-PRES	-BA091	RCICタービン排気圧力	レンジ逸脱	正常復帰			
16:07:47	E51	-VALV	-BD635	RCICタービン入口弁全開(F013)	YES				
16:07:47	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.26			> 0.24	MPa/min
16:07:48	E51	-VALV	-BD625	RCICポンプ吐出弁全開(F006)	YES				
16:07:48	E51	-VALV	-BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO				
16:07:48	E51	-VALV	-BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO				
16:07:49	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:07:49	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO				
16:07:49	E51	-VALV	-BD629	RCICテスト可能逆止弁(内側)全開(F008)	YES				
16:07:51	トリガ条件成立 16: 7:50	780	C95 -AI -303	通常 200					
16:08:07	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.20	MPa/min		正常復帰	
16:08:11	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-107	mm/min		正常復帰	
16:08:22	T23	-TEMP	-DA084	サブプレッシャポンプチェンバール水温度 5 A	32.3			> 32.0	℃
16:08:23	C91	-NSSG	-BC005	サブプレッシャポンプチェンバール水温度 1~6 最大値	32.3			> 32.0	℃
16:08:26	T23	-TEMP	-DA090	サブプレッシャポンプチェンバール水温度 5 B	32.1			> 32.0	℃
16:08:35	E22	-VALV	-BD432	HPCSポンプ吸込弁全開(F001)	YES				
16:10:13	N71	-TEMP	-WA124	循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度	148.5			> 85.0	℃
16:11:01	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4240								
16:11:16	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	801	mm		正常復帰	
16:11:32	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位(L4)警報	通常			正常復帰	
16:11:34	トリガ条件成立 16:11:34	320	C95 -AI -231	通常 141					

時刻	イベント	発生時刻	通常	-AI	-231	141
16:11:34	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4241	16:11:34.320	通常	C95	-AI	-231
16:11:35	トリガ条件成立	16:11:34.720	C95	-AI	-231	141
16:11:59	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO			
16:12:34	E51 -VALV -BD629	RC I Cテスト可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	NO			
16:12:55	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	
16:12:56	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	> 108.5	kPa (abs)	正常復帰
16:13:18	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	正常復帰
16:13:19	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	> 108.5	kPa (abs)	正常復帰
16:13:22	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	正常復帰
16:13:23	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	> 108.5	kPa (abs)	正常復帰
16:13:26	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:26	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	
16:13:27	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:27	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰	
16:13:29	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:30	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:30	E51 -VALV -BD643	RC I C最小流量バイパス弁全開 (F017)	YES			
16:13:30	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:30	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	
16:13:31	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:31	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰	
16:13:32	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:32	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:32	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	
16:13:33	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:33	E51 -VALV -BD643	RC I C最小流量バイパス弁全開 (F017)	NO			
16:13:34	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:34	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:34	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰	
16:13:35	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:36	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:36	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:36	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:37	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:38	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:38	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:38	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:39	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:41	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:41	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:41	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:42	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:43	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	
16:13:44	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:44	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:44	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:44	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰	
16:13:45	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:45	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	
16:13:46	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:46	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰	
16:13:46	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:47	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:48	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:48	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:48	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:49	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:49	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:49	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:49	C91 -NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)	
16:13:50	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:13:50	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:13:51	E51 -VALV -BD628	RC I Cテスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			

16:13:52	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:13:52	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:13:52	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:13:52	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:13:53	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:13:53	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:13:54	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:13:54	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:13:55	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:13:55	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:13:55	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	
16:13:56	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:13:56	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:13:56	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:13:56	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:13:57	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:13:57	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:13:58	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:13:58	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	
16:13:58	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:13:59	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:14:00	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:00	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:00	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:01	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:03	E51	-VALV	-BD628	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:03	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:04	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:06	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:07	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:08	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位(L7)警報	アラーム			
16:14:08	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:09	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	
16:14:09	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:10	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:14:11	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:12	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:14	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:14	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	
16:14:15	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:15	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:14:17	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	
16:14:20	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:20	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:21	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	1032	> 1029	mm	
16:14:21	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:14:23	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:23	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:24	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	1027	mm	正常復帰	
16:14:24	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	
16:14:25	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:25	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:14:26	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:28	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:14:28	E51	-VALV	-BD627	R C I Cテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:14:29	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	1037	> 1029	mm	
16:14:29	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	
16:14:33	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:14:34	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	
16:14:36	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1	> 80.0	°C	
16:14:36	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.4	kPa(abs)	正常復帰	
16:14:37	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.2	> 108.5	°C	
16:14:38	C91	-NSSG	-BC002	ドライウエル圧力(W)	108.8	> 108.5	kPa(abs)	

16:14:40	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:14:44	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:14:45	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:14:46	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:14:49	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:14:50	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:14:53	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:14:54	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:14:55	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:14:56	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:01	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:02	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:04	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:05	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:06	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:08	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:12	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:15	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:18	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:19	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:21	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:22	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:26	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:27	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:28	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:30	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:32	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:34	トリガ条件成立	16:15:33.710 C95 -AI -195	通常 50.3	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:34	トリガ条件成立	16:15:34.30 C95 -AI -194	通常 50.3	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:34	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:37	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:38	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:43	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:44	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:47	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:48	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:51	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:52	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:53	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:54	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:57	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:15:58	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:15:59	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:16:00	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:16:06	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:16:06	T23	-TEMP -DA083	サブプレッションチェンバール水温度 4 A	32.0	> 32.0	°C
16:16:07	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:16:13	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:16:14	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:16:18	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:16:19	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:16:20	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1	> 80.0	°C
16:16:21	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7	> 80.0	°C
16:16:25	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1	> 80.0	°C
16:16:26	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7	> 80.0	°C
16:16:26	T23	-TEMP -DA089	サブプレッションチェンバール水温度 4 B	32.0	> 32.0	°C
16:16:27	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:16:30	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:16:33	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:16:34	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:16:36	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰
16:16:37	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.8	> 108.5	kPa (abs)
16:16:38	C91	-NSSG -BC002	ドライウエル圧力 (W)	108.4	kPa (abs)	正常復帰

16:16:39	イベントデータが収録終了しました。うNo. 4241																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16:19:21	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.9	℃	正常復帰
16:19:22	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.24	MPa/min	正常復帰
16:19:31	T23	-TEMP	-DA084	サブプレッションチェンバール水温度 5 A	31.2	℃	正常復帰
16:19:38	T23	-TEMP	-DA090	サブプレッションチェンバール水温度 5 B	31.2	℃	正常復帰
16:20:14	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ		正常復帰
16:20:14	C91	-NSSG	-WB008	S R V開	YES		
16:20:17	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ	!	
16:20:17	トリガ条件成立	16:20:16	620 C95 -AI	-213	通常	126	
16:20:18	トリガ条件成立	16:20:17	170 C95 -AI	-209	通常	6.765	
16:20:19	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱	正常復帰	
16:20:20	トリガ条件成立	16:20:19	430 C95 -AI	-206	通常	1368	
16:20:20	トリガ条件成立	16:20:19	450 C95 -AI	-206	(本入力点トリガ多発中)	通常	1368
16:20:20	トリガ条件成立	16:20:19	480 C95 -AI	-319	通常	1377	
16:20:20	トリガ条件成立	16:20:19	510 C95 -AI	-319	(本入力点トリガ多発中)	通常	1377
16:20:20	トリガ条件成立	16:20:19	810 C95 -AI	-318	通常	1450	
16:20:20	トリガ条件成立	16:20:19	840 C95 -AI	-324	通常	1437	
16:20:20	トリガ条件成立	16:20:19	870 C95 -AI	-324	(本入力点トリガ多発中)	通常	1438
16:20:21	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1434	1410	
16:20:21	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1434	1410	mm
16:20:21	トリガ条件成立	16:20:21	260 C95 -AI	-317	通常	1491	mm
16:20:25	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱		
16:20:26	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱		
16:20:31	T23	-TEMP	-DA083	サブプレッションチェンバール水温度 4 A	30.7	℃	正常復帰
16:20:32	T23	-TEMP	-DA089	サブプレッションチェンバール水温度 4 B	31.2	℃	正常復帰
16:20:32	C91	-NSSG	-BC005	サブプレッションチェンバール水温度 1~6 最大値	31.8	℃	正常復帰
16:20:33	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1402	mm	正常復帰
16:20:37	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.30	MPa/min	正常復帰
16:20:56	B22	-FLOW	-CA061	ジェットポンプ流量 2 0	レンジ逸脱		
16:20:57	B22	-FLOW	-CA052	ジェットポンプ流量 1 1	レンジ逸脱		
16:20:59	待機不全	項目No.	24	E C C S 補助系	B22 -ETC -CD160	トリップ チャンネル盤 ESS-II テスト中/機器異常	異常
16:21:01	B22	-FLOW	-CA058	ジェットポンプ流量 1 7	レンジ逸脱		
16:21:02	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:21:02	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:21:02	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:21:02	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	YES		
16:21:02	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	YES		
16:21:04	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
16:21:04	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:21:04	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	
16:21:04	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	NO		
16:21:04	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	NO		
16:21:05	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:21:05	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:21:05	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:21:05	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	YES		
16:21:05	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	YES		
16:21:08	B22	-FLOW	-CA053	ジェットポンプ流量 1 2	レンジ逸脱		
16:21:13	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	
16:21:13	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	NO		
16:21:13	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	NO		
16:21:13	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:21:13	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
16:21:13	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:21:13	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	YES		
16:21:13	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	YES		
16:21:13	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:21:13	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:21:13	B22	-FLOW	-CA060	ジェットポンプ流量 1 9	レンジ逸脱		
16:21:16	B22	-FLOW	-CA059	ジェットポンプ流量 1 8	レンジ逸脱		
16:21:22	B22	-FLOW	-CA045	ジェットポンプ流量 4	レンジ逸脱		
16:21:24	B22	-FLOW	-CA046	ジェットポンプ流量 5	レンジ逸脱		
16:21:26	B22	-FLOW	-CA051	ジェットポンプ流量 1 0	レンジ逸脱		
16:21:31	B22	-FLOW	-CA048	ジェットポンプ流量 7	レンジ逸脱		

16:21:32	B22	-FLOW -CA055	ジェットポンプ流量 1 4	レンジ逸脱		
16:21:32	B22	-FLOW -CA057	ジェットポンプ流量 1 6	レンジ逸脱		
16:21:32	トリガ条件成立	16:21:32.300 C95 -AI -209	(本入力点トリガ多発中)	通常	5.972	
16:21:33	B22	-FLOW -CA047	ジェットポンプ流量 6	レンジ逸脱		
16:21:36	B22	-FLOW -CA057	ジェットポンプ流量 1 6	レンジ逸脱		
16:21:36	B22	-FLOW -CA044	ジェットポンプ流量 3	レンジ逸脱		正常復帰
16:21:38	B22	-FLOW -CA056	ジェットポンプ流量 1 5	レンジ逸脱		
16:21:39	B22	-FLOW -CA049	ジェットポンプ流量 8	レンジ逸脱		
16:21:40	B22	-FLOW -CA050	ジェットポンプ流量 9	レンジ逸脱		
16:21:49	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4242					
16:21:50	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4243 発生時刻 16:21:48.910 通常 C95 -AI -206 1278					
16:21:52	B22	-FLOW -CA044	ジェットポンプ流量 3	レンジ逸脱		
16:21:55	B22	-FLOW -CA054	ジェットポンプ流量 1 3	レンジ逸脱		
16:21:57	B22	-FLOW -CA054	ジェットポンプ流量 1 3	レンジ逸脱		
16:22:03	B22	-FLOW -CA042	ジェットポンプ流量 1	レンジ逸脱		
16:22:08	B22	-FLOW -CA054	ジェットポンプ流量 1 3	レンジ逸脱		
16:22:10	B22	-FLOW -CA054	ジェットポンプ流量 1 3	レンジ逸脱		
16:22:10	B22	-FLOW -CA057	ジェットポンプ流量 1 6	レンジ逸脱		正常復帰
16:22:15	T23	-TEMP -DA083	サブプレッションチェンバール水温度 4 A	32.1	>	32.0 °C
16:22:16	C91	-NSSG -BC005	サブプレッションチェンバール水温度 1 ~ 6 最大値	32.1	>	32.0 °C
16:22:17	B22	-FLOW -CA043	ジェットポンプ流量 2	レンジ逸脱		
16:22:24	T23	-TEMP -DA089	サブプレッションチェンバール水温度 4 B	32.1	>	32.0 °C
16:22:26	B22	-FLOW -CA054	ジェットポンプ流量 1 3	レンジ逸脱		
16:22:30	B22	-FLOW -CA054	ジェットポンプ流量 1 3	レンジ逸脱		正常復帰
16:22:35	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常		正常復帰
16:22:35	C91	-NSSG -WB008	S R V 開	NO		正常復帰
16:22:35	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常		正常復帰
16:22:37	C91	-NSSG -BC005	サブプレッションチェンバール水温度 1 ~ 6 最大値	31.9	°C	正常復帰
16:22:43	C34	-LEV -CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱		
16:22:43	トリガ条件成立	16:22:43.0 C95 -AI -318	(本入力点トリガ多発中)	通常	1479	
16:22:43	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	!	正常復帰
16:22:43	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常		
16:22:44	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1482	>	1410 mm
16:22:44	トリガ条件成立	16:22:43.970 C95 -AI -317	(本入力点トリガ多発中)	通常	1432	
16:22:44	C91	-NSSG -BC005	サブプレッションチェンバール水温度 1 ~ 6 最大値	32.1	>	32.0 °C
16:22:44	C34	-LEV -CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱		
16:22:45	C91	-BOPG -FC024	M-RFP A ケーシング温度差	80.2	>	80.0 °C
16:22:45	B22	-FLOW -CA043	ジェットポンプ流量 2	レンジ逸脱		
16:22:45	T23	-TEMP -DA090	サブプレッションチェンバール水温度 5 B	32.1	>	32.0 °C
16:22:46	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1389	mm	正常復帰
16:22:46	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1389	mm	正常復帰
16:22:46	C91	-BOPG -FC024	M-RFP A ケーシング温度差	79.8	°C	正常復帰
16:22:46	B22	-FLOW -CA061	ジェットポンプ流量 2 0	レンジ逸脱		
16:22:47	B22	-FLOW -CA047	ジェットポンプ流量 6	レンジ逸脱		正常復帰
16:22:48	B22	-FLOW -CA055	ジェットポンプ流量 1 4	レンジ逸脱		正常復帰
16:22:48	B22	-FLOW -CA050	ジェットポンプ流量 9	レンジ逸脱		正常復帰
16:22:48	T23	-TEMP -DA084	サブプレッションチェンバール水温度 5 A	32.1	>	32.0 °C
16:22:49	B22	-FLOW -CA042	ジェットポンプ流量 1	レンジ逸脱		
16:22:50	B22	-FLOW -CA056	ジェットポンプ流量 1 5	レンジ逸脱		
16:22:50	B22	-FLOW -CA051	ジェットポンプ流量 1 0	レンジ逸脱		
16:22:50	B22	-FLOW -CA059	ジェットポンプ流量 1 8	レンジ逸脱		
16:22:51	B22	-FLOW -CA052	ジェットポンプ流量 1 1	レンジ逸脱		
16:22:52	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.23	MPa/min	正常復帰
16:22:52	B22	-FLOW -CA046	ジェットポンプ流量 5	レンジ逸脱		
16:22:52	B22	-FLOW -CA045	ジェットポンプ流量 4	レンジ逸脱		
16:22:53	B22	-FLOW -CA048	ジェットポンプ流量 7	レンジ逸脱		
16:22:54	B22	-FLOW -CA053	ジェットポンプ流量 1 2	レンジ逸脱		
16:22:55	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	979	mm	正常復帰
16:22:55	B22	-FLOW -CA049	ジェットポンプ流量 8	レンジ逸脱		
16:22:55	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常		正常復帰
16:22:55	B22	-FLOW -CA060	ジェットポンプ流量 1 9	レンジ逸脱		
16:22:56	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-240	mm/min	正常復帰
16:22:59	P48	-PUMP -LD242	R H R 冷却中間ループ系ポンプ B 運転中	停止中		

16:22:59	B22	-FLOW	-CA053	ジェットポンプ流量17	レンジ逸脱	正常復帰		
16:23:00	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中			
16:23:00	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	788	< 800	mm	
16:23:00	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位(L4)警報	アラーム			
16:23:01	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中			
16:23:01	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中			
16:23:02	B22	-FLOW	-CA057	ジェットポンプ流量16	レンジ逸脱	正常復帰		
16:23:05	E51	-PRES	-BA091	RCICタービン排気圧力	レンジ逸脱			
16:23:09	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中			
16:23:10	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中			
16:23:10	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中			
16:23:10	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中			
16:23:10	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中			
16:23:11	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中			
16:23:11	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中			
16:23:11	E51	-ETC	-BD700	RCIC手動起動押釦起動位置	停止			
16:23:11	C91	-NSSG	-EB014	RCIC起動信号	OFF	正常復帰		
16:23:11	C91	-ETCG	-ZB102	RCIC系待機必要時期判定条件	ON			
16:23:11	E51	-ETC	-BD728	RCIC起動信号	通常			
16:23:11	E51	-ETC	-BD700	RCIC手動起動押釦起動位置	起動			
16:23:11	T23	-TEMP	-DA084	サブプレッションチェンバール水温度5A	31.2	℃	正常復帰	
16:23:14	待機不全	項目No.	01	RCIC	-VALV -BD642	RCIC復水器冷却水入口弁全閉(F024)	NO	
16:23:14	C91	-NSSG	-EB014	RCIC起動信号	ON			
16:23:14	E51	-ETC	-BD728	RCIC起動信号	起動			
16:23:14	C91	-ETCG	-ZB102	RCIC系待機必要時期判定条件	OFF			
16:23:14	トリガ条件成立	16:23:14	240	C95 -D1 -056 通常 ON	31.2	℃	正常復帰	
16:23:14	T23	-TEMP	-DA090	サブプレッションチェンバール水温度5B	32.0	℃	正常復帰	
16:23:14	C91	-NSSG	-BC005	サブプレッションチェンバール水温度1~6最大値	YES			
16:23:14	C91	-NSSG	-EB018	RCIC作動	運転中			
16:23:14	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	トリップ			
16:23:15	E51	-TRIP	-TD219	RCICタービン作動時トリップ	トリップ	!		
16:23:15	C91	-BOPG	-FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	NO			
16:23:16	E51	-VALV	-BD673	RCICタービン加減弁全開(C002)	NO			
16:23:16	E51	-VALV	-BD628	RCICフタ可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:23:16	E51	-VALV	-BD630	RCICフタ可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES			
16:23:17	E51	-VALV	-BD627	RCICフタ可能逆止弁(外側)全開(F007)	レンジ逸脱	正常復帰		
16:23:17	E51	-PRES	-BA091	RCICタービン排気圧力	NO			
16:23:17	E51	-VALV	-BD627	RCICフタ可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES			
16:23:17	E51	-VALV	-BD628	RCICフタ可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES			
16:23:17	E51	-VALV	-BD630	RCICフタ可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES			
16:23:18	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES			
16:23:19	待機不全復帰	項目No.	01	RCIC	-VALV -BD642	RCIC復水器冷却水入口弁全閉(F024)	NO	
16:23:19	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中			
16:23:19	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中			
16:23:22	T23	-TEMP	-DA083	サブプレッションチェンバール水温度4A	31.2	℃	正常復帰	
16:23:22	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中			
16:23:23	E51	-VALV	-BD635	RCICタービン入口弁全開(F013)	YES			
16:23:23	T23	-TEMP	-DA089	サブプレッションチェンバール水温度4B	31.2	℃	正常復帰	
16:23:24	E51	-VALV	-BD628	RCICフタ可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO			
16:23:24	E51	-VALV	-BD630	RCICフタ可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO			
16:23:24	E51	-VALV	-BD625	RCICポンプ吐出弁全開(F006)	YES			
16:23:25	E51	-VALV	-BD627	RCICフタ可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES			
16:23:25	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO			
16:23:25	E51	-VALV	-BD629	RCICフタ可能逆止弁(内側)全開(F008)	YES			
16:23:32	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.24	> 0.24	MPa/min	
16:23:37	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.22	MPa/min		
16:23:40	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1	80.0	℃	正常復帰
16:23:42	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7	80.0	℃	正常復帰
16:23:46	T23	-TEMP	-DA084	サブプレッションチェンバール水温度5A	32.3	32.0	℃	正常復帰
16:23:47	T23	-TEMP	-DA090	サブプレッションチェンバール水温度5B	32.1	32.0	℃	正常復帰
16:23:47	C91	-NSSG	-BC005	サブプレッションチェンバール水温度1~6最大値	32.3	32.0	℃	正常復帰
16:23:49	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1	80.0	℃	正常復帰
16:23:51	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7	80.0	℃	正常復帰

16:23:51	E51	-VALV	-BD627	R C I C 弁可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
16:23:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-137		
16:23:53	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	mm/min	正常復帰
16:23:54	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:23:55	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:23:56	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:24:01	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:24:02	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:24:03	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:24:05	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:24:06	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:24:07	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰
16:24:08	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:24:09	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰
16:24:10	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:24:11	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:24:14	E51	-VALV	-BD629	R C I C 弁可能逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
16:24:18	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:24:19	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中	80.0	正常復帰
16:24:21	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:24:23	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.3	80.0	正常復帰
16:24:24	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰
16:24:28	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:24:29	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:24:30	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:24:46	トリガ条件成立	16:24:45	520 C95 -AI -247	通常 530			
16:24:48	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰
16:25:02	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:04	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:25:06	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.3	80.0	正常復帰
16:25:08	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:25:10	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:11	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰
16:25:12	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:18	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:25:20	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:21	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:25:22	T23	-TEMP	-DA085	サブプレッションチェンバール水温度6 A	32.2	32.0	正常復帰
16:25:22	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:23	P49	-PUMP	-LD292	HPCS D/G冷却海水ポンプ運転中	停止中	80.0	正常復帰
16:25:23	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰
16:25:25	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:26	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.5	80.0	正常復帰
16:25:27	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:27	T23	-TEMP	-DA091	サブプレッションチェンバール水温度6 B	32.1	32.0	正常復帰
16:25:30	C91	-NSSG	-CC014	原子炉水温度変化率	-66.3	-55.0	正常復帰
16:25:36	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	802	800	正常復帰
16:25:38	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	800	800	正常復帰
16:25:39	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	801	800	正常復帰
16:25:44	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:25:45	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:46	N32	-ETC	-TD441	タービンターニグキアモータ運転中	運転中	80.0	正常復帰
16:25:46	N32	-ETC	-TD131	タービンターニグキア結合	ON	80.0	正常復帰
16:25:47	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:25:49	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位(L4)警報	通常	80.0	正常復帰
16:25:50	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.3	80.0	正常復帰
16:25:52	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.9	80.0	正常復帰
16:25:57	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:25:59	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰
16:26:02	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:26:08	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰
16:26:10	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	80.1	80.0	正常復帰
16:26:16	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP Aケージング温度差	79.7	80.0	正常復帰

16:26:18	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1	℃	
16:26:19	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7	℃	
16:26:24	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1	℃	正常復帰
16:26:26	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.9	℃	
16:26:28	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.4	℃	正常復帰
16:26:28	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:28	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:28	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:28	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:29	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:29	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:29	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:29	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:29	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:29	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:29	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:30	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:30	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:32	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.0	℃	正常復帰
16:26:33	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.2	℃	
16:26:34	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:37	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.0	℃	正常復帰
16:26:39	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:39	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:39	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.2	℃	
16:26:39	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:39	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中		
16:26:39	P48	-PUMP -LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	停止中		
16:26:42	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.9	℃	正常復帰
16:26:47	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.2	℃	
16:26:50	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.8	℃	正常復帰
16:26:51	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.4	℃	
16:26:57	C91	-BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7	℃	正常復帰
16:26:57	トリガ条件成立 16:26:56.310 C95 -AI -247 (本入力点トリガ多発中)			通常	505	
16:26:57	イベントデータが収録終了しました。シNo. 4243					
16:26:58	イベントデータが収録開始しました。シNo. 4244 発生時刻 16:26:56.310 通常 C95 -AI -247				505	
16:27:01	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ		
16:27:01	C91	-NSSG -WB008	SRV開	YES		
16:27:04	トリガ条件成立 16:27:3.10 C95 -AI -213 (本入力点トリガ多発中)			通常	119	
16:27:05	トリガ条件成立 16:27:4.190 C95 -AI -194 (本入力点トリガ多発中)			通常	50.1	
16:27:07	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1043	mm	
16:27:07	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L7) 警報	アラーム		
16:27:11	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	246	mm/min	
16:27:12	E51	-ETC -BD684	R C I Cタービントリップ	トリップ		
16:27:13	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常		
16:27:13	C91	-NSSG -WB008	SRV開	NO		正常復帰
16:27:13	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L8)	トリップ		正常復帰
16:27:13	C91	-NSSG -EB018	R C I C作動	NO		正常復帰
16:27:13	E51	-VALV -BD666	R C I Cタービン止め弁全閉	YES		
16:27:14	E51	-VALV -BD628	R C I C逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
16:27:14	E51	-VALV -BD630	R C I C逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
16:27:14	E51	-VALV -BD635	R C I Cタービン入口弁全開(F013)	NO		
16:27:14	E51	-VALV -BD625	R C I Cポンプ吐出弁全開(F006)	NO		
16:27:15	E51	-VALV -BD673	R C I Cタービン加減弁全開(C002)	YES		
16:27:15	T23	-TEMP -DA084	サブプレッションチェンバール水温度5 A	30.7	℃	正常復帰
16:27:16	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L8)	通常		
16:27:16	E51	-FLOW -BA098	R C I C系統流量	0	mm	
16:27:16	T23	-TEMP -DA090	サブプレッションチェンバール水温度5 B	31.0	℃	正常復帰
16:27:17	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1417	mm	
16:27:17	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1417	mm	
16:27:17	E51	-VALV -BD643	R C I C最小流量バイパス弁全開(F017)	YES		
16:27:18	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1400	mm	正常復帰
16:27:18	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1400	mm	正常復帰
16:27:19	C91	-NSSG -BC005	サブプレッションチェンバール水温度1~6最大値	32.0	℃	正常復帰
16:27:20	C91	-NSSG -BC005	サブプレッションチェンバール水温度1~6最大値	32.1	℃	正常復帰

16:27:20	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO			
16:27:21	E51	-TRIP	-TD219	RCICタービン作動時トリップ	通常	!	正常復帰	
16:27:21	C91	-BOPG	-FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	通常	!	正常復帰	
16:27:22	C91	-NSSG	-BC005	サブプレッショチェンバプール水温度1~6最大値	32.0	!	正常復帰	
16:27:23	E51	-FLOW	-BA098	RCIC系統流量	0	m3/h	正常復帰	
16:27:28	E51	-ETC	-BD684	RCICタービントリップ	通常	!	正常復帰	
16:27:30	E51	-VALV	-BD666	RCICタービン止め弁全開	NO			
16:27:30	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	1006	mm	正常復帰	
16:27:31	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位(L7)警報	通常	mm	正常復帰	
16:27:41	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	90	mm/min	正常復帰	
16:27:49	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	正常復帰	
16:27:49	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	正常復帰	
16:27:49	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES			
16:27:49	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	NO			
16:27:49	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	NO			
16:27:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-223	< -180	mm/min	
16:27:55	E51	-ETC	-BD700	RCIC手動起動押釦起動位置	停止			
16:27:57	C91	-NSSG	-EB014	RCIC起動信号	OFF	正常復帰		
16:27:57	E51	-ETC	-BD728	RCIC起動信号	通常			
16:27:57	C91	-ETCG	-ZB102	RCIC系待機必要時期判定条件	ON			
16:27:59	待機不全	項目No.		01 RCIC	ON			
16:28:01	T23	-TEMP	-DA085	サブプレッショチェンバプール水温度6A	E51 -VALV -BD642	RCIC復水器冷却水入口弁全開(F024)	NO	
16:28:04	T23	-TEMP	-DA091	サブプレッショチェンバプール水温度6B	31.2	!	正常復帰	
16:28:07	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	31.2	!	正常復帰	
16:28:26	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	0.28	> 0.24	MPa/min	
16:28:30	C91	-NSSG	-CC014	原子炉水温度変化率	-84	mm/min	正常復帰	
16:28:57	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-53.5	°C/h	正常復帰	
16:29:04	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	0.23	MPa/min	正常復帰	
16:29:04	C91	-NSSG	-WB008	SRV開	トリップ			
16:29:10	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	YES	正常復帰		
16:29:10	C91	-NSSG	-WB008	SRV開	通常	正常復帰		
16:29:12	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	NO			
16:29:12	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位(L7)警報	1040	> 1029	mm	
16:29:19	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	アラーム			
16:29:20	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位(L7)警報	1005	mm	正常復帰	
16:30:06	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	通常	正常復帰		
16:30:10	トリガ条件成立	16:30:9.50	C95 -DI -078	通常 ON	-185	< -180	mm/min	
16:30:11	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-146	mm/min	正常復帰	
16:30:14	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッド間差圧	レンジ逸脱			
16:30:23	N22	-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰		
16:30:23	N22	-LEV	-TA171	湿分分離器Bドレンタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰		
16:30:23	トリガ条件成立	16:30:22.540	C95 -AI -277	通常 0.060				
16:30:23	トリガ条件成立	16:30:22.610	C95 -AI -276	通常 0.060				
16:30:24	トリガ条件成立	16:30:22.720	C95 -AI -278	通常 0.060				
16:30:24	トリガ条件成立	16:30:22.730	C95 -AI -275	通常 0.060				
16:30:24	トリガ条件成立	16:30:22.810	C95 -AI -281	通常 0.060				
16:30:24	トリガ条件成立	16:30:22.820	C95 -AI -282	通常 0.060				
16:30:24	トリガ条件成立	16:30:22.830	C95 -AI -279	通常 0.061				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.550	C95 -AI -201	通常 -0.05				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.610	C95 -AI -201	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.04				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.640	C95 -AI -275	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.076				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.640	C95 -AI -276	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.077				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.650	C95 -AI -277	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.078				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.650	C95 -AI -281	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.076				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.660	C95 -AI -274	通常 0.075				
16:30:26	N31	-VIB	-TA077	主タービンNo. 5軸受軸振動	0.180	> 0.125	mm	
16:30:26	N31	-VIB	-TA078	主タービンNo. 6軸受軸振動	0.162	> 0.125	mm	
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.680	C95 -AI -278	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.076				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.690	C95 -AI -273	通常 0.073				
16:30:26	トリガ条件成立	16:30:25.720	C95 -AI -279	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.075				
16:30:27	トリガ条件成立	16:30:25.720	C95 -AI -282	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.076				
16:30:27	トリガ条件成立	16:30:25.880	C95 -AI -280	通常 0.072				
16:30:27	N31	-VIB	-TA079	主タービンNo. 7軸受軸振動	0.160	> 0.125	mm	

16:30:27	N31	-VIB	-TA080	主タービンNo. 8 軸受軸振動	0.140	>	0.125	mm	
16:30:27	N31	-VIB	-TA073	主タービンNo. 1 軸受軸振動	0.179	>	0.125	mm	
16:30:27	N31	-VIB	-TA081	発電機No. 9 軸受軸振動	0.199	>	0.175	mm	
16:30:27	N31	-VIB	-TA074	主タービンNo. 2 軸受軸振動	0.164	>	0.125	mm	
16:30:27	N31	-VIB	-TA075	主タービンNo. 3 軸受軸振動	0.169	>	0.125	mm	
16:30:27	N31	-VIB	-TA076	主タービンNo. 4 軸受軸振動	0.176	>	0.125	mm	
16:30:27	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウェルC水位	レンジ逸脱				
16:30:28	N31	-VIB	-TA082	発電機No. 10 軸受軸振動	0.199	>	0.175	mm	
16:30:28	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー				
16:30:29	N31	-VIB	-TA079	主タービンNo. 7 軸受軸振動	0.122	mm		正常復帰	
16:30:29	N31	-VIB	-TA080	主タービンNo. 8 軸受軸振動	0.112	mm		正常復帰	
16:30:29	N31	-VIB	-TA081	発電機No. 9 軸受軸振動	0.165	mm		正常復帰	
16:30:29	N31	-VIB	-TA082	発電機No. 10 軸受軸振動	0.132	mm		正常復帰	
16:30:29	N31	-VIB	-TA077	主タービンNo. 5 軸受軸振動	0.088	mm		正常復帰	
16:30:29	N31	-VIB	-TA078	主タービンNo. 6 軸受軸振動	0.075	mm		正常復帰	
16:30:30	N31	-VIB	-TA073	主タービンNo. 1 軸受軸振動	0.090	mm		正常復帰	
16:30:30	N31	-VIB	-TA074	主タービンNo. 2 軸受軸振動	0.096	mm		正常復帰	
16:30:30	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー正常復帰				
16:30:30	N31	-VIB	-TA075	主タービンNo. 3 軸受軸振動	0.095	mm		正常復帰	
16:30:30	N31	-VIB	-TA076	主タービンNo. 4 軸受軸振動	0.090	mm		正常復帰	
16:30:31	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウェルC水位	オーバーフロー				
16:30:32	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー				
16:30:32	トリガ条件成立	16:30:32.60	C95 -AI -199	通常 200.6					
16:30:32	トリガ条件成立	16:30:32.270	C95 -AI -274	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.046					
16:30:33	トリガ条件成立	16:30:32.280	C95 -AI -273	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.048					
16:30:33	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウェルC水位	オーバーフロー正常復帰				
16:30:36	N22	-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱				
16:30:36	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー正常復帰				
16:30:39	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	レンジ逸脱				
16:30:41	N22	-LEV	-TA171	湿分分離器Bドレンタンク水位	レンジ逸脱				
16:31:20	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
16:31:20	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	YES				
16:31:26	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱	正常復帰			
16:31:29	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1047	>	1029	mm	
16:31:29	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム				
16:31:32	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰			
16:31:32	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	NO	正常復帰			
16:31:36	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	253	>	180	mm/min	
16:31:40	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1010	mm		正常復帰	
16:31:41	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰			
16:31:45	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP A ケーシング温度差	80.2	>	80.0	℃	
16:31:46	C91	-BOPG	-FC024	M-RFP A ケーシング温度差	79.6	℃		正常復帰	
16:31:46	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	173	mm/min		正常復帰	
16:31:47	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	788	<	800	mm	
16:31:47	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.25	<	-0.24	MPa/min	
16:31:47	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム				
16:31:51	E51	-PRES	-BA091	R C I C タービン排気圧力	レンジ逸脱				
16:31:56	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	802	mm		正常復帰	
16:31:58	イベントデータが収録終了しました。リNo. 4244								
16:31:59	イベントデータが収録開始しました。リNo. 4245 発生時刻 16:31:57.520				通常 C95 -AI -247	550			
16:32:07	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.22	MPa/min		正常復帰	
16:32:16	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-219	<	-180	mm/min	
16:32:18	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱				
16:32:32	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.25	>	0.24	MPa/min	
16:32:33	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
16:32:33	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	YES				
16:32:36	C12	-PRES	-CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱	正常復帰			
16:32:36	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-43	mm/min		正常復帰	
16:32:37	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.23	MPa/min		正常復帰	
16:32:37	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰			
16:32:42	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1061	>	1029	mm	
16:32:42	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム				
16:32:46	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰			

16:32:46	C91	-NSSG -WB008	S R V 開	NO	正常復帰	
16:32:46	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	250	> 180	mm/min
16:32:53	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1011	通常	正常復帰
16:32:54	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰	mm
16:32:59	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	791	< 800	mm
16:32:59	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム		
16:33:01	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	170	mm/min	正常復帰
16:33:07	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.25	< -0.24	MPa/min
16:33:17	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.21	MPa/min	正常復帰
16:33:26	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-229	< -180	mm/min
16:33:33	C12	-PRES -CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱		MPa/min
16:33:42	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.26	> 0.24	MPa/min
16:33:46	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-177	mm/min	正常復帰
16:33:54	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ		
16:33:54	C91	-NSSG -WB008	S R V 開	YES	正常復帰	
16:33:59	C12	-PRES -CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	レンジ逸脱		
16:34:00	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	818	mm	正常復帰
16:34:01	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰	
16:34:02	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.20	MPa/min	正常復帰
16:34:05	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1047	> 1029	mm
16:34:05	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム		
16:34:11	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	280	> 180	mm/min
16:34:22	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.34	< -0.24	MPa/min
16:34:30	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰	
16:34:30	C91	-NSSG -WB008	S R V 開	NO	正常復帰	
16:34:31	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:34:31	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:34:31	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
16:34:31	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入 CH. A	NO	正常復帰	
16:34:31	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入 CH. B	YES		
16:34:40	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	YES		
16:34:41	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	1028	mm	正常復帰
16:34:45	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	通常	正常復帰	
16:34:45	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	798	< 800	mm
16:34:51	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	アラーム		
16:34:56	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-65	mm/min	正常復帰
16:34:58	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	-386	< -180	mm/min
16:34:58	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:34:58	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:34:58	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入 CH. A	YES		
16:34:58	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入 CH. B	NO		
16:35:02	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	NO		
16:35:22	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.12	MPa/min	正常復帰
16:35:37	C12	-PRES -CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	0.26	> 0.24	MPa/min
16:35:41	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	レンジ逸脱		
16:35:48	C91	-BOPG -FC024	M-RFP A ケーシング温度差	-99	mm/min	正常復帰
16:35:49	C91	-BOPG -FC024	M-RFP A ケーシング温度差	80.2	> 80.0	°C
16:36:20	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	80.0	°C	正常復帰
16:36:20	C91	-NSSG -WB008	S R V 開	トリップ		
16:36:23	トリガ条件成立	16:36:22.180 C95 -AI -213	通常	YES		
16:36:23	トリガ条件成立	16:36:22.490 C95 -AI -209	通常			
16:36:24	トリガ条件成立	16:36:22.890 C95 -AI -209	通常			
16:36:25	C12	-PRES -CA113	原子炉駆動水ヘッダ間差圧	(本入力点トリガ多発中)	通常 6.328	正常復帰
16:36:25	トリガ条件成立	16:36:24.450 C95 -AI -206	通常	レンジ逸脱		
16:36:25	トリガ条件成立	16:36:24.490 C95 -AI -206	通常			
16:36:25	トリガ条件成立	16:36:24.510 C95 -AI -319	通常			
16:36:25	トリガ条件成立	16:36:24.530 C95 -AI -319	通常	(本入力点トリガ多発中)	通常 675	
16:36:25	トリガ条件成立	16:36:24.990 C95 -AI -318	通常			
16:36:25	トリガ条件成立	16:36:25.20 C95 -AI -324	通常			
16:36:26	トリガ条件成立	16:36:25.860 C95 -AI -317	通常			
16:36:27	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.18	MPa/min	正常復帰
16:36:29	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	809	mm	正常復帰
16:36:30	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰	

16:36:36	トリガ条件成立	16:36:35.350	C95 -AI -324	(本入力点トリガ多発中)	通常	913		
16:36:36	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	262			>	180	mm/min
16:36:43	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常			<	正常復帰	
16:36:43	C91 -NSSG -WB008	SRV開	NO			<	正常復帰	
16:36:47	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.36			<	-0.24	MPa/min
16:36:48	トリガ条件成立	16:36:47.630	C95 -AI -318	(本入力点トリガ多発中)	通常	857		
16:36:49	トリガ条件成立	16:36:48.390	C95 -AI -317	(本入力点トリガ多発中)	通常	796		
16:36:50	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	779			<	800	mm
16:36:50	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L4) 警報	アラーム					
16:36:59	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4245							
16:36:59	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4246	発生時刻	16:36:57.700	通常	C95 -AI -209	5.983		
16:37:01	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	70			mm/min		正常復帰
16:37:11	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-214			<	-180	mm/min
16:37:22	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.07			MPa/min		正常復帰
16:37:37	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.27			>	0.24	MPa/min
16:37:42	C12 -PRES -CA113	原子炉駆動水ヘッド間差圧	レンジ逸脱					
16:37:46	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-108			mm/min		正常復帰
16:38:14	E51 -ETC -BD700	RCIC手動起動押釦起動位置	起動					
16:38:17	C91 -NSSG -EB014	RCIC起動信号	ON					
16:38:17	E51 -ETC -BD728	RCIC起動信号	起動					
16:38:17	C91 -ETCG -ZB102	RCIC系待機必要時期判定条件	OFF					
16:38:18	C91 -NSSG -EB018	RCIC作動	YES					
16:38:18	E51 -TRIP -TD219	RCICタービン作動時トリップ	トリップ			!		
16:38:18	C91 -BOPG -FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	トリップ			!		
16:38:19	待機不全復帰 項目No.	01 RCIC	E51 -VALV -BD642	RCIC復水器冷却水入口弁全閉 (F024)	NO			
16:38:19	E51 -VALV -BD673	RCICタービン加減弁全開 (C002)	NO					
16:38:19	E51 -VALV -BD628	RCICフタ可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO					
16:38:19	E51 -VALV -BD630	RCICフタ可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	NO					
16:38:20	E51 -VALV -BD628	RCICフタ可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES					
16:38:20	E51 -VALV -BD630	RCICフタ可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	YES					
16:38:21	E51 -VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開 (F017)	YES					
16:38:25	E51 -PRES -BA091	RCICタービン排気圧力	レンジ逸脱	正常復帰				
16:38:26	E51 -VALV -BD635	RCICタービン入口弁全開 (F013)	YES					
16:38:27	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.24			MPa/min		正常復帰
16:38:27	E51 -VALV -BD625	RCICポンプ吐出弁全開 (F006)	YES					
16:38:27	E51 -VALV -BD628	RCICフタ可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO					
16:38:27	E51 -VALV -BD630	RCICフタ可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	NO					
16:38:28	E51 -VALV -BD627	RCICフタ可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES					
16:38:28	E51 -VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開 (F017)	NO					
16:38:29	E51 -VALV -BD629	RCICフタ可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	YES					
16:38:53	E51 -VALV -BD627	RCICフタ可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO					
16:38:53	T23 -TEMP -DA084	サブプレッションチェンバール水温度 5 A	32.2			>	32.0	℃
16:38:54	C91 -NSSG -BC005	サブプレッションチェンバール水温度 1~6 最大値	32.2			>	32.0	℃
16:38:57	T23 -TEMP -DA090	サブプレッションチェンバール水温度 5 B	32.2			>	32.0	℃
16:39:27	E51 -VALV -BD629	RCICフタ可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	NO					
16:39:32	C12 -PRES -CA113	原子炉駆動水ヘッド間差圧	レンジ逸脱	正常復帰				
16:41:02	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1			>	80.0	℃
16:41:05	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.9			<	80.0	℃
16:41:16	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	804			mm		正常復帰
16:41:32	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L4) 警報	通常					正常復帰
16:41:48	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1			>	80.0	℃
16:41:49	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.9			<	80.0	℃
16:42:06	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1			>	80.0	℃
16:42:07	トリガ条件成立	16:42:6.70	C95 -AI -231	通常	125			
16:42:07	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7			℃		正常復帰
16:42:10	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4246							
16:42:10	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4247	発生時刻	16:42:6.70	通常	C95 -AI -231	125		
16:42:13	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1			>	80.0	℃
16:42:15	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.9			<	80.0	℃
16:42:16	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1			>	80.0	℃
16:42:17	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7			<	80.0	℃
16:42:19	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	80.1			>	80.0	℃
16:42:20	C91 -BOPG -FC024	M-RFP Aケーシング温度差	79.7			<	80.0	℃

16:42:24	トリガ条件成立	16:42:22.970	C95 -AI -231	(本入力点トリガ多発中)	通常	139	
16:43:07	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:07	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:09	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:10	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:12	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:13	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:15	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:15	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:17	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:18	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:20	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:21	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:23	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:24	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:26	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:26	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:28	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:29	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:31	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:32	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:34	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:35	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:36	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:37	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:39	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:40	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:42	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:43	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:44	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:45	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位(N)	1029	> 1029		mm	
16:43:45	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位(L7)警報	アラーム				
16:43:45	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:47	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:48	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:50	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:51	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:53	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:54	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:55	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:56	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:43:58	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:43:59	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:44:01	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:44:02	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:44:04	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:44:05	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:44:06	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:44:07	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:44:08	トリガ条件成立	16:44:7.320	C95 -AI -247	通常	525		
16:44:09	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:44:10	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:44:12	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:44:13	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:44:15	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES				
16:44:15	E51 -VALV -BD627	RC I Cテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	NO				
16:44:43	トリガ条件成立	16:44:42.200	C95 -AI -247	(本入力点トリガ多発中)	通常	530	
16:45:32	T23 -TEMP -DA083	サブプレッションチェンバプール水温度4A	32.1	> 32.0		℃	
16:45:42	C91 -NSSG -BC032	サブプレッションチェンバプール水温度(平均)	32.0	> 32.0		℃	
16:45:42	C91 -NSSG -BB022	S/C水温度上限異常	YES				
16:45:42	C91 -NSSG -BB022	S/C水温度上限異常	YES				
16:45:48	T23 -TEMP -DA089	サブプレッションチェンバプール水温度4B	32.1	> 32.0		℃	
16:45:54	待機不全復帰	項目No. 05	RHR B系	E12 -ETC -BD364	RHRポンプB操作スイッチ引停止位置	NO	

16:46:02	T23	-TEMP -DA082	サブプレッションチェンバプール水温度 3 A	32.1	> 32.0	℃
16:47:20	E51	-ETC -BD684	RCICタービントリップ	トリップ	!	
16:47:21	C91	-NSSG -EB018	RCIC作動	NO	正常復帰	
16:47:21	E51	-VALV -BD666	RCICタービン止め弁全開	YES		
16:47:22	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
16:47:22	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
16:47:22	E51	-VALV -BD635	RCICタービン入口弁全開(F013)	NO		
16:47:22	E51	-VALV -BD625	RCICポンプ吐出弁全開(F006)	NO		
16:47:22	E51	-VALV -BD673	RCICタービン加減弁全開(C002)	YES		
16:47:24	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	0	< 28	m3/h
16:47:24	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4247					
16:47:25	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4248 発生時刻 16:47:24.					
16:47:25	E51	-VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	0 通常 C95 -AI -209 6.047		
16:47:28	E51	-VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES		
16:47:28	E51	-TRIP -TD219	RCICタービン作動時トリップ	NO		
16:47:28	C91	-BOPG -FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	通常	!	正常復帰
16:47:28	E51	-TRIP -TD219	RCICタービン作動時トリップ	通常	!	正常復帰
16:47:30	C91	-NSSG -CC014	原子炉水温度変化率	通常		
16:47:31	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	56.0	> 55.0	℃/h
16:47:36	T23	-TEMP -DA088	サブプレッションチェンバプール水温度 3 B	0	> 32.0	正常復帰
16:47:36	E51	-ETC -BD684	RCICタービントリップ	> 32.0	!	正常復帰
16:47:37	E51	-VALV -BD666	RCICタービン止め弁全開	NO		
16:47:38	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ		
16:47:38	C91	-NSSG -WB008	SRV開	YES		
16:47:41	トリガ条件成立 16:47:40. 60 C95 -AI -213 (本入力点トリガ多発中) 通常 111					
16:47:41	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高(L8)	トリップ	!	
16:47:44	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位(全領域)	1415	> 1410	mm
16:47:44	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位(N)	1415	> 1410	mm
16:47:49	C34	-LEV -CA151	原子炉水位(N) C	レンジ逸脱		
16:47:49	C34	-LEV -CA157	原子炉水位(N)	レンジ逸脱		
16:47:55	C91	-NSSG -BC032	サブプレッションチェンバプール水温度(平均)	32.0	℃	正常復帰
16:47:55	C91	-NSSG -BB022	S/C水溫上限異常	NO	正常復帰	
16:47:55	C91	-NSSG -BB022	S/C水溫上限異常	NO		
16:47:58	T23	-TEMP -DA084	サブプレッションチェンバプール水温度 5 A	31.1	℃	正常復帰
16:48:00	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位(全領域)	1399	mm	正常復帰
16:48:01	T23	-TEMP -DA090	サブプレッションチェンバプール水温度 5 B	31.2	℃	正常復帰
16:48:01	T23	-TEMP -DA083	サブプレッションチェンバプール水温度 4 A	31.1	℃	正常復帰
16:48:02	T23	-TEMP -DA089	サブプレッションチェンバプール水温度 4 B	31.2	℃	正常復帰
16:48:12	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.31	< -0.24	MPa/min
16:48:16	T23	-TEMP -DA090	サブプレッションチェンバプール水温度 5 B	32.0	> 32.0	℃
16:48:16	T23	-TEMP -DA084	サブプレッションチェンバプール水温度 5 A	32.0	> 32.0	℃
16:48:20	B22	-FLOW -CA051	ジェットポンプ流量 10	レンジ逸脱		
16:48:21	B22	-FLOW -CA044	ジェットポンプ流量 3	レンジ逸脱		
16:48:22	T23	-TEMP -DA091	サブプレッションチェンバプール水温度 6 B	32.0	> 32.0	℃
16:48:23	B22	-FLOW -CA053	ジェットポンプ流量 12	レンジ逸脱		
16:48:24	B22	-FLOW -CA058	ジェットポンプ流量 17	レンジ逸脱		
16:48:24	B22	-FLOW -CA060	ジェットポンプ流量 19	レンジ逸脱		
16:48:25	B22	-FLOW -CA055	ジェットポンプ流量 14	レンジ逸脱		
16:48:25	B22	-FLOW -CA056	ジェットポンプ流量 15	レンジ逸脱		
16:48:27	C91	-NSSG -WB011	全制御棒全挿入	YES		
16:48:27	C15	-ETC -CD381	全制御棒全挿入 C.H. B	YES		
16:48:27	C15	-ETC -CD380	全制御棒全挿入 C.H. A	YES		
16:48:27	C91	-NSSG -WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
16:48:27	C91	-NSSG -WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
16:48:27	B22	-FLOW -CA043	ジェットポンプ流量 2	レンジ逸脱		
16:48:27	B22	-FLOW -CA059	ジェットポンプ流量 18	レンジ逸脱		
16:48:27	T23	-TEMP -DA083	サブプレッションチェンバプール水温度 4 A	32.0	> 32.0	℃
16:48:28	B22	-FLOW -CA049	ジェットポンプ流量 8	レンジ逸脱		
16:48:28	B22	-FLOW -CA050	ジェットポンプ流量 9	レンジ逸脱		
16:48:29	B22	-FLOW -CA045	ジェットポンプ流量 4	レンジ逸脱		
16:48:31	B22	-FLOW -CA047	ジェットポンプ流量 6	レンジ逸脱		
16:48:31	B22	-FLOW -CA055	ジェットポンプ流量 14	レンジ逸脱	正常復帰	
16:48:31	T23	-TEMP -DA089	サブプレッションチェンバプール水温度 4 B	32.0	> 32.0	℃

16:48:35	B22	-FLOW	-CA061	ジェットポンプ流量 2 0	レンジ逸脱				
16:48:36	B22	-FLOW	-CA052	ジェットポンプ流量 1 1	レンジ逸脱				
16:48:37	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰			
16:48:37	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	NO	正常復帰			
16:48:37	B22	-FLOW	-CA044	ジェットポンプ流量 3	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:39	B22	-FLOW	-CA054	ジェットポンプ流量 1 3	レンジ逸脱				
16:48:39	B22	-FLOW	-CA055	ジェットポンプ流量 1 4	レンジ逸脱				
16:48:41	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1435	>	1410	mm	
16:48:43	B22	-FLOW	-CA054	ジェットポンプ流量 1 3	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:43	B22	-FLOW	-CA047	ジェットポンプ流量 6	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:45	B22	-FLOW	-CA055	ジェットポンプ流量 1 4	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:47	B22	-FLOW	-CA053	ジェットポンプ流量 1 2	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:48	B22	-FLOW	-CA052	ジェットポンプ流量 1 1	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:49	T23	-TEMP	-DA091	サブプレッションチェンバプール水温度 6 B	31.2	°C			正常復帰
16:48:50	B22	-FLOW	-CA049	ジェットポンプ流量 8	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:50	B22	-FLOW	-CA060	ジェットポンプ流量 1 9	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:51	C91	-NSSG	-BC032	サブプレッションチェンバプール水温度 (平均)	32.0	>	32.0	°C	
16:48:51	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1395	mm			正常復帰
16:48:51	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:51	B22	-FLOW	-CA056	ジェットポンプ流量 1 5	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:51	C91	-NSSG	-BB022	S / C 水温上限異常	YES				
16:48:51	C91	-NSSG	-BB022	S / C 水温上限異常	YES				
16:48:51	B22	-FLOW	-CA059	ジェットポンプ流量 1 8	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:51	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:52	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1507	>	1410	mm	
16:48:53	B22	-FLOW	-CA045	ジェットポンプ流量 4	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:53	B22	-FLOW	-CA061	ジェットポンプ流量 2 0	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:54	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	正常復帰			
16:48:54	B22	-FLOW	-CA058	ジェットポンプ流量 1 7	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:54	B22	-FLOW	-CA051	ジェットポンプ流量 1 0	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:55	B22	-FLOW	-CA043	ジェットポンプ流量 2	レンジ逸脱	正常復帰			
16:48:56	トリガ条件成立 16:48:55.530 C95 -AI -156				通常	-293			
16:48:56	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1405	mm			正常復帰
16:48:56	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1405	mm			正常復帰
16:48:58	B22	-FLOW	-CA050	ジェットポンプ流量 9	レンジ逸脱	正常復帰			
16:49:02	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.17	MPa/min			正常復帰
16:49:06	C91	-NSSG	-BC032	サブプレッションチェンバプール水温度 (平均)	32.0	°C			正常復帰
16:49:06	C91	-NSSG	-BB022	S / C 水温上限異常	NO				
16:49:06	C91	-NSSG	-BB022	S / C 水温上限異常	NO				
16:49:09	トリガ条件成立 16:49:9.130 C95 -AI -156 (本入力点トリガ多発中)				通常	-765			
16:49:16	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰			
16:49:16	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 C H. B	NO				
16:49:16	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 C H. A	NO				
16:49:16	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰			
16:49:16	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES				
16:49:16	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-281	<	-180	mm/min	
16:49:23	T23	-TEMP	-DA080	サブプレッションチェンバプール水温度 1 A	32.0	>	32.0	°C	
16:49:32	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.25	>	0.24	MPa/min	
16:49:39	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
16:49:39	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	YES				
16:49:44	T23	-TEMP	-DA088	サブプレッションチェンバプール水温度 3 B	31.2	°C			正常復帰
16:49:47	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.22	MPa/min			正常復帰
16:49:48	C91	-NSSG	-BC005	サブプレッションチェンバプール水温度 1 ~ 6 最大値	32.0	°C			正常復帰
16:49:49	T23	-TEMP	-DA083	サブプレッションチェンバプール水温度 4 A	31.2	°C			正常復帰
16:49:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-138	mm/min			正常復帰
16:49:55	C91	-NSSG	-BC005	サブプレッションチェンバプール水温度 1 ~ 6 最大値	32.1	>	32.0	°C	
16:49:57	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ				
16:49:58	T23	-TEMP	-DA086	サブプレッションチェンバプール水温度 1 B	32.1	>	32.0	°C	
16:50:01	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1411	>	1410	mm	
16:50:01	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1411	>	1410	mm	
16:50:01	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	275	>	180	mm/min	
16:50:07	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.25	<	-0.24	MPa/min	
16:50:08	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1316	mm			正常復帰

16:50:09	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱			
16:50:09	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱			
16:50:11	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1412	> 1410	mm	
16:50:14	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES			
16:50:14	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES			
16:50:14	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰		
16:50:14	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 C.H. A	YES			
16:50:14	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 C.H. B	YES			
16:50:18	C91	-NSSG	-BC032	サプレッションチェンバプール水温度 (平均)	32.0	> 32.0	℃	
16:50:18	C91	-NSSG	-BB022	S/C水溫上限異常	YES			
16:50:18	C91	-NSSG	-BB022	S/C水溫上限異常	YES			
16:50:19	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰		
16:50:19	C91	-NSSG	-WB008	S/RV開	NO	正常復帰		
16:50:19	T23	-TEMP	-DA083	サプレッションチェンバプール水温度 4 A	32.2	> 32.0	℃	
16:50:21	T23	-TEMP	-DA088	サプレッションチェンバプール水温度 3 B	32.1	> 32.0	℃	
16:50:22	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1392	mm	正常復帰	
16:50:22	B22	-FLOW	-CA049	ジェットポンプ流量 8	レンジ逸脱			
16:50:24	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1416	> 1410	mm	
16:50:25	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1406	mm	正常復帰	
16:50:29	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱	正常復帰		
16:50:29	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱	正常復帰		
16:50:30	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	正常復帰		
16:50:30	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1496	> 1410	mm	
16:50:33	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1372	mm	正常復帰	
16:50:33	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1372	mm	正常復帰	
16:50:34	B22	-FLOW	-CA049	ジェットポンプ流量 8	レンジ逸脱	正常復帰		
16:50:37	T23	-TEMP	-DA091	サプレッションチェンバプール水温度 6 B	32.0	> 32.0	℃	
16:50:41	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-57	mm/min	正常復帰	
16:50:42	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.24	MPa/min	正常復帰	
16:50:44	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1023	mm	正常復帰	
16:50:46	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰		
16:50:46	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-333	< -180	mm/min	
16:50:59	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰		
16:50:59	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰		
16:50:59	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES	正常復帰		
16:50:59	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 C.H. A	NO			
16:50:59	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 C.H. B	NO			
16:51:02	C91	-NSSG	-BC032	サプレッションチェンバプール水温度 (平均)	32.0	℃	正常復帰	
16:51:02	C91	-NSSG	-BB022	S/C水溫上限異常	NO	正常復帰		
16:51:02	C91	-NSSG	-BB022	S/C水溫上限異常	NO			
16:51:09	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ			
16:51:09	C91	-NSSG	-WB008	S/RV開	YES			
16:51:17	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1030	> 1029	mm	
16:51:17	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム			
16:51:27	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰		
16:51:27	C91	-NSSG	-WB008	S/RV開	NO	正常復帰		
16:51:28	T23	-TEMP	-DA088	サプレッションチェンバプール水温度 3 B	31.2	℃	正常復帰	
16:51:30	C91	-NSSG	-CC014	原子炉水温度変化率	31.4	℃/h	正常復帰	
16:51:31	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	126	mm/min	正常復帰	
16:51:36	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	297	> 180	mm/min	
16:51:38	C91	-NSSG	-BC032	サプレッションチェンバプール水温度 (平均)	32.0	> 32.0	℃	
16:51:38	C91	-NSSG	-BB022	S/C水溫上限異常	YES			
16:51:38	C91	-NSSG	-BB022	S/C水溫上限異常	YES			
16:51:40	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1017	mm	正常復帰	
16:51:42	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰		
16:51:47	T23	-TEMP	-DA085	サプレッションチェンバプール水温度 6 A	32.0	> 32.0	℃	
16:51:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	128	mm/min	正常復帰	
16:52:01	T46	-ETC	-BD815	S/GTS系B自動起動	起動			
16:52:01	C91	-ETCG	-ZB106	S/GTS系B系待機必要時期判定条件	OFF			
16:52:01	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-181	< -180	mm/min	
16:52:02	T46	-ETC	-BD843	S/GTS装置加熱用ヒータB入	運転中			
16:52:02	T46	-FAN	-BD798	S/GTS系排風機B起動	運転中			
16:52:03	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	800	< 800	mm	

16:52:03	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム				
16:52:04	待機不全復帰 項目No.	10 SGT S B系	T46 -ETC -BD833	SGT S系排風機B操作スイッチ引停止位置	OFF		
16:52:04	待機不全復帰 項目No.	10 SGT S B系	T46 -VALV -BD791	SGT S系切替弁B全閉 (F001B)	NO		
16:52:17	T46 -VALV -BD792	SGT S系隔離弁B全開 (F004B)	YES				
16:52:22	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.27	> 0.24	MPa/min		
16:52:22	E51 -PRES -BA091	R C I Cタービン排気圧力	レンジ逸脱				
16:52:36	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
16:52:36	C91 -NSSG -WB008	S R V開	YES				
16:52:36	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-168	mm/min		正常復帰	
16:52:39	トリガ条件成立 16:52:38.70	C95 -AI -213	通常 103				
16:52:39	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4248						
16:52:40	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4249	発生時刻 16:52:38.70	通常 C95 -AI -213	103			
16:52:40	トリガ条件成立 16:52:38.100	C95 -AI -213	(本入力点トリガ多発中)	通常 101			
16:52:41	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	812	mm		正常復帰	
16:52:41	トリガ条件成立 16:52:40.220	C95 -AI -206	通常 910				
16:52:41	トリガ条件成立 16:52:40.240	C95 -AI -206	(本入力点トリガ多発中)	通常 910			
16:52:41	トリガ条件成立 16:52:40.310	C95 -AI -319	通常 917				
16:52:41	トリガ条件成立 16:52:40.330	C95 -AI -319	(本入力点トリガ多発中)	通常 917			
16:52:41	トリガ条件成立 16:52:40.780	C95 -AI -318	通常 866				
16:52:41	トリガ条件成立 16:52:40.780	C95 -AI -324	通常 852				
16:52:41	トリガ条件成立 16:52:40.800	C95 -AI -324	(本入力点トリガ多発中)	通常 852			
16:52:42	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.23	MPa/min		正常復帰	
16:52:42	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰			
16:52:42	トリガ条件成立 16:52:41.570	C95 -AI -317	通常 903				
16:52:45	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1058	> 1029	mm		
16:52:45	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム				
16:52:49	C91 -NSSG -BC032	サブプレッシャポンププール水温度 (平均)	32.0	℃		正常復帰	
16:52:49	C91 -NSSG -BB022	S/C水温度上限異常	NO	正常復帰			
16:52:49	C91 -NSSG -BB022	S/C水温度上限異常	NO				
16:52:51	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	249	> 180	mm/min		
16:52:52	トリガ条件成立 16:52:51.390	C95 -AI -318	(本入力点トリガ多発中)	通常 1138			
16:53:04	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰			
16:53:04	C91 -NSSG -WB008	S R V開	NO	正常復帰			
16:53:04	トリガ条件成立 16:53:3.760	C95 -AI -317	(本入力点トリガ多発中)	通常 1282			
16:53:07	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.34	< -0.24	MPa/min		
16:53:09	C91 -NSSG -BC032	サブプレッシャポンププール水温度 (平均)	32.0	< 32.0	℃		
16:53:09	C91 -NSSG -BB022	S/C水温度上限異常	YES				
16:53:09	C91 -NSSG -BB022	S/C水温度上限異常	YES				
16:53:17	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1010	mm		正常復帰	
16:53:18	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰			
16:53:24	T23 -TEMP -DA087	サブプレッシャポンププール水温度 2 B	32.1	> 32.0	℃		
16:53:25	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	792	< 800	mm		
16:53:25	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム				
16:53:26	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	156	mm/min		正常復帰	
16:53:28	T23 -TEMP -DA088	サブプレッシャポンププール水温度 3 B	32.1	> 32.0	℃		
16:53:29	T23 -TEMP -DA081	サブプレッシャポンププール水温度 2 A	32.1	> 32.0	℃		
16:53:36	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-376	< -180	mm/min		
16:53:37	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.11	MPa/min		正常復帰	
16:53:53	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
16:53:53	C91 -NSSG -WB008	S R V開	YES				
16:53:57	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.25	> 0.24	MPa/min		
16:54:01	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	848	mm		正常復帰	
16:54:01	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰			
16:54:02	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.20	MPa/min		正常復帰	
16:54:08	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム				
16:54:11	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1031	> 1029	mm		
16:54:11	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	54	mm/min		正常復帰	
16:54:16	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	329	> 180	mm/min		
16:54:22	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰			
16:54:22	C91 -NSSG -WB008	S R V開	NO	正常復帰			
16:54:27	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.31	< -0.24	MPa/min		
16:54:35	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	986	mm		正常復帰	
16:54:35	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰			

16:54:37	E51	-ETC	-BD700	R C I C 手動起動押釦起動位置	停止			
16:54:40	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	788	< 800	mm	
16:54:40	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム			
16:54:40	C91	-NSSG	-EB014	R C I C 起動信号	OFF	正常復帰		
16:54:40	E51	-ETC	-BD728	R C I C 起動信号	通常			
16:54:40	C91	-ETCG	-ZB102	R C I C 系待機必要時期判定条件	ON			
16:54:42	E51	-ETC	-BD700	R C I C 手動起動押釦起動位置	起動			
16:54:44	待機不全	項目No.	01	R C I C	E51 -VALV -BD642	R C I C 復水器冷却水入口弁全閉 (F024)	NO	
16:54:44	C91	-NSSG	-EB014	R C I C 起動信号	ON			
16:54:44	E51	-ETC	-BD728	R C I C 起動信号	起動			
16:54:44	C91	-ETCG	-ZB102	R C I C 系待機必要時期判定条件	OFF			
16:54:45	C91	-NSSG	-EB018	R C I C 作動	YES			
16:54:46	E51	-TRIP	-TD219	R C I C タービン作動時トリップ	トリップ			
16:54:46	C91	-BOPG	-FB022	T D -R F P R C I C 系作動トリップ	トリップ			
16:54:46	トリガ条件成立	16:54:45.140	C95 -DI -056	通常 ON				
16:54:46	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	136	mm/min	正常復帰	
16:54:47	E51	-VALV	-BD673	R C I C タービン加減弁全開 (C002)	NO			
16:54:47	E51	-VALV	-BD628	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:54:47	E51	-VALV	-BD630	R C I C 戻可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	NO			
16:54:48	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES			
16:54:48	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO			
16:54:48	E51	-VALV	-BD628	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:54:48	E51	-VALV	-BD630	R C I C 戻可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	YES			
16:54:49	待機不全復帰	項目No.	01	R C I C	E51 -VALV -BD642	R C I C 復水器冷却水入口弁全閉 (F024)	NO	
16:54:49	E51	-VALV	-BD643	R C I C 最小流量バイパス弁全開 (F017)	YES			
16:54:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-194	< -180	mm/min	
16:54:52	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.14	MPa/min	正常復帰	
16:54:52	E51	-PRES	-BA091	R C I C タービン排気圧力	レンジ逸脱	正常復帰		
16:54:54	E51	-VALV	-BD635	R C I C タービン入口弁全開 (F013)	YES			
16:54:54	E51	-VALV	-BD628	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:54:54	E51	-VALV	-BD630	R C I C 戻可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	NO			
16:54:55	E51	-VALV	-BD625	R C I C ポンプ吐出弁全開 (F006)	YES			
16:54:55	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES			
16:54:55	E51	-VALV	-BD643	R C I C 最小流量バイパス弁全開 (F017)	NO			
16:54:56	E51	-VALV	-BD629	R C I C 戻可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	YES			
16:54:58	トリガ条件成立	16:54:57.280	C95 -AI -303	通常 200				
16:55:31	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-179	mm/min	正常復帰	
16:55:33	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:55:33	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:55:34	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:55:34	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:55:35	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:55:36	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
16:55:36	E51	-VALV	-BD627	R C I C 戻可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
16:57:18	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	802	mm	正常復帰	
16:57:20	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	798	< 800	mm	
16:57:27	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	801	mm	正常復帰	
16:57:42	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰		
16:57:46	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4249							
16:57:46	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4250							
16:58:06	E51	-VALV	-BD629	R C I C 戻可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	NO			
16:58:39	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES			
16:58:39	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES			
16:58:39	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰		
16:58:39	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 C.H. A	YES			
16:58:39	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 C.H. B	YES			
16:59:31	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム			
16:59:33	T43	-PRES	-DA116	格納容器-原子炉建屋間差圧B	レンジ逸脱			
16:59:40	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1031	> 1029	mm	
17:01:47	T43	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A	レンジ逸脱			
17:02:35	T46	-ETC	-BD785	S G T S 系 A 自動起動	停止	正常復帰		
17:02:35	C91	-ETCG	-ZB105	S G T S 系待機必要時期判定条件	ON			
17:02:36	T46	-FAN	-BD768	S G T S 系排風機 A 起動	停止中			

17:02:36	T46	-ETC	-BD842	SGT S 装置加熱用ヒータA入	停止中			
17:02:38	T46	-VALV	-BD762	SGT S 系隔離弁A全開(F004A)	NO			
17:02:38	T46	-ETC	-BD785	SGT S 系A自動起動	起動			
17:02:38	C91	-ETCG	-ZB105	SGT S A系待機必要時期判定条件	OFF			
17:02:39	待機不全	項目No.	09	SGT S A系	T46	-VALV	-BD761	SGT S 系切替弁A全開(F001A)
17:02:39	待機不全	項目No.	09	SGT S A系	T46	-VALV	-BD763	SGT S 系隔離弁A全開(F004A)
17:02:39	待機不全	項目No.	09	SGT S A系	T46	-VALV	-BD767	SGT S 系流量制御弁A全開(F005A)
17:02:39	T46	-ETC	-BD842	SGT S 装置加熱用ヒータA入	運転中			
17:02:39	T46	-FAN	-BD768	SGT S 系排風機A起動	運転中			
17:02:40	トリガ条件成立	17: 2:39.330	C95	-AI -247	通常	515		
17:02:41	T46	-ETC	-BD785	SGT S 系A自動起動	停止			
17:02:41	C91	-ETCG	-ZB105	SGT S A系待機必要時期判定条件	ON			
17:02:41	T46	-FLOW	-BA110	SGT S 系系統流量A	2341			
17:02:42	T46	-VALV	-BD762	SGT S 系隔離弁A全開(F004A)	YES			
17:02:42	T46	-ETC	-BD842	SGT S 装置加熱用ヒータA入	停止中			
17:02:42	T46	-FAN	-BD768	SGT S 系排風機A起動	停止中			
17:02:42	T46	-FLOW	-BA110	SGT S 系系統流量A	2472			
17:02:43	T46	-VALV	-BD762	SGT S 系隔離弁A全開(F004A)	NO			
17:02:44	待機不全	項目No.	09	SGT S A系	T46	-ETC	-BD832	SGT S 系排風機A操作スイッチ引停止位置
17:02:44	トリガ条件成立	17: 2:44.100	C95	-AI -247	通常	515		
17:02:49	待機不全復帰	項目No.	09	SGT S A系	T46	-VALV	-BD767	SGT S 系流量制御弁A全開(F005A)
17:02:56	E51	-ETC	-BD684	RCICタービントリップ	トリップ			
17:02:57	C91	-NSSG	-EB018	RCIC作動	NO			
17:02:57	E51	-VALV	-BD666	RCICタービン止め弁全開	YES			
17:02:57	E51	-VALV	-BD628	RCICファスト可能逆止弁(外側)全開(F007)	YES			
17:02:58	E51	-VALV	-BD630	RCICファスト可能逆止弁(内側)全開(F008)	YES			
17:02:58	E51	-VALV	-BD635	RCICタービン入口弁全開(F013)	NO			
17:02:58	E51	-VALV	-BD625	RCICポンプ吐出弁全開(F006)	NO			
17:02:58	E51	-FLOW	-BA098	RCIC系統流量	21			
17:02:58	E51	-VALV	-BD673	RCICタービン加減弁全開(C002)	YES			
17:02:59	待機不全復帰	項目No.	09	SGT S A系	T46	-VALV	-BD763	SGT S 系隔離弁A全開(F004A)
17:03:00	業務機械化	データ伝送不能	(両通信制御装置故障)					
17:03:01	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES			
17:03:04	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO			
17:03:04	E51	-TRIP	-TD219	RCICタービン作動時トリップ	通常			
17:03:04	C91	-BOPG	-FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	通常			
17:03:04	E51	-TRIP	-TD219	RCICタービン作動時トリップ	通常			
17:03:06	E51	-FLOW	-BA098	RCIC系統流量	0			
17:03:12	E51	-ETC	-BD684	RCICタービントリップ	通常			
17:03:13	E51	-VALV	-BD666	RCICタービン止め弁全開	NO			
17:03:22	T46	-PRES	-BA126	SGT S R/B外気差圧 北	-0.443			
17:03:23	T46	-PRES	-BA126	SGT S R/B外気差圧 北	-0.423			
17:03:36	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ			
17:03:36	C91	-NSSG	-WB008	SRV開	YES			
17:03:39	T48	-PRES	-DA116	格納容器-原子炉建屋間差圧B	オーバーフロー			
17:03:39	イベントデータが収録終了しました。	リNo. 4250						
17:03:39	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高(L8)	トリップ			
17:03:40	イベントデータが収録開始しました。	リNo. 4251						
17:03:43	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位(全領域)	1433			
17:03:43	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位(N)	1433			
17:03:47	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位(N) C	1410			
17:03:47	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位(N)	1410			
17:03:47	B22	-LEV	-CA155	原子炉水位(W) A	レンジ逸脱			
17:03:48	B22	-LEV	-CA156	原子炉水位(W) B	レンジ逸脱			
17:03:52	トリガ条件成立	17: 3:51.410	C95	-AI -155	通常	653		
17:03:54	トリガ条件成立	17: 3:52.810	C95	-AI -154	通常	540		
17:03:57	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常			
17:03:57	C91	-NSSG	-WB008	SRV開	NO			
17:03:57	トリガ条件成立	17: 3:56.810	C95	-AI -155	(本入力点トリガ多発中)	通常	1058	
17:03:58	B22	-LEV	-CA156	原子炉水位(W) B	レンジ逸脱			
17:03:59	B22	-LEV	-CA155	原子炉水位(W) A	レンジ逸脱			
17:03:59	トリガ条件成立	17: 3:58.820	C95	-AI -154	(本入力点トリガ多発中)	通常	2070	
17:04:07	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.25			

MPa/min

17:04:07	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)	通常	-810	レンジ逸脱	正常復帰	
17:04:09	トリ	力条件成立	17: 4: 8.520	C95 -AI -156			レンジ逸脱	正常復帰	
17:04:09	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C			レンジ逸脱	正常復帰	
17:04:10	トリ	力条件成立	17: 4: 8.630	C95 -AI -156			(本入力点トリガ多発中)	通常 -833	
17:04:15	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)			通常	!	正常復帰
17:04:15	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)			1407	mm	正常復帰
17:04:15	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)			1407	mm	正常復帰
17:04:27	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率			-0.18	MPa/min	正常復帰
17:04:43	T48	-PRES	-DA116	格納容器-原子炉建屋間差圧B			オーバーフロー	正常復帰	
17:04:43	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N			トリップ		
17:04:43	C91	-NSSG	-WB008	S R V開			YES		
17:04:45	T48	-PRES	-DA116	格納容器-原子炉建屋間差圧B			オーバーフロー		
17:04:48	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)			トリップ	!	
17:04:51	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)			1423	> 1410	mm
17:04:51	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)			1423	> 1410	mm
17:04:56	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C			レンジ逸脱		
17:04:59	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)			レンジ逸脱		
17:05:06	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率			212	> 180	mm/min
17:05:10	B22	-LEV	-CA155	原子炉水位 (W) A			レンジ逸脱		
17:05:12	B22	-LEV	-CA155	原子炉水位 (W) A			レンジ逸脱		
17:05:13	C91	-NSSG	-WB008	S R V開			NO	正常復帰	
17:05:13	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N			通常	正常復帰	
17:05:17	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率			-0.29	< -0.24	MPa/min
17:05:27	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)			レンジ逸脱	正常復帰	
17:05:30	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C			レンジ逸脱	正常復帰	
17:05:31	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)			通常	!	正常復帰
17:05:33	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)			1398	mm	正常復帰
17:05:33	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)			1398	mm	正常復帰
17:05:36	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率			95	mm/min	正常復帰
17:05:42	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率			-0.16	MPa/min	正常復帰
17:05:46	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率			-307	< -180	mm/min
17:06:12	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率			0.25	< 0.24	MPa/min
17:06:32	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率			0.24	MPa/min	正常復帰
17:06:36	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率			-113	mm/min	正常復帰
17:06:50	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N			トリップ		
17:06:50	C91	-NSSG	-WB008	S R V開			YES		
17:06:59	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)			トリップ	!	
17:07:06	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率			235	> 180	mm/min
17:07:08	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)			1413	> 1410	mm
17:07:08	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)			1413	> 1410	mm
17:07:09	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A			オーバーフロー		
17:07:11	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A			オーバーフロー	正常復帰	
17:07:13	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A			オーバーフロー		
17:07:17	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率			-0.29	< -0.24	MPa/min
17:07:21	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)			1321	mm	正常復帰
17:07:22	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C			レンジ逸脱		
17:07:22	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)			レンジ逸脱		
17:07:26	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)			1421	> 1410	mm
17:07:40	E51	-PRES	-BA091	R C I Cタービン排気圧力			レンジ逸脱		
17:07:40	B22	-FLOW	-CA043	ジェットポンプ流量 2			レンジ逸脱		
17:07:41	B22	-FLOW	-CA049	ジェットポンプ流量 8			レンジ逸脱		
17:07:41	B22	-FLOW	-CA050	ジェットポンプ流量 9			レンジ逸脱		
17:07:42	B22	-FLOW	-CA059	ジェットポンプ流量 18			レンジ逸脱		
17:07:43	B22	-FLOW	-CA055	ジェットポンプ流量 14			レンジ逸脱		
17:07:43	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N			通常	正常復帰	
17:07:43	C91	-NSSG	-WB008	S R V開			NO	正常復帰	
17:07:45	B22	-FLOW	-CA056	ジェットポンプ流量 15			レンジ逸脱		
17:07:45	B22	-FLOW	-CA045	ジェットポンプ流量 4			レンジ逸脱		
17:07:46	B22	-FLOW	-CA059	ジェットポンプ流量 18			レンジ逸脱	正常復帰	
17:07:47	B22	-FLOW	-CA055	ジェットポンプ流量 14			レンジ逸脱	正常復帰	
17:07:48	B22	-FLOW	-CA048	ジェットポンプ流量 7			レンジ逸脱		
17:07:49	B22	-FLOW	-CA056	ジェットポンプ流量 15			レンジ逸脱	正常復帰	
17:07:50	B22	-FLOW	-CA051	ジェットポンプ流量 10			レンジ逸脱		

17:07:53	B22	-FLOW	-CA045	ジェットポンプ流量	4	レンジ逸脱	正常復帰		
17:07:54	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)		1410	mm	正常復帰	
17:07:54	B22	-FLOW	-CA051	ジェットポンプ流量	10	レンジ逸脱	正常復帰		
17:07:54	C34	-LEV	-CA157	原子炉水位 (N)		レンジ逸脱	正常復帰		
17:07:55	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)		1481	> 1410	mm	
17:07:55	B22	-FLOW	-CA049	ジェットポンプ流量	8	レンジ逸脱	正常復帰		
17:07:55	B22	-FLOW	-CA050	ジェットポンプ流量	9	レンジ逸脱	正常復帰		
17:07:56	C34	-LEV	-CA151	原子炉水位 (N) C		レンジ逸脱	正常復帰		
17:07:56	B22	-FLOW	-CA048	ジェットポンプ流量	7	レンジ逸脱	正常復帰		
17:07:56	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)		通常	正常復帰		
17:07:56	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率		102	mm/min	正常復帰	
17:07:58	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)		1392	mm	正常復帰	
17:07:58	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)		1392	mm	正常復帰	
17:08:00	B22	-FLOW	-CA043	ジェットポンプ流量	2	レンジ逸脱	正常復帰		
17:08:02	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率		-0.22	MPa/min	正常復帰	
17:08:10	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)		1015	mm	正常復帰	
17:08:11	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率		-360	< -180	mm/min	
17:08:13	トリガ条件成立	17: 8:12.320	C95 -AI -317	原子炉水位 (L 7) 警報	通常 980	通常	正常復帰		
17:08:13	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	(本入力点トリガ多発中)	通常 979	正常復帰		
17:08:13	トリガ条件成立	17: 8:12.350	C95 -AI -317		通常 1076				
17:08:13	トリガ条件成立	17: 8:12.410	C95 -AI -319		(本入力点トリガ多発中)	通常 1076			
17:08:13	トリガ条件成立	17: 8:12.450	C95 -AI -319		通常 1073				
17:08:13	トリガ条件成立	17: 8:12.670	C95 -AI -206		(本入力点トリガ多発中)	通常 1073			
17:08:13	トリガ条件成立	17: 8:12.690	C95 -AI -206		通常 957				
17:08:17	トリガ条件成立	17: 8:16.110	C95 -AI -318		通常 943				
17:08:17	トリガ条件成立	17: 8:16.150	C95 -AI -324		(本入力点トリガ多発中)	通常 943			
17:08:17	トリガ条件成立	17: 8:16.170	C95 -AI -324		(本入力点トリガ多発中)	通常 956			
17:08:17	トリガ条件成立	17: 8:16.180	C95 -AI -318		0.25	> 0.24	MPa/min		
17:08:42	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-146	mm/min	正常復帰		
17:09:01	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	0.24	MPa/min	正常復帰		
17:09:11	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A	オーバーフロー	正常復帰			
17:09:12	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	0.24	MPa/min	正常復帰		
17:09:13	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A	オーバーフロー				
17:09:19	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A	オーバーフロー				
17:09:21	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A	オーバーフロー				
17:09:29	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A	オーバーフロー				
17:09:31	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
17:09:31	C91	-NSSG	-WB008	S R V開	YES				
17:09:31	T48	-PRES	-DA115	格納容器-原子炉建屋間差圧A	オーバーフロー				
17:09:34	トリガ条件成立	17: 9:32.830	C95 -AI -213	通常 111					
17:09:34	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4251								
17:09:34	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4252								
17:09:37	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1040	> 1029	mm		
17:09:37	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム				
17:09:46	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	281	> 180	mm/min		
17:09:57	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.28	< -0.24	MPa/min		
17:10:03	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO				
17:10:03	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 C.H. B	NO				
17:10:03	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 C.H. A	NO				
17:10:03	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO				
17:10:03	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES				
17:10:03	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES				
17:10:03	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 C.H. B	YES				
17:10:03	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 C.H. A	YES				
17:10:03	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES				
17:10:03	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO				
17:10:08	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常				
17:10:08	C91	-NSSG	-WB008	S R V開	通常				
17:10:22	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	NO				
17:10:24	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	1008				
17:10:26	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	通常				
17:10:31	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	89	mm/min	正常復帰		
17:10:35	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	-219	< -180	mm/min		
					795	< 800	mm		

17:10:35	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム				
17:10:37	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.15	MPa/min	正常復帰		
17:11:02	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.25	> 0.24	MPa/min		
17:11:21	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-91	mm/min	正常復帰		
17:11:23	P52	-FAN -LD321	計装用空気圧縮機B運転中	停止中				
17:11:32	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.23	MPa/min	正常復帰		
17:11:34	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
17:11:34	C91	-NSSG -WB008	S R V開	YES				
17:11:37	トリガ条件成立	17:11:36.340 C95 -AI -213	(本入力点トリガ多発中)	通常	101			
17:11:39	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	818	mm	正常復帰		
17:11:40	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰			
17:11:43	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1030	> 1029	mm		
17:11:43	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム				
17:11:46	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	199	> 180	mm/min		
17:12:01	トリガ条件成立	17:12:0.820 C95 -AI -231	通常 111					
17:12:02	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.28	< -0.24	MPa/min		
17:12:03	トリガ条件成立	17:12:2.120 C95 -AI -231	(本入力点トリガ多発中)	通常	123			
17:12:15	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ	!			
17:12:18	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1419	> 1410	mm		
17:12:18	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1419	> 1410	mm		
17:12:25	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰			
17:12:25	C91	-NSSG -WB008	S R V開	NO	正常復帰			
17:12:29	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	正常復帰			
17:12:31	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1388	!	正常復帰		
17:12:31	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1388	mm	正常復帰		
17:12:36	トリガ条件成立	17:12:35.130 C95 -AI -195	通常 50.3					
17:12:37	トリガ条件成立	17:12:36.170 C95 -AI -194	通常 50.1					
17:12:37	N22	-LEV -TA171	湿分分離器Bドレンタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰			
17:12:39	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	990	mm	正常復帰		
17:12:40	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰			
17:12:41	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	126	mm/min	正常復帰		
17:12:42	N22	-LEV -TA171	湿分分離器Bドレンタンク水位	レンジ逸脱				
17:12:44	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	775	< 800	mm		
17:12:44	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム				
17:12:47	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.18	MPa/min	正常復帰		
17:12:51	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-489	< -180	mm/min		
17:13:00	トリガ条件成立	17:12:58.670 C95 -AI -194	(本入力点トリガ多発中)	通常	50.1			
17:13:22	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.25	> 0.24	MPa/min		
17:13:41	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-100	mm/min	正常復帰		
17:14:02	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.23	MPa/min	正常復帰		
17:14:27	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
17:14:27	C91	-NSSG -WB008	S R V開	YES				
17:14:36	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	834	mm	正常復帰		
17:14:37	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰			
17:14:39	イベントデータが収録終了しました。シNo. 4252							
17:14:40	イベントデータが収録開始しました。シNo. 4253 発生時刻 17:14:38.770	通常 C95 -AI -247	615					
17:14:41	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	245	> 180	mm/min		
17:14:57	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.36	< -0.24	MPa/min		
17:14:58	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰			
17:14:58	C91	-NSSG -WB008	S R V開	NO	正常復帰			
17:15:04	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	798	< 800	mm		
17:15:04	C91	-NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム				
17:15:10	E51	-ETC -BD700	R C I C 手動起動押釦起動位置	停止				
17:15:11	E51	-ETC -BD700	R C I C 手動起動押釦起動位置	起動				
17:15:12	C91	-NSSG -EB014	R C I C 起動信号	OFF	正常復帰			
17:15:12	E51	-ETC -BD728	R C I C 起動信号	通常				
17:15:12	C91	-ETCG -ZB102	R C I C 系待機必要時期判定条件	ON				
17:15:14	待機不全 項目No. 01 R C I C							
17:15:15	C91	-NSSG -EB014	R C I C 起動信号	-VALV -BD642	R C I C 復水器冷却水入口弁全閉 (F024)	NO		
17:15:15	E51	-ETC -BD728	R C I C 起動信号	ON				
17:15:15	C91	-ETCG -ZB102	R C I C 系待機必要時期判定条件	起動				
17:15:16	C91	-NSSG -EB018	R C I C 作動	OFF				
17:15:16	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	YES				
				-22	mm/min	正常復帰		

17:15:17	E51	-TRIP	-TD219	RCICタービン作動時トリップ	トリップ	!			
17:15:17	C91	-BOPG	-FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	トリップ	!			
17:15:17	トリガ条件成立	17:15:15.960	C95	-DI -056 通常 ON					
17:15:17	E51	-VALV	-BD673	RCICタービン加減弁全開(C002)	NO				
17:15:18	E51	-VALV	-BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO				
17:15:18	E51	-VALV	-BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO				
17:15:18	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES				
17:15:19	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO				
17:15:19	待機不全復帰	項目No.	01	RCIC E51	-VALV -BD642	RCIC復水器冷却水入口弁全閉(F024)	NO		
17:15:19	E51	-VALV	-BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES				
17:15:19	E51	-VALV	-BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES				
17:15:20	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES				
17:15:21	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-216				
17:15:22	E51	-PRES	-BA091	RCICタービン排気圧力	レンジ逸脱	< -180	mm/min		
17:15:24	E51	-VALV	-BD635	RCICタービン入口弁全開(F013)	YES				
17:15:25	E51	-VALV	-BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO				
17:15:25	E51	-VALV	-BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO				
17:15:25	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES				
17:15:26	E51	-VALV	-BD625	RCICポンプ吐出弁全開(F006)	YES				
17:15:26	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO				
17:15:26	E51	-VALV	-BD629	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES				
17:15:28	トリガ条件成立	17:15:27.710	C95	-AI -303 通常 200					
17:15:32	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.16	MPa/min		正常復帰	
17:15:56	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-173	mm/min		正常復帰	
17:16:02	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO				
17:16:02	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES				
17:16:02	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO				
17:16:03	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES				
17:16:03	E51	-VALV	-BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO				
17:16:11	P48	-PUMP	-LD242	RHR冷却中間ループ系ポンプB運転中	運転中				
17:16:16	P43	-PUMP	-LD201	T CW循環ポンプB運転中	運転中				
17:16:53	N71	-TEMP	-WA124	循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー				
17:17:10	N38	-PUMP	-FD422	RFP-T B 主油ポンプB1	停止中				
17:17:19	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	91.3	> 85.0	℃		
17:17:34	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	55.0	> 85.0	℃	正常復帰	
17:17:39	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー				
17:17:44	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱				
17:17:44	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰				
17:17:49	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱				
17:17:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	129.8	> 85.0	℃		
17:17:59	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱	正常復帰			
17:18:04	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	正常復帰			
17:18:09	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	111.5	> 85.0	℃		
17:18:14	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	87.7	> 85.0	℃		
17:18:18	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー				
17:18:18	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー				
17:18:24	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱				
17:18:24	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー				
17:18:28	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	802	mm		正常復帰	
17:18:33	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	800	mm			
17:18:34	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位(N)	804	mm		正常復帰	
17:18:34	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱	正常復帰			
17:18:34	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰				
17:18:38	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰				
17:18:39	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー				
17:18:42	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位(L4)警報	通常				
17:18:43	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰				
17:18:43	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	83.5	> 85.0	℃	正常復帰	
17:18:44	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	60.5	> 85.0	℃	正常復帰	
17:18:48	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	90.2	> 85.0	℃		
17:18:49	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰				
17:18:54	N71	-TEMP	-WA128	循環水ポンプBモータスラスト軸受温度	83.2	> 85.0	℃		
17:18:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	103.0	> 85.0	℃		

17:18:58 N71 -TEMP -WA125 循環水ポンプAモータスラスト軸受温度
17:18:59 N71 -TEMP -WA128 循環水ポンプBモータスラスト軸受温度
17:18:59 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:19:04 N71 -TEMP -WA131 循環水ポンプCモータスラスト軸受温度
17:19:09 N71 -TEMP -WA128 循環水ポンプBモータスラスト軸受温度
17:19:09 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:19:09 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:19:14 N71 -TEMP -WA131 循環水ポンプCモータスラスト軸受温度
17:19:23 N71 -TEMP -WA125 循環水ポンプAモータスラスト軸受温度
17:19:24 N71 -TEMP -WA128 循環水ポンプBモータスラスト軸受温度
17:19:28 N71 -TEMP -WA125 循環水ポンプAモータスラスト軸受温度
17:19:29 N71 -TEMP -WA131 循環水ポンプCモータスラスト軸受温度
17:19:33 N71 -TEMP -WA125 循環水ポンプAモータスラスト軸受温度
17:19:38 N71 -TEMP -WA125 循環水ポンプAモータスラスト軸受温度
17:19:38 N71 -TEMP -WA127 循環水ポンプBモータ下部ガイド軸受温度
17:19:43 N71 -TEMP -WA127 循環水ポンプBモータ下部ガイド軸受温度
17:19:46 P41 -TEMP -LA133 TCW熱交出口海水温度
17:19:53 N71 -TEMP -WA124 循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度
17:19:58 N71 -TEMP -WA124 循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度
17:19:58 N71 -TEMP -WA125 循環水ポンプAモータスラスト軸受温度
17:19:58 N71 -TEMP -WA127 循環水ポンプBモータ下部ガイド軸受温度
17:19:59 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:19:59 N71 -TEMP -WA130 循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度
17:20:01 トリガ条件成立 17:19:59.490 C95 -AI -247 通常 545
17:20:01 イベントデータが収録終了しました。No. 4253
17:20:01 P43 -TEMP -LA171 タービン補機冷却水ポンプ吸込ヘッド温度
17:20:01 イベントデータが収録開始しました。No. 4254 発生時刻 17:19:59.490 通常 C95 -AI -247 545
17:20:04 トリガ条件成立 17:20:2.450 C95 -AI -247 (本入力点トリガ多発中) 通常 615
17:20:08 N71 -TEMP -WA126 循環水ポンプBモータ上部ガイド軸受温度
17:20:08 N71 -TEMP -WA127 循環水ポンプBモータ下部ガイド軸受温度
17:20:09 N71 -TEMP -WA130 循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度
17:20:11 P42 -TEMP -LA153 RCW2熱交出口温度
17:20:13 N71 -TEMP -WA126 循環水ポンプBモータ上部ガイド軸受温度
17:20:13 N71 -TEMP -WA127 循環水ポンプBモータ下部ガイド軸受温度
17:20:14 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:20:14 トリガ条件成立 17:20:13.190 C95 -AI -195 (本入力点トリガ多発中) 通常 50.3
17:20:15 P43 -PRES -LA170 タービン補機冷却系ポンプ出口ヘッド圧力
17:20:16 P41 -TEMP -LA133 TCW熱交出口海水温度
17:20:16 P42 -TEMP -LA153 RCW2熱交出口温度
17:20:18 N71 -TEMP -WA123 循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度
17:20:18 N71 -TEMP -WA126 循環水ポンプBモータ上部ガイド軸受温度
17:20:19 N71 -TEMP -WA130 循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度
17:20:21 P42 -TEMP -LA153 RCW2熱交出口温度
17:20:24 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:20:26 P41 -TEMP -LA133 TCW熱交出口海水温度
17:20:29 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:20:29 N71 -TEMP -WA130 循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度
17:20:32 C91 -NSSG -CB029 原子炉水位 (L?) 警報
17:20:39 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:20:41 P41 -TEMP -LA133 TCW熱交出口海水温度
17:20:43 N71 -TEMP -WA123 循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度
17:20:44 C91 -NSSG -CC001 原子炉水位 (N)
17:20:44 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:20:45 E51 -VALV -BD629 RCI Cスト可能逆止弁(内側)全開(F008)
17:20:46 P41 -TEMP -LA131 SW海水ポンプ出口温度
17:20:48 N71 -TEMP -WA123 循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度
17:20:49 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:20:53 N71 -TEMP -WA124 循環水ポンプAモータ下部ガイド軸受温度
17:20:54 N71 -TEMP -WA129 循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度
17:20:56 P41 -TEMP -LA131 SW海水ポンプ出口温度
17:21:03 N71 -TEMP -WA123 循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度
17:21:03 P41 -TEMP -LA132 RCW第2熱交出口海水温度
17:21:05 トリガ条件成立 17:21:3.500 C95 -AI -293 通常 540.9

オーバーフロー
20.9 ℃
オーバーフロー
58.8 ℃
レンジ逸脱
オーバーフロー正常復帰
32.7 ℃
レンジ逸脱
オーバーフロー正常復帰
オーバーフロー
レンジ逸脱
オーバーフロー
レンジ逸脱 正常復帰
76.5 ℃
オーバーフロー
オーバーフロー正常復帰
レンジ逸脱
オーバーフロー正常復帰
レンジ逸脱
レンジ逸脱
オーバーフロー
オーバーフロー
オーバーフロー正常復帰

正常復帰

正常復帰

正常復帰

正常復帰

545

1029

mm

85.0

℃

17:21:05	トリガ条件成立	17:21:3.520	C95 -AI -293	(本入力点トリガ多発中)	通常	540.9	
17:21:06	P41 -TEMP -LA131	SW海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱				
17:21:25	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰				
17:21:27	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱				
17:21:33	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱				
17:21:37	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱				
17:21:39	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱				
17:21:50	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱				
17:21:52	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱				
17:22:03	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱				
17:22:11	P41 -TEMP -LA131	SW海水ポンプ出口温度	オーバーフロー				
17:22:16	P41 -TEMP -LA131	SW海水ポンプ出口温度	オーバーフロー正常復帰				
17:22:21	P41 -TEMP -LA131	SW海水ポンプ出口温度	レンジ逸脱				
17:22:31	P41 -TEMP -LA131	SW海水ポンプ出口温度	オーバーフロー				
17:23:19	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー				
17:23:21	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー				
17:23:23	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー				
17:23:23	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰				
17:23:25	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー				
17:23:27	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰				
17:23:29	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー				
17:23:33	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰				
17:23:35	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー				
17:23:38	N71 -TEMP -WA125	循環水ポンプAモータラスト軸受温度	オーバーフロー				
17:24:07	E51 -ETC -BD684	RCICタービントリップ	トリップ				
17:24:08	C91 -NSSG -EB018	RCIC作動	NO				
17:24:08	E51 -VALV -BD666	RCICタービン止め弁全閉	YES				
17:24:09	E51 -VALV -BD628	RCIC注油可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES				
17:24:09	E51 -VALV -BD630	RCIC注油可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES				
17:24:09	E51 -VALV -BD635	RCICタービン入口弁全開(F013)	NO				
17:24:09	E51 -VALV -BD625	RCICポンプ吐出弁全開(F006)	NO				
17:24:10	E51 -VALV -BD673	RCICタービン加減弁全開(C002)	YES				
17:24:10	E51 -FLOW -BA098	RCIC系統流量	0				
17:24:12	E51 -VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES				
17:24:13	N71 -TEMP -WA125	循環水ポンプAモータラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰				
17:24:15	E51 -VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO				
17:24:15	E51 -TRIP -TD219	RCICタービン作動時トリップ	通常				
17:24:15	E51 -TRIP -TD219	RCICタービン作動時トリップ	通常				
17:24:15	C91 -BOPG -FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	通常				
17:24:18	N71 -TEMP -WA125	循環水ポンプAモータラスト軸受温度	レンジ逸脱				
17:24:18	E51 -FLOW -BA098	RCIC系統流量	0				
17:24:23	E51 -ETC -BD684	RCICタービントリップ	通常				
17:24:24	E51 -VALV -BD666	RCICタービン止め弁全閉	NO				
17:24:25	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ				
17:24:25	C91 -NSSG -WB008	SRV開	YES				
17:24:28	C34 -TRIP -CD110	原子炉水位高 (LS)	トリップ				
17:24:29	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰				
17:24:30	トリガ条件成立	17:24:28.970	C95 -AI -319	通常	1523		
17:24:30	トリガ条件成立	17:24:29.90	C95 -AI -319	(本入力点トリガ多発中)	通常	1527	
17:24:30	トリガ条件成立	17:24:29.300	C95 -AI -206	通常	1536		
17:24:30	トリガ条件成立	17:24:29.320	C95 -AI -206	(本入力点トリガ多発中)	通常	1536	
17:24:31	C91 -NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1443				
17:24:31	C91 -NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1443				
17:24:31	トリガ条件成立	17:24:29.670	C95 -AI -318	通常	1404		
17:24:31	トリガ条件成立	17:24:29.970	C95 -AI -324	通常	1407		
17:24:31	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱				
17:24:32	トリガ条件成立	17:24:31.20	C95 -AI -317	通常	1459		
17:24:34	B22 -LEV -CA155	原子炉水位 (W) A	オーバーフロー				
17:24:34	B22 -LEV -CA156	原子炉水位 (W) B	オーバーフロー				
17:24:35	C34 -LEV -CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱				
17:24:36	C34 -LEV -CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱				
17:24:38	トリガ条件成立	17:24:37.170	C95 -AI -155	通常	608		
17:24:39	トリガ条件成立	17:24:38.270	C95 -AI -156	通常	-563		

17:24:39	トリガ条件成立	17:24:38.280 C95 -AI -154	通常 585		
17:24:41	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー		
17:24:43	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰		
17:24:44	B22 -LEV -CA155	原子炉水位 (W) A	オーバーフロー正常復帰		
17:24:44	B22 -LEV -CA156	原子炉水位 (W) B	オーバーフロー正常復帰		
17:24:45	トリガ条件成立	17:24:44.170 C95 -AI -155	(本入力点トリガ多発中) 通常 1193		
17:24:45	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー		
17:24:46	トリガ条件成立	17:24:45.340 C95 -AI -154	(本入力点トリガ多発中) 通常 3735		
17:24:47	トリガ条件成立	17:24:46.680 C95 -AI -156	(本入力点トリガ多発中) 通常 1463		
17:24:47	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰		
17:24:49	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー		
17:24:51	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰		
17:24:53	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱		
17:25:02	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.26	< -0.24	MPa/min
17:25:10	B22 -FLOW -CA058	ジェットポンプ流量 17	レンジ逸脱		
17:25:12	B22 -FLOW -CA048	ジェットポンプ流量 7	レンジ逸脱		
17:25:14	B22 -FLOW -CA058	ジェットポンプ流量 17	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:16	B22 -FLOW -CA048	ジェットポンプ流量 7	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:16	B22 -FLOW -CA051	ジェットポンプ流量 10	レンジ逸脱		
17:25:19	B22 -FLOW -CA046	ジェットポンプ流量 5	レンジ逸脱		
17:25:19	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:25:19	B22 -FLOW -CA042	ジェットポンプ流量 1	レンジ逸脱		
17:25:21	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常		
17:25:21	C91 -NSSG -WB008	SRV開	NO 正常復帰		
17:25:21	B22 -FLOW -CA050	ジェットポンプ流量 9	レンジ逸脱		
17:25:22	B22 -FLOW -CA048	ジェットポンプ流量 7	レンジ逸脱		
17:25:23	B22 -FLOW -CA042	ジェットポンプ流量 1	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:23	B22 -FLOW -CA043	ジェットポンプ流量 2	レンジ逸脱		
17:25:24	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:25:24	イベントデータが収録終了しました。	ランNo. 4254			
17:25:25	イベントデータが収録開始しました。	ランNo. 4255 発生時刻 17:25:23.650	通常 C95 -AI -319 1480		
17:25:25	B22 -FLOW -CA052	ジェットポンプ流量 11	レンジ逸脱		
17:25:27	B22 -FLOW -CA046	ジェットポンプ流量 5	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:27	B22 -FLOW -CA047	ジェットポンプ流量 6	レンジ逸脱		
17:25:27	B22 -FLOW -CA050	ジェットポンプ流量 9	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:27	B22 -FLOW -CA043	ジェットポンプ流量 2	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:27	B22 -LEV -CA155	原子炉水位 (W) A	オーバーフロー		
17:25:28	B22 -LEV -CA156	原子炉水位 (W) B	オーバーフロー		
17:25:29	B22 -FLOW -CA052	ジェットポンプ流量 11	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:29	B22 -LEV -CA155	原子炉水位 (W) A	オーバーフロー正常復帰		
17:25:30	B22 -LEV -CA156	原子炉水位 (W) B	オーバーフロー正常復帰		
17:25:31	B22 -LEV -CA155	原子炉水位 (W) A	レンジ逸脱		
17:25:32	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.24	MPa/min	正常復帰
17:25:32	B22 -FLOW -CA048	ジェットポンプ流量 7	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:35	B22 -FLOW -CA047	ジェットポンプ流量 6	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:35	B22 -LEV -CA155	原子炉水位 (W) A	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:37	C34 -LEV -CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:38	C34 -LEV -CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:38	トリガ条件成立	17:25:37.560 C95 -AI -324	(本入力点トリガ多発中) 通常 1475		
17:25:39	トリガ条件成立	17:25:38.80 C95 -AI -318	(本入力点トリガ多発中) 通常 1475		
17:25:39	C34 -TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常 1	正常復帰	
17:25:41	C91 -NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1402 mm		正常復帰
17:25:41	C91 -NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1402 mm		正常復帰
17:25:41	トリガ条件成立	17:25:40.210 C95 -AI -317	(本入力点トリガ多発中) 通常 1402		
17:25:42	B22 -FLOW -CA051	ジェットポンプ流量 10	レンジ逸脱 正常復帰		
17:25:49	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:26:04	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:26:09	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:26:19	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:26:22	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.25	> 0.24	MPa/min
17:26:29	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:26:31	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-358	< -180	mm/min
17:26:34	N71 -TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		

17:26:37	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	0.24	MPa/min	正常復帰
17:26:41	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-141	mm/min	正常復帰
17:28:01	P41	-TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー		
17:28:14	E51	-PRES -BA091	RCICタービン排気圧力	レンジ逸脱		
17:28:17	P41	-TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰		
17:28:19	P41	-TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱		
17:28:49	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:28:49	P41	-TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー		
17:29:09	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:29:14	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:29:33	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ		
17:29:33	C91	-NSSG -WB008	S RV開	YES		
17:29:36	トリ	ガ条件成立 17:29:35.100	C95 -AI -213 通常 101			
17:29:39	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ		
17:29:42	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1422	mm	
17:29:42	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1422	mm	
17:29:46	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	229	mm/min	
17:29:49	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:29:57	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.27	MPa/min	
17:30:05	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1343	mm	正常復帰
17:30:05	C34	-LEV -CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱		
17:30:06	C34	-LEV -CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱		
17:30:09	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:30:14	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:30:15	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1412	mm	
17:30:24	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:30:24	イベントデータが収録終了しました。No. 4255					
17:30:25	イベントデータが収録開始しました。No. 4256					
17:30:31	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	156	mm/min	正常復帰
17:30:34	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:30:39	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:30:40	B22	-TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰	
17:30:40	C91	-NSSG -WB008	S RV開	NO	正常復帰	
17:30:46	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1396	mm	正常復帰
17:30:46	C34	-LEV -CA157	原子炉水位 (N)	レンジ逸脱	正常復帰	
17:30:47	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1499	mm	正常復帰
17:30:47	C34	-LEV -CA151	原子炉水位 (N) C	レンジ逸脱	正常復帰	
17:30:47	C34	-TRIP -CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	正常復帰	
17:30:50	C91	-NSSG -CC042	原子炉水位 (全領域)	1372	mm	正常復帰
17:30:50	C91	-NSSG -CC046	原子炉水位 (N)	1372	mm	正常復帰
17:30:54	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:31:01	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1026	mm	正常復帰
17:31:01	C91	-NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-290	mm/min	正常復帰
17:31:02	C91	-NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.20	MPa/min	正常復帰
17:31:06	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰	
17:31:23	トリ	ガ条件成立 17:31:22.290	C95 -AI -277 通常 0.061			
17:31:23	N21	-LEV -FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー		
17:31:23	トリ	ガ条件成立 17:31:22.340	C95 -AI -194 通常 50.3			
17:31:23	トリ	ガ条件成立 17:31:22.480	C95 -AI -276 通常 0.062			
17:31:23	トリ	ガ条件成立 17:31:22.550	C95 -AI -195 通常 50.4			
17:31:23	トリ	ガ条件成立 17:31:22.670	C95 -AI -274 通常 0.062			
17:31:24	トリ	ガ条件成立 17:31:22.690	C95 -AI -275 通常 0.063			
17:31:24	トリ	ガ条件成立 17:31:22.710	C95 -AI -275 (本入力点トリガ多発中) 通常 0.063			
17:31:24	N22	-LEV -TA171	湿分分離器Bドレンタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰	
17:31:25	N21	-LEV -FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー正常復帰		
17:31:25	N21	-LEV -FA103	復水器ホットウェルC水位	レンジ逸脱		
17:31:26	N22	-LEV -TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰	
17:31:27	N21	-LEV -FA101	復水器ホットウェルA水位	レンジ逸脱		
17:31:29	N21	-LEV -FA103	復水器ホットウェルC水位	レンジ逸脱	正常復帰	
17:31:30	N22	-LEV -TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱		
17:31:31	N22	-LEV -TA171	湿分分離器Bドレンタンク水位	レンジ逸脱		
17:31:32	N21	-LEV -FA103	復水器ホットウェルC水位	レンジ逸脱		
17:31:34	N71	-TEMP -WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		

17:31:37	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー		
17:31:39	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:31:39	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー正常復帰		
17:31:41	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	レンジ逸脱		
17:31:49	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:31:51	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-119	mm/min	正常復帰
17:32:03	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:32:08	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:32:13	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:32:19	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:32:24	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:32:39	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:32:39	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2 出口復水導電率	0.265	> 0.250	μS/cm
17:32:53	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:33:08	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:33:13	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:33:19	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:33:24	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:33:28	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:33:38	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:33:43	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:33:44	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:33:49	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:33:52	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2 出口復水導電率	0.195	μS/cm	正常復帰
17:33:53	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:33:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:34:03	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:34:04	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:34:09	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:34:15	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウェルA 2 出口復水導電率	0.280	> 0.250	μS/cm
17:34:24	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:34:43	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:34:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:35:03	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:35:04	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:35:08	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:35:09	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:35:18	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:35:23	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:35:24	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:35:29	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4256				レンジ逸脱		
17:35:29	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:35:29	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4257 発生時刻 17:35:27.560				通常 C95 -AI -247	530	
17:35:34	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:35:43	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:35:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:36:03	トリガ条件成立 17:36:1.520 C95 -AI -247 通常 505				レンジ逸脱		
17:36:03	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:36:04	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:36:08	トリガ条件成立 17:36:6.460 C95 -AI -247 (本入力点トリガ多発中) 通常 535				レンジ逸脱		
17:36:08	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L7) 警報	アラーム		
17:36:09	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:36:10	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウェルC水位	レンジ逸脱 正常復帰		
17:36:14	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:36:15	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ		
17:36:15	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	YES		
17:36:18	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:36:19	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1031	> 1029	mm
17:36:19	トリガ条件成立 17:36:17.880 C95 -AI -213 (本入力点トリガ多発中) 通常 155				194	> 180	mm/min
17:36:26	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	オーバーフロー正常復帰		
17:36:33	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	-0.28	< -0.24	MPa/min
17:36:37	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	レンジ逸脱		
17:36:38	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度			

17:36:39	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:36:44	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:36:48	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	
17:36:48	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
17:36:48	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
17:36:48	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	NO		
17:36:48	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES		
17:36:48	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
17:36:48	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	YES		
17:36:48	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
17:36:48	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	NO	正常復帰	
17:36:48	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	NO		
17:36:48	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	NO		
17:36:48	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	NO	正常復帰	
17:36:48	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	YES		
17:36:48	C91	-NSSG	-WB011	全制御棒全挿入	YES		
17:36:48	C91	-NSSG	-WB021	「水位確保」運転操作指針	YES		
17:36:48	C15	-ETC	-CD380	全制御棒全挿入 CH. A	YES		
17:36:48	C15	-ETC	-CD381	全制御棒全挿入 CH. B	YES		
17:36:48	C91	-NSSG	-WB022	「反応度制御」運転操作指針	NO	正常復帰	
17:36:49	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	トリップ	!	
17:36:49	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:36:53	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:36:54	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1412	>	1410 mm
17:36:54	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1412	>	1410 mm
17:37:03	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:37:05	N34	-TEMP	-TA143	油冷却器出口油温度	49.1	>	49.0 °C
17:37:08	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:37:09	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:37:09	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:37:14	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:37:14	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:37:18	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:37:28	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:37:29	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:37:33	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:37:34	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:37:34	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:37:36	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	145 mm/min		正常復帰
17:37:39	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:37:44	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:37:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:37:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:38:03	B22	-TRIP	-CD200	速し弁動作 N	通常	正常復帰	
17:38:03	C91	-NSSG	-WB008	S R V 開	NO	正常復帰	
17:38:08	C34	-TRIP	-CD110	原子炉水位高 (L 8)	通常	!	正常復帰
17:38:10	C91	-NSSG	-CC042	原子炉水位 (全領域)	1401 mm		正常復帰
17:38:10	C91	-NSSG	-CC046	原子炉水位 (N)	1401 mm		正常復帰
17:38:13	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:38:14	E51	-ETC	-BD700	R C I C 手動起動押鈕起動位置	停止		
17:38:16	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-191	<	-180 mm/min
17:38:16	C91	-NSSG	-EB014	R C I C 起動信号	OFF		正常復帰
17:38:16	E51	-ETC	-BD728	R C I C 起動信号	通常		
17:38:16	C91	-ETCG	-ZB102	R C I C 系待機必要時期判定条件	ON		
17:38:18	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:38:19	待機不全	項目No.		01 R C I C	-VALV -BD642		R C I C 復水器冷却水入口弁全閉 (F024) NO
17:38:19	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1007 mm		正常復帰
17:38:19	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:38:19	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:38:21	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰	
17:38:22	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.23 MPa/min		正常復帰
17:38:24	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:38:24	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		

17:38:26	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	782	< 300	mm
17:38:26	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位 (L4) 警報	アラーム		
17:38:29	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:38:29	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:38:33	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:38:43	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:38:44	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:38:48	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:38:49	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:38:49	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:38:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:38:59	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:39:03	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:39:04	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:39:16	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	-173	mm/min	正常復帰
17:39:28	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:39:29	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:39:33	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:39:34	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:39:34	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:39:39	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:39:43	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:39:44	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:39:44	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:39:53	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:39:54	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:39:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:39:59	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:39:59	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:40:04	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:40:09	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:40:09	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:40:13	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:40:15	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウェルA2出口復水温度	0.200	μS/cm	正常復帰
17:40:43	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:40:48	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:40:49	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:40:49	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰	
17:40:54	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:40:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱		
17:40:58	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:40:59	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		
17:41:03	N22	-LEV	-TA171	水分分離器Bドラムタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰	
17:41:04				イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4257			
17:41:05				イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4258 発生時刻 17:41: 3.420 通常 C95 -AI -247	515		
17:41:05				トリガ条件成立 17:41: 3.770 C95 -AI -281 通常 0.056			
17:41:05				トリガ条件成立 17:41: 3.790 C95 -AI -281 (本入力点トリガ多発中) 通常 0.056			
17:41:05				トリガ条件成立 17:41: 4.160 C95 -AI -278 通常 0.058			
17:41:05				トリガ条件成立 17:41: 4.170 C95 -AI -279 通常 0.058			
17:41:05				トリガ条件成立 17:41: 4.270 C95 -AI -277 (本入力点トリガ多発中) 通常 0.058			
17:41:05				トリガ条件成立 17:41: 4.430 C95 -AI -276 (本入力点トリガ多発中) 通常 0.059			
17:41:05	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	レンジ逸脱	正常復帰	
17:41:06	N34	-TRIP	-TD737	スラスト保護装置 (発電機側) C油圧低	低		
17:41:06	N34	-TRIP	-TD735	スラスト保護装置 (発電機側) A油圧低	低		
17:41:06	N32	-TRIP	-TD246	スラスト摩耗、軸受油圧低	トリップ	!	
17:41:06	N34	-TRIP	-TD736	スラスト保護装置 (発電機側) B油圧低	低		
17:41:06	N34	-TRIP	-TD737	スラスト保護装置 (発電機側) C油圧低	通常	正常復帰	
17:41:06	N22	-LEV	-TA170	水分分離器Aドラムタンク水位	レンジ逸脱	正常復帰	
17:41:06				トリガ条件成立 17:41: 4.740 C95 -AI -195 (本入力点トリガ多発中) 通常 50.1			
17:41:06				トリガ条件成立 17:41: 5.840 C95 -AI -194 (本入力点トリガ多発中) 通常 50.3			
17:41:06				トリガ条件成立 17:41: 6.90 C95 -AI -278 (本入力点トリガ多発中) 通常 0.069			
17:41:06				トリガ条件成立 17:41: 6.100 C95 -AI -279 (本入力点トリガ多発中) 通常 0.069			
17:41:07	N31	-VIB	-TA073	主タービンNo. 1 軸受軸振動	0.203	> 0.125	mm

17:41:07	N31	-VIB	-TA081	発電機No. 9 軸受軸振動	0.219	>	0.175	mm
17:41:07	N31	-VIB	-TA074	主タービンNo. 2 軸受軸振動	0.196	>	0.125	mm
17:41:07	N32	-TRIP	-TD246	スラスト摩耗, 軸受油圧低	通常	!	正常復帰	
17:41:07	N34	-TRIP	-TD736	スラスト保護装置 (発電機側) B 油圧低	通常	!	正常復帰	
17:41:07	N34	-TRIP	-TD735	スラスト保護装置 (発電機側) A 油圧低	通常	!	正常復帰	
17:41:07	N31	-VIB	-TA082	発電機No. 10 軸受軸振動	0.186	>	0.175	mm
17:41:07	N31	-VIB	-TA075	主タービンNo. 3 軸受軸振動	0.212	>	0.125	mm
17:41:07	N31	-VIB	-TA076	主タービンNo. 4 軸受軸振動	0.217	>	0.125	mm
17:41:07	N31	-VIB	-TA077	主タービンNo. 5 軸受軸振動	0.212	>	0.125	mm
17:41:07	N31	-VIB	-TA078	主タービンNo. 6 軸受軸振動	0.194	>	0.125	mm
17:41:08	トリガ条件成立	17:41:08	6.230 C95 -AI	-280	通常 0.068			
17:41:08	トリガ条件成立	17:41:08	6.230 C95 -AI	-282	通常 0.069			
17:41:08	トリガ条件成立	17:41:08	6.260 C95 -AI	-273	通常 0.068			
17:41:08	N31	-VIB	-TA079	主タービンNo. 7 軸受軸振動	0.187	>	0.125	mm
17:41:08	N31	-VIB	-TA080	主タービンNo. 8 軸受軸振動	0.163	>	0.125	mm
17:41:08	トリガ条件成立	17:41:08	6.330 C95 -AI	-274	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.069			
17:41:08	トリガ条件成立	17:41:08	6.490 C95 -AI	-200	通常 0.05			
17:41:08	トリガ条件成立	17:41:08	6.700 C95 -AI	-200	(本入力点トリガ多発中) 通常 -0.04			
17:41:08	N32	-TRIP	-TD244	軸振動大	トリップ	!		
17:41:08	トリガ条件成立	17:41:08	6.960 C95 -AI	-206	通常 904			
17:41:08	トリガ条件成立	17:41:08	7.230 C95 -AI	-319	通常 904			
17:41:08	N32	-TRIP	-TD244	軸振動大	通常	!	正常復帰	
17:41:08	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	!	正常復帰	
17:41:08	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー			
17:41:09	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー		正常復帰	
17:41:09	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー		正常復帰	
17:41:09	N31	-VIB	-TA082	発電機No. 10 軸受軸振動	0.168	mm	正常復帰	
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	7.860 C95 -AI	-206	(本入力点トリガ多発中) 通常 907			
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	7.990 C95 -AI	-197	通常 200.3			
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	8.10 C95 -AI	-201	通常 0.04			
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	8.30 C95 -AI	-201	(本入力点トリガ多発中) 通常 -0.05			
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	8.100 C95 -AI	-319	(本入力点トリガ多発中) 通常 900			
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	8.350 C95 -AI	-198	通常 202.1			
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	8.500 C95 -AI	-196	通常 201.0			
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	8.540 C95 -AI	-196	(本入力点トリガ多発中) 通常 200.3			
17:41:09	トリガ条件成立	17:41:09	8.810 C95 -AI	-199	通常 200.6			
17:41:09	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー		正常復帰	
17:41:09	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウェルC水位	オーバーフロー			
17:41:10	N31	-VIB	-TA081	発電機No. 9 軸受軸振動	0.145	mm	正常復帰	
17:41:10	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー		正常復帰	
17:41:10	トリガ条件成立	17:41:10	9.150 C95 -AI	-197	(本入力点トリガ多発中) 通常 201.4			
17:41:11	N31	-VIB	-TA080	主タービンNo. 8 軸受軸振動	0.119	mm	正常復帰	
17:41:11	N31	-VIB	-TA073	主タービンNo. 1 軸受軸振動	0.107	mm	正常復帰	
17:41:11	N31	-VIB	-TA074	主タービンNo. 2 軸受軸振動	0.116	mm	正常復帰	
17:41:11	N31	-VIB	-TA075	主タービンNo. 3 軸受軸振動	0.111	mm	正常復帰	
17:41:11	N31	-VIB	-TA076	主タービンNo. 4 軸受軸振動	0.108	mm	正常復帰	
17:41:11	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱			
17:41:11	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウェルC水位	オーバーフロー		正常復帰	
17:41:11	N31	-VIB	-TA077	主タービンNo. 5 軸受軸振動	0.109	mm	正常復帰	
17:41:11	N31	-VIB	-TA078	主タービンNo. 6 軸受軸振動	0.093	mm	正常復帰	
17:41:12	N31	-VIB	-TA079	主タービンNo. 7 軸受軸振動	0.093	mm	正常復帰	
17:41:12	トリガ条件成立	17:41:12	3.70 C95 -AI	-273	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.142			
17:41:13	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		正常復帰	
17:41:13	トリガ条件成立	17:41:13	6.70 C95 -AI	-231	通常 111			
17:41:13	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプAモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱			
17:41:14	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		正常復帰	
17:41:14	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプCモータ下部ガイド軸受温度	レンジ逸脱			
17:41:14	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱			
17:41:14	トリガ条件成立	17:41:14	8.70 C95 -AI	-231	(本入力点トリガ多発中) 通常 111			
17:41:14	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウェルA水位	オーバーフロー			
17:41:14	トリガ条件成立	17:41:14	6.60 C95 -AI	-282	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.058			
17:41:14	トリガ条件成立	17:41:14	5.20 C95 -AI	-280	(本入力点トリガ多発中) 通常 0.054			
17:41:14	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウェルC水位	オーバーフロー			

17:41:18	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:41:19	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:41:19	トリガ条件成立	17:41:17.730	C95 -AI -199	(本入力点トリガ多発中)	通常	202.1	
17:41:19	トリガ条件成立	17:41:17.750	C95 -AI -198	(本入力点トリガ多発中)	通常	203.3	
17:41:20	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウエルC水位	オーバーフロー正常復帰		
17:41:22	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウエルC水位	オーバーフロー		
17:41:26	N22	-LEV	-TA170	湿分分離器Aドレンタンク水位	レンジ逸脱		
17:41:26	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウエルA水位	オーバーフロー正常復帰		
17:41:26	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウエルC水位	オーバーフロー正常復帰		
17:41:28	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウエルA水位	レンジ逸脱		
17:41:28	N22	-LEV	-TA171	湿分分離器Bドレンタンク水位	レンジ逸脱		
17:41:29	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウエルC水位	レンジ逸脱		
17:41:37	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウエルC水位	レンジ逸脱	正常復帰	
17:41:40	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウエルA水位	オーバーフロー		
17:41:42	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウエルA水位	オーバーフロー正常復帰		
17:41:48	N21	-LEV	-FA103	復水器ホットウエルC水位	レンジ逸脱		
17:41:53	N21	-LEV	-FA101	復水器ホットウエルA水位	レンジ逸脱		
17:42:03	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:42:04	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:42:08	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:42:09	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:42:13	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:42:23	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:42:28	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:42:43	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:42:44	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:42:48	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:42:49	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:43:03	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:43:19	N34	-PUMP	-TD297	タービン緊急油ポンプ運転中	停止中		
17:43:48	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:43:49	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:43:53	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:43:54	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:43:58	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:44:00	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	トリップ		
17:44:00	C91	-NSSG	-WB008	S R V開	YES		
17:44:06	トリガ条件成立	17:44:5.480	C95 -AI -318	通常	777		
17:44:07	トリガ条件成立	17:44:5.510	C95 -AI -324	通常	762		
17:44:07	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	837	mm	正常復帰
17:44:07	トリガ条件成立	17:44:6.250	C95 -AI -317	通常	813		
17:44:08	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位 (L4) 警報	通常		正常復帰
17:44:11	C91	-NSSG	-CC043	原子炉水位変化率	187	> 180	mm/min
17:44:13	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:44:14	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:44:15	トリガ条件成立	17:44:13.740	C95 -AI -155	通常	630		
17:44:15	トリガ条件成立	17:44:14.440	C95 -AI -156	通常	-540		
17:44:15	トリガ条件成立	17:44:14.450	C95 -AI -154	通常	540		
17:44:18	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:44:19	N71	-TEMP	-WA129	循環水ポンプCモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:44:22	C91	-NSSG	-CC036	原子炉圧力変化率	-0.24	< -0.24	MPa/min
17:44:23	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー		
17:44:25	トリガ条件成立	17:44:24.670	C95 -AI -154	(本入力点トリガ多発中)	通常	6255	
17:44:25	トリガ条件成立	17:44:24.750	C95 -AI -156	(本入力点トリガ多発中)	通常	2655	
17:44:27	トリガ条件成立	17:44:25.270	C95 -AI -155	(本入力点トリガ多発中)	通常	3218	
17:44:38	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰		
17:44:43	N71	-TEMP	-WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	レンジ逸脱		
17:44:44	C91	-NSSG	-CB029	原子炉水位 (L7) 警報	アラーム		
17:44:46	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	1034	> 1029	mm
17:44:49	B22	-TRIP	-CD200	逃し弁動作 N	通常		正常復帰
17:44:49	C91	-NSSG	-WB008	S R V開	NO		正常復帰
17:44:55	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	988	mm	正常復帰
17:44:55	トリガ条件成立	17:44:54.680	C95 -AI -318	(本入力点トリガ多発中)	通常	1006	

17:44:55	トリガ条件成立	17:44:54.700	C95 -AI -324	(本入力点トリガ多発中)	通常	991		
17:44:56	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰				
17:44:56	トリガ条件成立	17:44:55.320	C95 -AI -317	(本入力点トリガ多発中)	通常	951		
17:44:59	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	765			< 800	mm	
17:44:59	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム					
17:45:01	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-32			mm/min	正常復帰	
17:45:06	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-294			< -180	mm/min	
17:45:08	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー					
17:45:22	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.17		MPa/min		正常復帰	
17:45:38	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰					
17:45:43	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー					
17:45:56	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-37		mm/min		正常復帰	
17:46:08	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰					
17:46:13	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー					
17:46:28	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰					
17:46:33	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー					
17:47:03	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰					
17:47:08	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー					
17:47:26	イベントデータが収録終了しました。リノNo. 4258							
17:47:27	イベントデータが収録開始しました。リノNo. 4259	発生時刻 17:47:25.260	通常 C95 -AI -247			510		
17:47:34	N21 -LEV -FA103	復水器ホットウェルC水位	レンジ逸脱	正常復帰				
17:47:35	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー					
17:47:39	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰					
17:47:41	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱					
17:47:57	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー					
17:48:01	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰					
17:48:03	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱					
17:48:07	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	トリップ					
17:48:07	C91 -NSSG -WB008	SRV開	YES					
17:48:11	トリガ条件成立	17:48:9.760	C95 -AI -213	通常	131			
17:48:15	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー					
17:48:16	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	844		mm		正常復帰	
17:48:17	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	通常	正常復帰				
17:48:19	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰					
17:48:21	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	247		> 180	mm/min		
17:48:21	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱					
17:48:23	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー正常復帰					
17:48:28	N71 -TEMP -WA123	循環水ポンプAモータ上部ガイド軸受温度	オーバーフロー					
17:48:32	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.29		< -0.24	MPa/min		
17:48:59	待機不全復帰 項目No.	24 E C C S 補助系	P48 -ETC -LD258	RHRC/RHRS, EECW (A系) 作動除外			NO	
17:49:07	B22 -TRIP -CD200	逃し弁動作 N	通常	正常復帰				
17:49:07	C91 -NSSG -WB008	SRV開	NO	正常復帰				
17:49:10	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	アラーム					
17:49:11	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	146		mm/min		正常復帰	
17:49:13	C91 -NSSG -CB029	原子炉水位 (L 7) 警報	通常	正常復帰				
17:49:15	C91 -NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	798		< 800	mm		
17:49:15	C91 -NSSG -CB030	原子炉水位 (L 4) 警報	アラーム					
17:49:23	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー					
17:49:24	N71 -TEMP -WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー					
17:49:25	E51 -ETC -BD700	R C I C 手動起動押釦起動位置	起動					
17:49:25	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰					
17:49:26	C91 -NSSG -CC043	原子炉水位変化率	-311		< -180	mm/min		
17:49:27	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱					
17:49:29	N71 -TEMP -WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰					
17:49:31	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー					
17:49:32	C91 -NSSG -CC036	原子炉圧力変化率	-0.24		MPa/min		正常復帰	
17:49:34	N71 -TEMP -WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱					
17:49:37	P41 -TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰					
17:49:38	C91 -NSSG -EB014	R C I C 起動信号	ON					
17:49:38	E51 -ETC -BD728	R C I C 起動信号	起動					
17:49:38	C91 -ETCG -ZB102	R C I C 系待機必要時期判定条件	O F F					
17:49:39	待機不全復帰 項目No.	01 R C I C	E51 -VALV -BD642	R C I C 復水器冷却水入口弁全閉 (F024)			NO	
17:49:39	C91 -NSSG -EB018	R C I C 作動	YES					

17:49:39	E51	-TRIP	-TD219	RCICタービン作動時トリップ	トリップ	!
17:49:39	C91	-BOPG	-FB022	TD-RFP RCIC系作動トリップ	トリップ	!
17:49:39	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱	
17:49:40	E51	-VALV	-BD673	RCICタービン加減弁全開(C002)	NO	
17:49:40	トリガ条件成立 17:49:38.740 C95 -D1 -056 通常 ON					
17:49:41	E51	-VALV	-BD628	RCIC第1可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO	
17:49:41	E51	-VALV	-BD630	RCIC第1可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO	
17:49:42	E51	-VALV	-BD628	RCIC第1可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES	
17:49:42	E51	-VALV	-BD630	RCIC第1可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES	
17:49:43	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES	
17:49:46	E51	-PRES	-BA091	RCICタービン排気圧力	レンジ逸脱	正常復帰
17:49:47	E51	-VALV	-BD635	RCICタービン入口弁全閉(F013)	YES	
17:49:47	E51	-VALV	-BD628	RCIC第1可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO	
17:49:47	E51	-VALV	-BD630	RCIC第1可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO	
17:49:48	E51	-VALV	-BD627	RCIC第1可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES	
17:49:48	E51	-VALV	-BD625	RCICポンプ吐出弁全閉(F006)	YES	
17:49:48	E51	-VALV	-BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO	
17:49:48	E51	-VALV	-BD629	RCIC第1可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES	
17:49:52	トリガ条件成立 17:49:50.420 C95 -A1 -303 通常 200					
17:49:53	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	
17:49:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
17:49:59	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰
17:49:59	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	正常復帰
17:50:01	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱	
17:50:04	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
17:50:07	E51	-VALV	-BD627	RCIC第1可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO	
17:50:11	C91	-NMSG	-CC043	原子炉水位変化率	-97	mm/min 正常復帰
17:50:13	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	
17:50:14	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
17:50:17	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	正常復帰
17:50:19	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰
17:50:19	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱	
17:50:20	E51	-VALV	-BD629	RCIC第1可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO	
17:50:24	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
17:50:29	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
17:50:29	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	
17:50:35	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	正常復帰
17:50:37	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱	
17:50:39	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰
17:50:44	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
17:50:49	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
17:50:51	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	
17:50:59	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰
17:50:59	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	正常復帰
17:51:01	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱	
17:51:04	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
17:51:13	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	
17:51:14	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
17:51:19	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	正常復帰
17:51:21	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱	
17:51:24	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰
17:51:29	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
17:51:34	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
17:51:39	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	
17:51:51	トリガ条件成立 17:51:49.750 C95 -A1 -293 通常 545.2					
17:51:51	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	正常復帰
17:51:52	トリガ条件成立 17:51:50.940 C95 -A1 -293 (本入力点トリガ多発中) 通常 546.1					
17:51:53	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱	
17:51:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	正常復帰
17:51:59	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱	
17:52:34	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー	
17:52:39	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	
17:52:45	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー	正常復帰

17:52:47	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱
17:52:49	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
17:52:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
17:52:57	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー
17:53:05	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰
17:53:07	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱
17:53:09	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
17:53:14	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	レンジ逸脱
17:53:14	トリガ条件成立 17:53:12.880 C95 -AI -247 通常 515				
17:53:14	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4259				
17:53:15	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4260 発生時刻 17:53:12.880 通常 C95 -AI -247				515
17:53:33	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー
17:53:34	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
17:53:43	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰
17:53:45	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱
17:53:49	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
17:53:54	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
17:53:55	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー
17:54:01	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰
17:54:03	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱
17:54:09	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー正常復帰
17:54:13	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー
17:54:14	N71	-TEMP	-WA131	循環水ポンプCモータスラスト軸受温度	オーバーフロー
17:54:19	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰
17:54:21	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱
17:54:29	C91	-NSSG	-CC001	原子炉水位 (N)	802 mm
17:54:31	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー 正常復帰
17:54:41	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰
17:54:43	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱
17:54:45	C91	-NSSG	-TB021	R P Vドレン温度 ≧ 100℃	低
17:54:46	C91	-NSSG	-TB021	R P Vドレン温度 ≧ 100℃	高
17:54:47	C91	-NSSG	-TB021	R P Vドレン温度 ≧ 100℃	低
17:54:49	C91	-NSSG	-TB021	R P Vドレン温度 ≧ 100℃	高
17:54:51	C91	-NSSG	-TB021	R P Vドレン温度 ≧ 100℃	低
17:54:52	C91	-NSSG	-CB030	原子炉水位 (L4) 警報	通常
17:54:53	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー 正常復帰
17:54:54	C91	-NSSG	-TB021	R P Vドレン温度 ≧ 100℃	高
17:54:55	C91	-NSSG	-TB021	R P Vドレン温度 ≧ 100℃	低
17:55:07	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰
17:55:09	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱
17:55:27	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー
17:55:49	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰
17:55:51	P41	-TEMP	-LA132	R C W第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱
17:55:52	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES
17:55:52	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO
17:55:54	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES
17:55:55	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO
17:55:56	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES
17:55:57	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO
17:55:57	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES
17:55:57	E51	-VALV	-BD630	R C I Cフスト可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	YES
17:55:58	E51	-VALV	-BD643	R C I C最小流量バイパス弁全開 (F017)	YES
17:55:58	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO
17:55:58	E51	-FLOW	-BA098	R C I C系統流量	0
17:55:58	E51	-VALV	-BD630	R C I Cフスト可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	NO
17:55:59	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES
17:55:59	E51	-VALV	-BD627	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES
17:55:59	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO
17:55:59	E51	-FLOW	-BA098	R C I C系統流量	82
17:55:59	E51	-VALV	-BD627	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO
17:55:59	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES
17:55:59	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO
17:56:00	E51	-VALV	-BD628	R C I Cフスト可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES

正常復帰

< 28

m3/h

m3/h

正常復帰

17:56:00	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:56:01	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:01	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:56:01	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	15	< 28	m3/h
17:56:01	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:01	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:02	E51	-VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO		
17:56:02	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:02	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	100	m3/h	正常復帰
17:56:02	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:02	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:02	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:56:04	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:04	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:56:04	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:04	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:04	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:05	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:05	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:05	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:05	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:05	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:56:05	P41	-TEMP -LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー		
17:56:06	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	20	< 28	m3/h
17:56:06	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:06	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:56:07	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:07	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:07	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:07	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	67	m3/h	正常復帰
17:56:07	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:08	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:08	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:56:09	E51	-VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES		
17:56:09	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:09	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:56:09	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	0	< 28	m3/h
17:56:10	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:10	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:10	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	94	m3/h	正常復帰
17:56:11	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:11	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:56:12	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:12	E51	-VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	NO		
17:56:12	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:56:12	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	21	< 28	m3/h
17:56:12	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:13	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:13	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	106	m3/h	正常復帰
17:56:13	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:14	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:56:14	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:15	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:56:15	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:16	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:16	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:16	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:56:17	E51	-VALV -BD628	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:56:17	E51	-VALV -BD630	RCICテスト可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:56:17	E51	-VALV -BD643	RCIC最小流量バイパス弁全開(F017)	YES		
17:56:17	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	0	< 28	m3/h
17:56:18	E51	-VALV -BD627	RCICテスト可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:56:18	E51	-FLOW -BA098	RCIC系統流量	92	m3/h	正常復帰

17:56:18	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:19	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:19	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
17:56:20	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:20	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
17:56:20	E51	-FLOW	-BA098	RCIC 系統流量	17	< 28	m3/h
17:56:20	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:21	E51	-VALV	-BD643	RCIC 最小流量バイパス弁全開(F017)	NO		
17:56:21	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:21	E51	-FLOW	-BA098	RCIC 系統流量	110	m3/h	正常復帰
17:56:22	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:22	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
17:56:23	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:23	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
17:56:23	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:24	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:24	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:24	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
17:56:25	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:25	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
17:56:25	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	オーバーフロー正常復帰		
17:56:26	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:26	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:26	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:27	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:27	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:27	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:27	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:27	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
17:56:27	P41	-TEMP	-LA132	RCW第2熱交出口海水温度	レンジ逸脱		
17:56:28	E51	-VALV	-BD643	RCIC 最小流量バイパス弁全開(F017)	YES		
17:56:28	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:28	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
17:56:28	E51	-FLOW	-BA098	RCIC 系統流量	14	< 28	m3/h
17:56:28	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:28	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:29	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:29	E51	-FLOW	-BA098	RCIC 系統流量	113	m3/h	正常復帰
17:56:29	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:30	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:30	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
17:56:30	C91	-NSSG	-CC014	原子炉水温度変化率	-78.8	< -55.0	℃/h
17:56:31	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:31	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
17:56:31	E51	-VALV	-BD643	RCIC 最小流量バイパス弁全開(F017)	NO		
17:56:31	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:31	E51	-VALV	-BD629	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
17:56:32	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:32	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:32	E51	-VALV	-BD629	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
17:56:32	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:33	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:33	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
17:56:33	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:33	E51	-VALV	-BD630	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	NO		
17:56:34	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:34	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:34	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:34	E51	-VALV	-BD629	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	YES		
17:56:35	E51	-VALV	-BD627	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:35	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	YES		
17:56:35	E51	-VALV	-BD628	RCIC 7 逆止弁(外側)全開(F007)	NO		
17:56:35	E51	-VALV	-BD629	RCIC 7 逆止弁(内側)全開(F008)	NO		

17:56:35	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:36	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:36	E51	-VALV	-BD643	RCI C 最小流量バイパス弁全開 (F017)	YES
17:56:36	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:36	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:37	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:37	E51	-VALV	-BD629	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	YES
17:56:37	P41	-TEMP	-LA132	RCW 第 2 熱交出口海水温度	オーバーフロー
17:56:38	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:38	E51	-VALV	-BD629	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	NO
17:56:38	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:38	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:39	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:39	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:39	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:39	E51	-VALV	-BD643	RCI C 最小流量バイパス弁全開 (F017)	NO
17:56:40	トリガ条件成立 17:56:39.210 C95 -AI -247 (本入力点トリガ多発中) 通常 525				
17:56:40	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:42	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:42	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:42	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:42	E51	-VALV	-BD629	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	YES
17:56:43	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:43	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:43	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:43	E51	-VALV	-BD629	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	NO
17:56:44	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:45	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:45	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:45	E51	-VALV	-BD629	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	YES
17:56:46	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:46	E51	-VALV	-BD629	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	NO
17:56:47	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:47	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:47	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:48	E51	-VALV	-BD629	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	YES
17:56:48	N71	-TEMP	-WA125	循環水ポンプ A モータスラスト軸受温度	オーバーフロー
17:56:49	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:49	E51	-VALV	-BD629	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (内側) 全開 (F008)	NO
17:56:49	N71	-TEMP	-WA130	循環水ポンプ C モータ下部ガイド軸受温度	オーバーフロー
17:56:50	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:50	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:50	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:51	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:51	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:52	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:53	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:53	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:53	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:54	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:54	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:54	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:55	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:56	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:56	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:57	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:56:58	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:58	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:56:58	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:57:00	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO
17:57:01	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:57:01	E51	-VALV	-BD627	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES
17:57:01	E51	-VALV	-BD628	RCI C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO

17:57:02	C91	-NSSG -CB029	原子炉水位 (L7) 警報	アラーム		
17:57:02	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:03	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1029	> 1029	mm
17:57:04	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1028	mm	正常復帰
17:57:04	E51	-VALV -BD628	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES		
17:57:04	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		
17:57:04	E51	-VALV -BD628	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO		
17:57:05	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:06	C91	-NSSG -CC001	原子炉水位 (N)	1035	> 1029	mm
17:57:06	E51	-VALV -BD628	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES		
17:57:07	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		
17:57:07	E51	-VALV -BD628	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO		
17:57:08	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:09	E51	-VALV -BD628	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES		
17:57:09	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		
17:57:09	E51	-VALV -BD628	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO		
17:57:11	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:12	E51	-VALV -BD628	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES		
17:57:12	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		
17:57:12	E51	-VALV -BD628	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO		
17:57:13	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:15	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		
17:57:16	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:18	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		
17:57:19	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:20	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		
17:57:22	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:23	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	YES		
17:57:24	E51	-VALV -BD627	R C I C 7 3 1 可能逆止弁 (外側) 全開 (F007)	NO		
17:57:26	B22	-ETC -CD036	逃し安全弁漏洩	通常	正常復帰	
17:57:27	B22	-ETC -CD036	逃し安全弁漏洩	アラーム		
17:57:27	G52	-ETC -FD470	復水脱塩塔A採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD479	復水脱塩塔J採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD478	復水脱塩塔I採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD473	復水脱塩塔D採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD474	復水脱塩塔E採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD475	復水脱塩塔F採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD477	復水脱塩塔H採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD476	復水脱塩塔G採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD472	復水脱塩塔C採水中	NO		
17:57:27	G52	-ETC -FD471	復水脱塩塔B採水中	NO		
17:57:27	G52	-FLOW -FA056	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量G	0.0	l/h	正常復帰
17:57:27	G52	-FLOW -FA057	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量H	0.0	l/h	正常復帰
17:57:28	G52	-FLOW -FA050	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量A	0.0	l/h	正常復帰
17:57:28	G52	-FLOW -FA051	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量B	0.0	l/h	正常復帰
17:57:28	G52	-FLOW -FA052	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量C	0.0	l/h	正常復帰
17:57:28	G52	-FLOW -FA076	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量I	0.0	l/h	正常復帰
17:57:28	G52	-FLOW -FA053	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量D	0.0	l/h	正常復帰
17:57:28	G52	-FLOW -FA077	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量J	0.0	l/h	正常復帰
17:57:28	G52	-FLOW -FA054	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量E	0.0	l/h	正常復帰
17:57:28	G52	-FLOW -FA055	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量F	0.0	l/h	正常復帰
17:57:29	P33	-COND -FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	0.024	μ S/cm	正常復帰
17:57:29	トリガ条件成立 17:57:28.120 C95 -DI -078 通常 ON					
17:57:29	G52	-ETC -FD470	復水脱塩塔A採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD472	復水脱塩塔C採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD474	復水脱塩塔E採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD476	復水脱塩塔G採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD478	復水脱塩塔I採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD479	復水脱塩塔J採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD477	復水脱塩塔H採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD475	復水脱塩塔F採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD473	復水脱塩塔D採水中	YES		
17:57:29	G52	-ETC -FD471	復水脱塩塔B採水中	YES		

17:57:29	G52	-FLOW	-FA056	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量G	0.0	<	570.0	t/h
17:57:29	G52	-FLOW	-FA057	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量H	0.0	<	570.0	t/h
17:57:30	G52	-FLOW	-FA050	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量A	0.0	<	570.0	t/h
17:57:30	G52	-FLOW	-FA051	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量B	0.0	<	570.0	t/h
17:57:30	G52	-FLOW	-FA052	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量C	0.0	<	570.0	t/h
17:57:30	G52	-FLOW	-FA053	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量D	0.0	<	570.0	t/h
17:57:30	G52	-FLOW	-FA077	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量J	0.0	<	570.0	t/h
17:57:30	G52	-FLOW	-FA076	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量I	0.0	<	570.0	t/h
17:57:30	G52	-FLOW	-FA055	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量F	0.0	<	570.0	t/h
17:57:30	P33	-COND	-CA327	F P Cフィルタ脱塩器出口水導電率B	7.660	<	570.0	t/h
17:57:30	G52	-FLOW	-FA054	混床式脱塩装置脱塩塔入口流量E	0.0	<	570.0	μS/cm
17:57:30	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウエルA 2 出口復水導電率	8.672	<	570.0	t/h
17:57:30	P33	-COND	-CA317	復水器ホットウエルA 1 出口復水導電率	8.729	<	0.250	μS/cm
17:57:30	P33	-COND	-CA320	復水器ホットウエルB 2 出口復水導電率	8.762	<	0.250	μS/cm
17:57:30	P33	-COND	-FA039	低圧復水ポンプ出口復水導電率	8.121	<	0.250	μS/cm
17:57:31	P33	-COND	-CA321	復水器ホットウエルC 1 出口復水導電率	8.639	<	0.250	μS/cm
17:57:31	P33	-COND	-CA314	F P Cフィルタ脱塩器出口水導電率A	7.604	<	0.250	μS/cm
17:57:31	P33	-COND	-CA322	復水器ホットウエルC 2 出口復水導電率	8.751	<	0.250	μS/cm
17:57:31	P33	-COND	-FA067	復水脱塩装置出口復水導電率	0.812	<	0.090	μS/cm
17:57:31	P33	-COND	-FA034	復水ろ過装置出口復水導電率	0.805	<	0.100	μS/cm
17:57:33	P33	-COND	-FA039	低圧復水ポンプ出口復水導電率	0.074	<	μS/cm	正常復帰
17:57:34	P33	-COND	-CA320	復水器ホットウエルB 2 出口復水導電率	0.141	<	μS/cm	正常復帰
17:57:35	P33	-COND	-CA321	復水器ホットウエルC 1 出口復水導電率	0.139	<	μS/cm	正常復帰
17:57:35	P33	-COND	-CA322	復水器ホットウエルC 2 出口復水導電率	0.141	<	μS/cm	正常復帰
17:57:35	P33	-COND	-CA317	復水器ホットウエルA 1 出口復水導電率	0.185	<	μS/cm	正常復帰
17:57:36	P33	-COND	-CA318	復水器ホットウエルA 2 出口復水導電率	0.194	<	μS/cm	正常復帰
17:57:41	P33	-COND	-CA327	F P Cフィルタ脱塩器出口水導電率B	0.879	<	μS/cm	正常復帰
17:57:44	P33	-COND	-CA314	F P Cフィルタ脱塩器出口水導電率A	1.169	<	μS/cm	正常復帰
17:57:45	P33	-COND	-FA034	復水ろ過装置出口復水導電率	0.071	<	μS/cm	正常復帰
17:58:17	イベントデータが収録終了しました。ランNo. 4260							
17:58:18	イベントデータが収録開始しました。ランNo. 4261 発生時刻 17:58:16.520 通常				C95	-A1	-156	-495
17:58:50	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:58:51	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:58:52	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:58:52	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:58:53	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:58:54	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:58:54	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:58:55	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:58:55	E51	-VALV	-BD643	R C I C 最小流量バイパス弁全開 (F017)	YES			
17:58:55	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:58:56	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:58:57	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:58:57	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:58:58	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:58:59	E51	-VALV	-BD643	R C I C 最小流量バイパス弁全開 (F017)	NO			
17:58:59	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:59:00	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:59:00	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:59:01	E51	-VALV	-BD627	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:59:01	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:59:01	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:59:02	E51	-VALV	-BD627	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:59:02	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:59:02	E51	-VALV	-BD630	R C I C 7 可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	YES			
17:59:03	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:59:03	E51	-VALV	-BD630	R C I C 7 可能逆止弁 (内側) 全閉 (F008)	NO			
17:59:04	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:59:04	E51	-VALV	-BD627	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:59:04	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:59:04	E51	-VALV	-BD627	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			
17:59:05	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	YES			
17:59:05	E51	-VALV	-BD628	R C I C 7 可能逆止弁 (外側) 全閉 (F007)	NO			

17:59:05	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:05	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:59:06	E51	-VALV	-BD643	RCI	C	最小流量バイパス弁全開(F017)	YES			
17:59:06	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:06	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:59:06	E51	-FLOW	-BA098	RCI	C	系統流量	0		< 28	m3/h
17:59:06	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:06	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:06	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:07	E51	-FLOW	-BA098	RCI	C	系統流量	107		m3/h	正常復帰
17:59:07	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:08	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:08	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:59:09	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:09	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:59:09	E51	-VALV	-BD643	RCI	C	最小流量バイパス弁全開(F017)	NO			
17:59:09	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:09	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:09	E51	-FLOW	-BA098	RCI	C	系統流量	28		< 28	m3/h
17:59:09	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:10	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:10	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:10	E51	-FLOW	-BA098	RCI	C	系統流量	127		m3/h	正常復帰
17:59:10	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:10	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:11	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:59:11	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:11	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:59:12	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:12	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:12	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:12	E51	-VALV	-BD629	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:59:13	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:13	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:13	E51	-VALV	-BD629	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:59:13	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:13	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:13	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:59:14	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:14	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:59:14	E51	-FLOW	-BA098	RCI	C	系統流量	20		< 28	m3/h
17:59:14	E51	-VALV	-BD643	RCI	C	最小流量バイパス弁全開(F017)	YES			
17:59:14	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:15	E51	-FLOW	-BA098	RCI	C	系統流量	102		m3/h	正常復帰
17:59:16	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:16	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:16	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:16	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:16	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:59:17	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:17	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:59:17	E51	-FLOW	-BA098	RCI	C	系統流量	19		< 28	m3/h
17:59:17	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:18	E51	-VALV	-BD643	RCI	C	最小流量バイパス弁全開(F017)	NO			
17:59:18	E51	-FLOW	-BA098	RCI	C	系統流量	126		m3/h	正常復帰
17:59:18	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:19	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:19	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:59:19	E51	-VALV	-BD628	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		
17:59:20	E51	-VALV	-BD630	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	NO		
17:59:20	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	YES		
17:59:20	E51	-VALV	-BD629	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(内側)全閉(F008)	YES		
17:59:21	E51	-VALV	-BD627	RCI	C	ヲ	可能逆止弁(外側)全閉(F007)	NO		