

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月19日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月19日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,857 mm (6月18日7時から39 mm下降)	O.P.+ 2,792 mm (6月18日7時から23 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,759 mm (6月18日7時から30 mm上昇)	O.P.+ 2,871 mm (6月18日7時から32 mm下降)	O.P.+ 2,873 mm (6月18日7時から22 mm上昇)	O.P.+ 2,817 mm (6月18日7時から18 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,219 mm (6月18日7時から87 mm下降)	O.P.+ 2,997 mm (6月18日7時から27 mm下降)	O.P.+ 2,979 mm (6月18日7時から27 mm上昇)	O.P.+ 2,892 mm (6月18日7時から3 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,880 mm (初期値からの増加量5,097 mm, 6月18日7時から3 mm上昇) O.P.+ 1,933 mm (初期値からの増加量2,659 mm, 6月18日7時から82 mm下降) O.P.+ 4,344 mm (床面からの水位548 mm, 6月18日7時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (6月16日16時00分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日14時42分～)	
		5・6号機			
		6号機タービン建屋地下 仮設タンク	移送実施	(6月18日10時00分～6月18日15時00分)	
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月12日9時43分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月19日8時23分～ 停止中* 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、6月19日8時23分に同装置を一時停止。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。