

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年11月1日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月1日12時時点)	タービン建屋水位	0.P.+ 2,646 mm (10月31日7時から20 mm上昇)	0.P.+ 2,789 mm (10月31日7時から20 mm下降)	0.P.+ 2,743 mm (10月31日7時から27 mm下降)	0.P.+ 2,945 mm (10月31日7時から13 mm下降)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,034 mm (10月31日7時から61 mm下降)	0.P.+ 2,872 mm (10月31日7時から14 mm下降)	0.P.+ 2,767 mm (10月31日7時から30 mm下降)	0.P.+ 2,846 mm (10月31日7時から13 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 2,736 mm (10月31日7時から219 mm下降) 0.P.+ 2,138 mm (10月31日7時から263 mm上昇) 0.P.+ 4,316 mm (10月31日7時から1 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。