

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年11月2日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月2日12時時点)	タービン建屋水位	0.P.+ 2,668 mm (11月1日7時から22 mm上昇)	0.P.+ 2,753 mm (11月1日7時から36 mm下降)	0.P.+ 2,719 mm (11月1日7時から24 mm下降)	0.P.+ 2,931 mm (11月1日7時から14 mm下降)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,095 mm (11月1日7時から61 mm上昇)	0.P.+ 2,842 mm (11月1日7時から30 mm下降)	0.P.+ 2,748 mm (11月1日7時から19 mm下降)	0.P.+ 2,835 mm (11月1日7時から11 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 2,569 mm (11月1日7時から167 mm下降) 0.P.+ 2,349 mm (11月1日7時から211 mm上昇) 0.P.+ 4,320 mm (11月1日7時から4 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。