

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年11月4日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月4日12時時点)	タービン建屋水位	0.P.+ 2,582 mm (11月3日7時から38 mm下降)	0.P.+ 2,749 mm (11月3日7時から35 mm下降)	0.P.+ 2,729 mm (11月3日7時から23 mm下降)	0.P.+ 2,911 mm (11月3日7時から9 mm下降)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,060 mm (11月3日7時から50 mm下降)	0.P.+ 2,837 mm (11月3日7時から18 mm下降)	0.P.+ 2,750 mm (11月3日7時から23 mm下降)	0.P.+ 2,814 mm (11月3日7時から7 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 2,308 mm (11月3日7時から119 mm下降) 0.P.+ 2,276 mm (11月3日7時から218 mm上昇) 0.P.+ 4,324 mm (11月3日7時から2 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。