

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年7月29日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月29日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 995 mm (7月28日0時から18 mm上昇)	T.P.+ 879 mm (7月28日0時から14 mm上昇)	T.P.+ 981 mm (7月28日0時から7 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 907 mm (7月28日0時から18 mm下降)	T.P.+ 1,026 mm (7月28日0時から23 mm下降)	T.P.+ 906 mm (7月28日0時から14 mm上昇)	T.P.+ 855 mm (7月28日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 76 mm (7月28日0時から110 mm下降) T.P.+ 513 mm (7月28日0時から6 mm上昇) T.P.+ 2,960 mm (7月28日0時から9 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。