

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年9月2日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月2日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 915 mm (9月1日0時から2 mm上昇)	T.P.+ 771 mm (9月1日0時から4 mm下降)	T.P.+ 902 mm (9月1日0時から9 mm下降)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 942 mm (9月1日0時から10 mm下降)	T.P.+ 956 mm (9月1日0時から23 mm上昇)	T.P.+ 800 mm (9月1日0時から10 mm下降)	T.P.+ 784 mm (9月1日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 846 mm (9月1日0時から56 mm上昇) T.P.+ 650 mm (9月1日0時から1 mm上昇) T.P.+ 2,785 mm (9月1日0時から11 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。