

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年11月10日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月10日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 905 mm (11月9日0時から3 mm上昇)	T.P.+ 798 mm (11月9日0時から24 mm上昇)	T.P.+ 918 mm (11月9日0時から6 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 799 mm (11月9日0時から17 mm上昇)	T.P.+ 961 mm (11月9日0時から5 mm下降)	T.P.+ 817 mm (11月9日0時から16 mm下降)	T.P.+ 800 mm (11月9日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 1,903 mm (11月9日0時から150 mm下降) T.P.+ 1,105 mm (11月9日0時から4 mm上昇) T.P.+ 2,696 mm (11月9日0時から変化なし)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。