

■ 接続・申込状況

島嶼部	島名	接続可能量※1 (kW)	接続契約申込量※2 (kW)	連系可能量 (kW)
伊豆諸島	大島	1,420	1,317	103
	利島	40	17	23
	新島・式根島	560	264	296
	神津島	300	38	262
	三宅島	340	36	304
	御蔵島	20	6	14
	八丈島	600	284	316
	青ヶ島	31	0	31
小笠原諸島	父島	330	130	200
	母島	30	30	0

お申込み時に接続条件を個別で調整させていただく場合がございます。

※1接続可能量 …現状の需要と発電設備容量から算出した、再生可能エネルギーの連系可能上限量
※2接続契約申込量 …既に連系済みの連系量と、既に申し込んだ連系確定している連系量の合計

大島

単位:kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	1,317	0	0	0	0	1,317
合計	1,317	0	0	0	0	1,317

利島

単位:kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	17	0	0	0	0	17
合計	17	0	0	0	0	17

新島・式根島

単位:kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	47	0	0	0	0	47
接続契約申込済 （承諾済含む）	9	0	0	0	0	9
接続済	209	0	0	0	0	209
合計	264	0	0	0	0	264

神津島

単位:kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	38	0	0	0	0	38
合計	38	0	0	0	0	38

三宅島

単位:kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	36	0	0	0	0	36
合計	36	0	0	0	0	36

御蔵島

単位:kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	6	0	0	0	0	6
合計	6	0	0	0	0	6

八丈島

単位: kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	284	0	0	0	0	284
合計	284	0	0	0	0	284

青ヶ島

単位: kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0

父島

単位 : kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	130	0	0	0	0	130
合計	130	0	0	0	0	130

母島

単位 : kW

	太陽光	風力	バイオマス	水力（揚水除く）	地熱	合計
接続検討申込済	0	0	0	0	0	0
接続契約申込済 （承諾済含む）	0	0	0	0	0	0
接続済	30	0	0	0	0	30
合計	30	0	0	0	0	30